

#120434#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 04.03.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Согласия 33, г.Калининград
3370

Заводской номер счётчика 1245922	Показания прибора, Гкал 23.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 04.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1774,163	1674,981	99.182

+добавл за 01.04.03-25

Подпись исполнителя _____



#120433#

Отчёт за период с 04.03.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 3370
 Порядковый номер 3223
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1245922
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °С	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab, ч	TNar, ч	TekErr, ч	TehErr, ч	t1, °С	t2, °С	t3, °С	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
05.03.2025	-	4,794	248,906	248,031	0	243,656	245,242	0	24	24	0	0	68,7	49,1	0	9	5,1	0,1
06.03.2025	-	4,455	231,281	230,391	0	226,414	227,82	0	24	24	0	0	68,6	49	0	9	5,1	0,1
07.03.2025	-	4,563	243,867	243,039	0	238,75	240,273	0	24	24	0	0	68,5	49,5	0	9	5,1	0,1
08.03.2025	-	4,55	245,688	244,844	0	240,539	242,031	0	24	24	0	0	68,5	49,7	0	9	5,1	0,1
09.03.2025	-	4,716	256,648	255,969	0	251,219	252,984	0	24	24	0	0	68,8	50,1	0	9	5,1	0,1
10.03.2025	-	4,169	217,672	217,148	0	213,094	214,711	0	24	24	0	0	68,6	49,1	0	9	5,1	0,1
11.03.2025	-	5,22	270,695	270,047	0	264,922	266,977	0	24	24	0	0	69,1	49,5	0	9	5,1	0,1
12.03.2025	-	5,122	258,586	258,125	0	253,031	255,203	0	24	24	0	0	69,4	49,3	0	9	5,1	0,1
13.03.2025	-	5,588	250,75	250,828	0	244,992	248,016	0	24	24	0	0	71,9	49,2	0	9	5,1	0,1
14.03.2025	-	5,835	253,875	254,133	0	247,859	251,203	0	24	24	0	0	73,2	49,8	0	9	5,1	0,1
15.03.2025	-	6,066	258,812	259,242	0	252,469	256,125	0	24	24	0	0	74,6	50,7	0	9	5,1	0,1
16.03.2025	-	6,432	268,625	269,023	0	262,086	265,914	0	24	24	0	0	74,3	49,8	0	9	5,1	0,1
17.03.2025	-	6,434	272,383	272,922	0	265,633	269,633	0	24	24	0	0	75,1	50,9	0	9	5,1	0,1
18.03.2025	-	5,931	257,562	258,031	0	251,461	255,055	0	24	24	0	0	73,2	49,7	0	9	5,1	0,1
19.03.2025	-	5,495	246,75	246,922	0	241,156	244,203	0	24	24	0	0	71,4	48,7	0	9	5,1	0,1
20.03.2025	-	5,111	255,297	255,07	0	249,742	252,164	0	24	24	0	0	69,9	49,5	0	9	5,1	0,1
21.03.2025	-	4,764	235,977	235,758	0	230,984	233,203	0	24	24	0	0	68,8	48,3	0	9	5,1	0,1
22.03.2025	-	5,033	255,758	255,445	0	250,25	252,547	0	24	24	0	0	69,4	49,4	0	9	5,1	0
23.03.2025	-	4,902	250,203	249,633	0	244,898	246,852	0	24	24	0	0	68,9	48,9	0	9	5,1	0
Итого:	-	99,18	4779,335	4774,601	0	4673,155	4720,156	0	456	456	-	-	70,57	49,48	0	9	5,1	0,09

Общее время работы системы 456 час.

Период нормальной работы системы 456 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
04.03.2025	1674,981	83097,039	83330,57	0	81188,953	82307,062	0	10507,72	0,04
23.03.2025	1774,163	87876,375	88105,172	0	85862,109	87027,219	0	10963,72	0,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения