

#120270#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Шторм, ЖСК, УК
Баграмяна 20-24, Калининград
63

Заводской номер счётчика 1551941	Показания прибора, Гкал 23.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1605,352	1489,354	115.998

Подпись исполнителя



#120269#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 63
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1551941
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.03.2025
Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.02.2025	-	4,65	211,305	211,055	0	206,211	208,477	0	24	24	0	0	73,7	51,2	0	6	4,1	0,1
25.02.2025	-	4,473	220,227	219,938	0	215,188	217,281	0	24	24	0	0	71,6	50,8	0	6	4,1	0,1
26.02.2025	-	4,276	207,438	207,508	0	202,699	205,047	0	24	24	0	0	71,4	50,4	0	6	4,1	0,1
27.02.2025	-	4,091	213,102	213,344	0	208,453	210,836	0	24	24	0	0	69,7	50,2	0	6	4,1	0,1
28.02.2025	-	4,428	229,797	229,602	0	224,68	226,836	0	24	24	0	0	70,5	50,8	0	6	4,1	0,1
01.03.2025	-	4,614	219,945	219,484	0	214,773	216,797	0	24	24	0	0	72,7	51,3	0	6	4,1	0,1
02.03.2025	-	4,561	218,938	218,609	0	213,82	215,938	0	24	24	0	0	72,4	51,1	0	6	4,1	0,1
03.03.2025	-	3,978	191,031	191,086	0	186,812	188,945	0	24	24	0	0	70,2	49	0	6	4,1	0,1
04.03.2025	-	4,149	203,148	203,531	0	198,664	201,227	0	24	24	0	0	70,1	49,3	0	6	4,1	0,1
05.03.2025	-	3,937	195,578	196,43	0	191,336	194,227	0	24	24	0	0	69,5	49	0	6	4,1	0,1
06.03.2025	-	3,677	179,438	180,336	0	175,531	178,344	0	24	24	0	0	69,6	48,7	0	6	4,1	0,1
07.03.2025	-	3,524	172,969	173,375	0	169,219	171,445	0	24	24	0	0	69,5	48,7	0	6	4,1	0,1
08.03.2025	-	3,617	183,75	184,523	0	179,789	182,445	0	24	24	0	0	69,3	49,2	0	6	4,1	0,1
09.03.2025	-	3,495	179,086	180,289	0	175,234	178,242	0	24	24	0	0	69,1	49,2	0	6	4,1	0,1
10.03.2025	-	3,126	153,102	154,281	0	149,781	152,578	0	24	24	0	0	69,5	48,7	0	6	4,1	0
11.03.2025	-	3,985	196,703	197,492	0	192,391	195,258	0	24	24	0	0	69,9	49,2	0	6	4,1	0
12.03.2025	-	4,055	198,773	199,383	0	194,352	197,086	0	24	24	0	0	70,4	49,6	0	6	4,1	0
13.03.2025	-	4,242	191,766	192,297	0	187,289	190,07	0	24	24	0	0	72,4	49,8	0	6	4,1	0
14.03.2025	-	4,385	186,922	187,352	0	182,352	185,148	0	24	24	0	0	74,3	50,3	0	6	4,1	0
15.03.2025	-	4,507	191,969	192,078	0	187,227	189,781	0	24	24	0	0	74,6	50,6	0	6	4,1	0
16.03.2025	-	4,723	202,469	202,18	0	197,438	199,711	0	24	24	0	0	75	51,1	0	6	4,1	0
17.03.2025	-	4,866	207,688	207,203	0	202,445	204,625	0	24	24	0	0	75,6	51,6	0	6	4,1	0
18.03.2025	-	4,537	203,562	203,328	0	198,656	200,883	0	24	24	0	0	73,6	50,8	0	6	4,1	0
19.03.2025	-	4,38	210,898	210,758	0	206,062	208,25	0	24	24	0	0	71,6	50,4	0	6	4,1	0
20.03.2025	-	4,114	209,07	208,977	0	204,406	206,492	0	24	24	0	0	70,5	50,4	0	6	4,1	0
21.03.2025	-	3,87	202,484	202,727	0	198,148	200,406	0	24	24	0	0	69	49,5	0	6	4,1	0
22.03.2025	-	3,891	198,797	199,102	0	194,422	196,773	0	24	24	0	0	70,1	50,1	0	6	4,1	0
23.03.2025	-	3,845	202,508	202,75	0	198,156	200,406	0	24	24	0	0	69,1	49,7	0	6	4,1	0
Итого:		115,996	5582,463	5589,018	0	5455,534	5523,554	0	672	672	-	-	71,25	50,03	0	6	4,1	0,05

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	1489,354	66526,227	66626,562	0	64956,34	65851,977	0	11838,94	0
23.03.2025	1605,352	72108,688	72215,578	0	70411,875	71375,531	0	12510,92	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения