

#125527#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104

Номер теплосчётчика: 1551941

Номер абонента:

Адрес установки:

Система

Баграмяна, 20-24 ООО Штурм

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,000	160,0	---	---
2	80	0,000	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.03.2025 по 23.04.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.03	3,845	198,2	200,4	2,2	---	69,06	49,70	0,60	0,40	24,00
24.03	3,943	195,9	198,5	2,5	---	69,62	49,54	0,60	0,40	24,00
25.03	3,877	202,7	204,8	2,1	---	69,39	50,31	0,60	0,40	24,00
26.03	3,826	191,4	193,8	2,4	---	69,09	49,15	0,60	0,40	24,00
27.03	3,900	197,6	200,1	2,4	---	68,98	49,30	0,60	0,40	24,00
28.03	3,297	161,7	164,4	2,7	---	69,25	48,90	0,60	0,40	24,00
29.03	3,167	160,8	163,5	2,8	---	68,88	49,23	0,60	0,40	24,00
Итого:	25,86	1308,3	1325,4	17,1	0,0	69,19	49,47	0,60	0,40	168,00
30.03	3,318	155,9	157,6	1,7	---	69,12	47,88	0,60	0,40	24,00
31.03	3,774	192,8	195,0	2,2	---	69,28	49,76	0,60	0,40	24,00
01.04	4,046	216,9	218,6	1,7	---	69,52	50,91	0,60	0,40	24,00
02.04	3,627	202,3	204,4	2,1	---	69,35	51,47	0,60	0,40	24,00
03.04	3,040	153,8	155,6	1,9	---	69,62	49,89	0,60	0,40	23,73
04.04	3,586	185,2	188,1	2,9	---	69,32	50,01	0,60	0,40	24,00
05.04	4,218	180,7	183,4	2,7	---	72,28	48,99	0,60	0,40	24,00
Итого:	25,61	1287,5	1302,8	15,2	0,0	69,78	49,94	0,60	0,40	167,73
06.04	4,482	170,7	173,5	2,8	---	74,22	48,01	0,60	0,40	24,00
07.04	4,345	167,3	170,8	3,5	---	73,44	47,52	0,60	0,40	24,00
08.04	4,132	167,1	170,7	3,6	---	71,30	46,62	0,60	0,40	24,00
09.04	4,152	164,7	168,1	3,4	---	71,61	46,44	0,60	0,40	24,00
10.04	4,171	163,9	167,4	3,4	---	71,68	46,29	0,60	0,40	24,00
11.04	3,911	161,3	164,8	3,5	---	70,31	46,11	0,60	0,40	24,00
12.04	3,641	154,9	158,4	3,5	---	69,31	45,85	0,60	0,40	24,00
Итого:	28,83	1149,8	1173,6	23,7	0,0	71,74	46,71	0,60	0,40	167,99
13.04	3,255	158,0	161,4	3,4	---	69,19	48,63	0,60	0,40	24,00
14.04	2,817	144,1	147,4	3,3	---	68,99	49,48	0,60	0,40	24,00
15.04	2,797	142,4	145,9	3,5	---	69,47	49,87	0,60	0,40	24,00
16.04	2,751	135,7	138,8	3,0	---	68,89	48,66	0,60	0,40	24,00
17.04	1,865	116,4	118,2	1,9	---	68,80	52,82	0,60	0,40	24,00
18.04	1,071	123,1	125,6	2,5	---	68,11	59,46	0,60	0,40	24,00
19.04	1,041	92,2	92,8	0,7	---	68,82	57,58	0,60	0,40	24,00
Итого:	15,60	911,9	930,1	18,2	0,0	68,92	51,86	0,60	0,40	168,00
20.04	1,129	100,7	101,8	1,1	---	70,44	59,27	0,60	0,40	24,00
21.04	0,841	57,4	58,1	0,7	---	67,42	52,83	0,60	0,40	24,00
22.04	0,821	48,0	49,6	1,6	---	67,71	50,65	0,60	0,40	24,00
Итого:	2,79	206,1	209,5	3,3	0,0	68,96	55,47	0,60	0,40	72,00
Итого:	98,68	4863,7	4941,3	77,6	0,0	69,89	49,64	0,60	0,40	743,7
						dT=	20,25			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	743,7	0,0	0,0	0,0	0,3
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		98,68					
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.2025	На 24:00 22.04.2025	Результат за период		На 18:00 28.04.2025		
Количество теплоты, Гкал	1601,51	1700,19	98,68		1704,85		
Расход теплоносителя M1, т	70213,7	75077,4	4863,7		75336,3		
Расход теплоносителя M2, т	71175,1	76116,4	4941,3		76380,0		
Время наработки, ч	12486,9	13230,6	743,7		13369,6		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.н			0,3				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28

