

#126845#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК
Кошевого 1, г. Калининград
6954
4887
ТЭМ-104
1552272
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab ч	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,371	0	286,242	0	0	280,867	0	24	24	0	0	76	64,2	0	9	5,1	0	5,5
25.03.2025	3,429	0	288,641	0	0	283,219	0	24	24	0	0	76,1	64,1	0	9	5,1	0	4,4
26.03.2025	3,223	0	289,742	0	0	284,203	0	24	24	0	0	76	64,8	0	9	5,1	0	6,9
27.03.2025	3,235	0	292,219	0	0	286,586	0	24	24	0	0	76,2	65	0	9	5,1	0	5,7
28.03.2025	3,218	0	303,867	0	0	297,914	0	24	24	0	0	76,3	65,7	0	9	5,1	0	8,9
29.03.2025	3,135	0	303,594	0	0	297,633	0	24	24	0	0	76,1	65,7	0	9	5,1	0	9,9
30.03.2025	3,144	0	291,203	0	0	285,578	0	24	24	0	0	76	65,2	0	9	5,1	0	6,8
31.03.2025	3,197	0	295,82	0	0	290,094	0	24	24	0	0	76	65,2	0	9	5,1	0	5,9
01.04.2025	3,337	0	293,055	0	0	287,492	0	24	24	0	0	76	64,5	0	9	5,1	0	-
02.04.2025	3,137	0	298,648	0	0	292,812	0	24	24	0	0	76,1	65,6	0	9	5,1	0	-
03.04.2025	3,05	0	306,508	0	0	300,398	0	24	24	0	0	76,2	66,2	0	9	5,1	0	-
04.04.2025	3,036	0	297,25	0	0	291,406	0	24	24	0	0	76,1	65,8	0	9	5,1	0	-
05.04.2025	3,627	0	284,047	0	0	278,852	0	24	24	0	0	76,1	63,3	0	9	5,1	0	-
06.04.2025	4,005	0	288,352	0	0	283,242	0	24	24	0	0	76,1	62,1	0	9	5,1	0	-
07.04.2025	3,661	0	290,758	0	0	285,406	0	24	24	0	0	76,2	63,5	0	9	5,1	0	-
08.04.2025	3,502	0	286,469	0	0	281,141	0	24	24	0	0	76,1	63,8	0	9	5,1	0	-
09.04.2025	3,435	0	287,875	0	0	282,469	0	24	24	0	0	76,2	64,2	0	9	5,1	0	-
10.04.2025	3,648	0	280,383	0	0	275,391	0	24	24	0	0	75,5	62,4	0	9	5,1	0	-
11.04.2025	3,28	0	279,734	0	0	274,758	0	24	24	0	0	74,2	62,3	0	9	5,1	0	-
12.04.2025	3,159	0	283,359	0	0	278,227	0	24	24	0	0	74,2	62,9	0	9	5,1	0	-
13.04.2025	3,002	0	296,609	0	0	291,062	0	24	24	0	0	74,2	64	0	9	5,1	0	-
14.04.2025	2,84	0	296,5	0	0	290,852	0	24	24	0	0	74,3	64,6	0	9	5,1	0	-
15.04.2025	1,928	0	263,219	0	0	257,906	0	24	24	0	0	74,1	66,7	0	9	5,1	0	-
16.04.2025	0,899	0	233,883	0	0	228,711	0	24	24	0	0	74	70,1	0	9	5,1	0	-
17.04.2025	0,926	0	232,938	0	0	227,883	0	24	24	0	0	73,4	69,4	0	9	5,1	0	-
18.04.2025	0,896	0	243,773	0	0	238,484	0	24	24	0	0	73,1	69,4	0	9	5,1	0	-
19.04.2025	0,882	0	241,195	0	0	235,977	0	24	24	0	0	73	69,4	0	9	5,1	0	-
20.04.2025	0,884	0	241,242	0	0	236	0	24	24	0	0	73,1	69,4	0	9	5,1	0	-
21.04.2025	0,888	0	244,844	0	0	239,508	0	24	24	0	0	73,2	69,5	0	9	5,1	0	-
22.04.2025	0,889	0	244,867	0	0	239,578	0	24	24	0	0	72,9	69,2	0	9	5,1	0	-
23.04.2025	0,908	0	239,234	0	0	234,062	0	24	24	0	0	73,1	69,3	0	9	5,1	0	-
Итого:	81,771	0	8606,07	0	0	8437,711	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	81,771																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	748,261	0	72962,633	0	1513292032	71531,445	0	5842,65	0
23.04.2025	830,033	0	81568,703	0	1513292032	79969,156	0	6586,65	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 11:29:09