

#82395#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2024 по 12.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Уют-Сервис, ООО, УК
Кошевого 1, г. Калининград
6954

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
1552272	12.05.2024	23.04.2024	
Количество тепловой энергии, система 1	3924,51	3884,244	40.266

Подпись исполнителя _____



с 13.05.24 поверне



#82394#

Отчёт за период с 23.04.2024 по 12.05.2024.

Номер абонента 6954
 Порядковый номер 4887
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1552272
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2024	4,9	3,897	0	371,344	0	364,344	24	24	0	0	74,8	64,3	9	5,1
25.04.2024	6,4	3,693	0	366,219	0	359,219	24	24	0	0	74,8	64,7	9	5,1
26.04.2024	7,8	3,546	0	365,844	0	358,781	24	24	0	0	74,8	65,1	9	5,1
27.04.2024	12,1	3,361	0	367,844	0	360,656	24	24	0	0	74,6	65,4	9	5,1
28.04.2024	14,6	3,246	0	360,938	0	353,875	24	24	0	0	74,6	65,6	9	5,1
29.04.2024	16,9	2,907	0	341,344	0	334,625	24	24	0	0	74,4	65,9	9	5,1
30.04.2024	16,1	2,259	0	326,5	0	319,781	24	24	0	0	74,3	67,4	9	5,1
01.05.2024	-	2,25	0	296,719	0	290,719	24	24	0	0	74,2	66,6	9	5,1
02.05.2024	-	1,787	0	311,688	0	305,094	24	24	0	0	74,2	68,5	9	5,1
03.05.2024	-	1,28	0	292,188	0	285,719	24	24	0	0	74,6	70,2	9	5,1
04.05.2024	-	1,404	0	277,188	0	271,281	24	24	0	0	73,8	68,8	9	5,1
05.05.2024	-	1,339	0	286	0	279,719	24	24	0	0	74,4	69,8	9	5,1
06.05.2024	-	1,284	0	286,156	0	279,906	24	24	0	0	74,2	69,8	9	5,1
07.05.2024	-	1,305	0	285,031	0	278,812	24	24	0	0	74,3	69,8	9	5,1
08.05.2024	-	1,305	0	282,188	0	276	24	24	0	0	74,3	69,7	9	5,1
09.05.2024	-	1,284	0	291,594	0	285,219	24	24	0	0	74,2	69,9	9	5,1
10.05.2024	-	1,265	0	279,156	0	273,062	23,05	23,05	0	0	74	69,5	9	5,1
11.05.2024	-	1,42	0	287,312	0	281,125	24	24	0	0	74	69	9	5,1
12.05.2024	-	1,435	0	286,375	0	280,219	24	24	0	0	74,1	69,1	9	5,1
Итого:	9,4	40,267	0	5961,628	0	5838,156	455,05	455,05	-	-	74,35	67,85	9	5,1

Общее время работы системы

456 час.

Период нормальной работы системы

455,05 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
23.04.2024	3884,244	0	346143,219	0	339708,875	34062,56	0,08
12.05.2024	3924,51	0	352104,844	0	345547,031	34517,61	0,08

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
