

#26502#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 1, г. Калининград
Номер абонента 6954
Порядковый номер 4887
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552272
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	1,01	245,625	244,266	240	239,203	24	24	0	0	71,8	67,7	9	5,1	-
25.09.2022	1,082	246	244,609	240,344	239,562	24	24	0	0	71,9	67,5	9	5,1	-
26.09.2022	1,03	246,625	245,25	241,016	240,203	24	24	0	0	71,6	67,5	9	5,1	-
27.09.2022	0,911	218,797	217,562	213,812	213,078	21,27	21,27	0	0	71,8	67,6	9	5,1	-
28.09.2022	1,055	249,156	247,766	243,422	242,625	24	24	0	0	72	67,7	9	5,1	-
29.09.2022	1,03	242,984	241,641	237,422	236,641	24	24	0	0	71,9	67,6	9	5,1	-
30.09.2022	1,03	248,391	247,047	242,766	241,969	24	24	0	0	71,4	67,2	9	5,1	-
01.10.2022	1,056	245,719	244,297	240,109	239,281	24	24	0	0	71,7	67,4	9	5,1	-
02.10.2022	1,095	234,656	233,375	229,312	228,641	24	24	0	0	71,6	66,9	9	5,1	-
03.10.2022	1,051	244	242,625	238,422	237,625	24	24	0	0	71,8	67,5	9	5,1	-
04.10.2022	2,461	287,109	283,969	280,547	278,781	24	24	0	0	71,8	63,2	9	5,1	-
Итого:	12,811	2709,062	2692,407	2647,172	2637,609	261,27	261,27	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,811													

Общее время работы системы, ч 264
Период нормальной работы системы, ч 261,27

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	2118,796	186574	185001,422	181985,719	181621,297	20224,22	0,08
04.10.2022	2131,605	189283,062	187693,828	184632,891	184258,906	20485,49	0,08

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:38:01