

#26445#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Интернациональная 70, г. Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 8285
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123031
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	3,59	146,85	146,58	0	143,45	145,04	-1,59	24	0	0	72,1	47,1	25,07	0,7	0,7	4,7
25.02.2022	3,502	134,21	134,12	0	131,16	132,9	-1,74	24	0	0	71,3	44,6	26,74	0,7	0,7	4,4
26.02.2022	3,765	153,18	152,64	0	149,64	151,08	-1,44	24	0	0	71,8	46,7	25,19	0,7	0,7	2,9
27.02.2022	3,951	159,13	158,35	0	155,22	156,6	-1,38	24	0	0	74,6	49,1	25,46	0,7	0,7	0,6
28.02.2022	3,716	135,65	135,03	0	132,27	133,65	-1,38	24	0	0	75,2	47	28,12	0,7	0,7	0,5
01.03.2022	3,936	154,36	153,56	0	150,52	151,84	-1,32	24	0	0	75,3	49,1	26,17	0,7	0,7	-1,2
02.03.2022	3,882	163,36	162,5	0	159,28	160,54	-1,26	24	0	0	75	50,7	24,38	0,7	0,7	-0,1
03.03.2022	3,522	130,18	129,77	0	127,04	128,54	-1,5	24	0	0	73,4	45,6	27,75	0,7	0,7	2,7
04.03.2022	3,588	135,32	134,79	0	132,1	133,46	-1,36	24	0	0	73	45,9	27,17	0,7	0,7	2,1
05.03.2022	4,075	165,48	164,5	0	161,27	162,55	-1,28	24	0	0	75,8	50,5	25,29	0,7	0,7	-2,2
06.03.2022	4,463	179,84	178,99	0	175,23	176,81	-1,58	24	0	0	76,5	51,1	25,46	0,7	0,7	-1,1
07.03.2022	3,873	143,97	143,18	0	140,36	141,66	-1,3	24	0	0	75,4	47,8	27,63	0,7	0,7	1,7
08.03.2022	3,728	137,18	136,59	0	133,86	135,26	-1,4	24	0	0	73,7	45,8	27,9	0,7	0,7	2,8
09.03.2022	3,904	157,97	157,07	0	154,2	155,39	-1,19	24	0	0	73,4	48	25,35	0,7	0,7	1,3
10.03.2022	4,181	176,85	175,92	0	172,37	173,75	-1,38	24	0	0	75,7	51,5	24,26	0,7	0,7	-2,5
11.03.2022	4,129	173,4	172,56	0	168,95	170,39	-1,44	24	0	0	76,3	51,9	24,44	0,7	0,7	-1,2
12.03.2022	3,937	160,12	159,43	0	156,16	157,59	-1,43	24	0	0	74,9	49,7	25,21	0,7	0,7	-0,6
13.03.2022	3,764	168,86	168,2	0	164,82	166,18	-1,36	24	0	0	73,2	50,4	22,84	0,7	0,7	0
14.03.2022	3,672	155,59	154,97	0	152	153,3	-1,3	24	0	0	72,2	48	24,19	0,7	0,7	1,5
15.03.2022	3,57	154,96	154,24	0	151,4	152,6	-1,2	24	0	0	71,6	48	23,6	0,7	0,7	1,8
16.03.2022	3,551	163,35	162,81	0	159,61	160,94	-1,33	24	0	0	71,7	49,4	22,26	0,7	0,7	2,3
17.03.2022	3,476	151,21	150,64	0	147,76	149,02	-1,26	24	0	0	71,5	48	23,54	0,7	0,7	3,3
18.03.2022	3,452	158,6	158,11	0	154,99	156,33	-1,34	24	0	0	71,5	49,2	22,29	0,7	0,7	4,3
19.03.2022	3,313	132,41	131,98	0	129,38	130,7	-1,32	24	0	0	71,4	45,8	25,62	0,7	0,7	2,6
20.03.2022	3,401	161,01	160,49	0	157,31	158,61	-1,3	24	0	0	71,7	50	21,64	0,7	0,7	2,2
21.03.2022	3,265	145,78	145,25	0	142,44	143,66	-1,22	24	0	0	71,6	48,7	22,94	0,7	0,7	3,3
22.03.2022	2,875	130,2	129,82	0	127,23	128,39	-1,16	24	0	0	71,4	48,7	22,63	0,7	0,7	4,9
23.03.2022	2,919	115,61	115,24	0	113	114,13	-1,13	24	0	0	71,2	45,4	25,86	0,7	0,7	-
Итого:	103	4244,63	4227,33	0	4143,02	4180,91	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	103															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	1561,23	63881,1	63477,58	0	62352,66	62778,4
23.03.2022	1664,23	68125,73	67704,91	0	66495,68	66959,31

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.03.2022 8:02:42