

# #26452#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Интернациональная 70, г. Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 8285  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123031  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,591	39,22	39,44	0	38,38	38,89	-0,51	24	0	0	69,6	54,2	15,39	0,7	0,7	-
25.06.2023	0,625	40,61	40,83	0	39,71	40,25	-0,54	24	0	0	69,8	54,1	15,71	0,7	0,7	-
26.06.2023	0,58	38,45	38,69	0	37,63	38,16	-0,53	24	0	0	69,6	54,2	15,4	0,7	0,7	-
27.06.2023	0,633	41,41	41,63	0	40,51	41,07	-0,56	24	0	0	69,7	54,1	15,63	0,7	0,7	-
28.06.2023	0,203	21,23	21,31	0	20,86	21,04	-0,18	24	0	0	62,9	53,2	9,76	0,7	0,7	-
29.06.2023	0	0	0,22	0	0	0,22	-0,22	24	0	0	25	24,7	0,38	0,7	0,7	-
30.06.2023	0	0	0,32	0	0	0,32	-0,32	24	0	0	23,9	23,6	0,26	0,7	0,7	-
01.07.2023	0	1,46	1,2	0	1,46	1,2	0,26	24	0	0	22,4	22,3	0,01	0,7	0,7	-
02.07.2023	0	3,66	3,14	0	3,66	3,14	0,52	24	0	0	22,5	22,6	-0,07	0,7	0,7	-
03.07.2023	0	3,5	3	0	3,5	3	0,5	24	0	0	21,8	21	0,83	0,7	0,7	-
04.07.2023	0	3,21	2,71	0	3,21	2,71	0,5	24	0	0	21,6	20,7	0,91	0,7	0,7	-
05.07.2023	0	3,01	2,5	0	3,01	2,5	0,51	24	0	0	21,3	20,4	0,94	0,7	0,7	-
06.07.2023	0	3,44	2,9	0	3,44	2,9	0,54	24	0	0	22,4	23,7	-1,25	0,7	0,7	-
07.07.2023	0	4,08	3,47	0	4,08	3,47	0,61	24	0	0	24,2	28,5	-4,36	0,7	0,7	-
08.07.2023	0	4,27	3,67	0	4,27	3,67	0,6	24	0	0	24,3	28,9	-4,61	0,7	0,7	-
09.07.2023	0	4,23	3,63	0	4,23	3,63	0,6	24	0	0	24,3	28,6	-4,26	0,7	0,7	-
10.07.2023	0,246	21,55	21,04	0	21,22	20,84	0,38	24	0	0	56,4	45,6	10,84	0,7	0,7	-
11.07.2023	0,633	39,98	39,96	0	39,1	39,44	-0,34	24	0	0	69,5	53,3	16,19	0,7	0,7	-
12.07.2023	0,604	39,04	39,02	0	38,21	38,52	-0,31	24	0	0	69,2	53,4	15,82	0,7	0,7	-
13.07.2023	0,581	37,2	37,23	0	36,42	36,76	-0,34	24	0	0	69,4	53,5	15,92	0,7	0,7	-
14.07.2023	0,566	36,39	36,44	0	35,62	35,95	-0,33	24	0	0	69,4	53,5	15,91	0,7	0,7	-
15.07.2023	0,588	37,52	37,54	0	36,72	37,07	-0,35	24	0	0	69,5	53,4	16,1	0,7	0,7	-
16.07.2023	0,612	39,58	39,57	0	38,73	39,06	-0,33	24	0	0	69,5	53,6	15,92	0,7	0,7	-
17.07.2023	0,584	38	38,05	0	37,19	37,55	-0,36	24	0	0	69,4	53,7	15,69	0,7	0,7	-
18.07.2023	0,56	37,37	37,44	0	36,58	36,92	-0,34	24	0	0	69,2	53,8	15,35	0,7	0,7	-
19.07.2023	0,563	37,44	37,47	0	36,63	36,97	-0,34	24	0	0	69,3	53,9	15,38	0,7	0,7	-
20.07.2023	0,603	39,65	39,63	0	38,8	39,09	-0,29	24	0	0	69,4	53,8	15,64	0,7	0,7	-
21.07.2023	0,591	38,63	38,65	0	37,79	38,13	-0,34	24	0	0	69,4	53,8	15,62	0,7	0,7	-
22.07.2023	0,593	38,42	38,43	0	37,61	37,88	-0,27	24	0	0	69,5	53,7	15,74	0,7	0,7	-
23.07.2023	0,624	41,08	41,08	0	40,23	40,5	-0,27	24	0	0	69,4	53,9	15,51	0,7	0,7	-
Итого:	10,58	733,63	730,21	0	718,8	720,85	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,58															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	2658,597	113076,44	112659,28	0	110395,81	111391,14
23.07.2023	2669,177	113810,07	113389,49	0	111114,61	112111,99

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.07.2023 7:19:30