

#33304#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104

Номер теплосчётчика: 1542575

Номер абонента:

Адрес установки:

Система

1

Батальная, 22-36 КАМЕЛОТ, ТСЖ

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кг/ц
1	100	0,000	300,0	---	---
2	100	0,000	300,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.09.2023 по 23.10.2023

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
23.09	---	---	---	---	---	22,71	19,01	0,90	0,50	24,00
24.09	---	---	---	---	---	22,49	18,85	0,90	0,50	24,00
25.09	---	---	---	---	---	22,19	18,61	0,90	0,50	24,00
26.09	---	---	---	---	---	22,10	23,80	0,90	0,50	24,00
27.09	---	---	---	---	---	22,61	28,37	0,90	0,50	23,99
28.09	---	---	---	---	---	22,71	23,40	0,90	0,50	24,00
29.09	---	---	---	---	---	22,63	20,91	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	22,49	21,85	0,90	0,50	167,98
30.09	---	---	---	---	---	22,54	11,21	0,90	0,50	17,36
01.10	---	---	---	---	---	21,37	2,37	0,90	0,50	8,55
02.10	---	---	---	---	---	21,92	-15,97	0,90	0,50	6,23
03.10	---	---	---	---	---	18,76	-34,70	0,90	0,50	1,71
04.10	---	---	---	---	---	21,80	-19,60	0,90	0,50	7,64
05.10	---	---	---	---	---	21,08	-21,60	0,90	0,50	9,58
06.10	---	---	---	---	---	20,79	50,64	0,90	0,50	8,55
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	21,18	-3,95	0,90	0,50	59,62
07.10	---	---	---	---	---	19,48	-35,15	0,90	0,50	1,32
08.10	---	---	---	---	---	19,75	-33,21	0,90	0,50	7,30
09.10	---	---	---	---	---	16,47	1,36	0,90	0,50	9,86
10.10	---	---	---	---	---	15,37	15,70	0,90	0,50	24,00
11.10	---	---	---	---	---	15,31	15,51	0,90	0,50	22,09
12.10	2,721	80,7	80,4	---	0,3	72,26	38,63	0,90	0,50	24,00
13.10	3,960	110,5	112,3	1,8	---	73,34	37,58	0,90	0,50	24,00
Итого:	6,68	191,2	192,7	1,8	0,3	72,89	38,02	0,90	0,50	112,56
14.10	3,637	101,8	103,9	2,0	---	72,94	37,29	0,90	0,50	24,00
15.10	3,847	114,3	116,6	2,3	---	71,39	37,82	0,90	0,50	24,00
16.10	3,762	103,2	105,3	2,0	---	73,59	37,21	0,90	0,50	24,00
17.10	3,962	111,3	113,5	2,2	---	73,53	38,01	0,90	0,50	24,00
18.10	3,874	108,3	110,1	1,8	---	73,40	37,70	0,90	0,50	24,00
19.10	3,922	108,9	110,9	2,0	---	73,43	37,48	0,90	0,50	24,00
20.10	4,077	113,3	114,6	1,3	---	73,55	37,65	0,90	0,50	24,00
Итого:	27,08	761,2	774,9	13,7	0,0	73,11	37,60	0,90	0,50	168,00
21.10	4,251	119,2	121,2	2,0	---	73,77	38,18	0,90	0,50	24,00
22.10	3,847	105,6	107,4	1,8	---	73,69	37,33	0,90	0,50	24,00
23.10	3,924	105,8	107,9	2,0	---	73,69	37,63	0,90	0,50	24,00
Итого:	11,92	330,6	336,4	5,8	0,0	73,72	37,73	0,90	0,50	72,00
Итого:	45,63	1283,0	1304,0	21,3	0,3	73,23	37,70	0,90	0,50	580,2
dT=						35,53				

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	580,2	0,0	0,0	0,0	163,8
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qсл. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	45,68						
Показания интеграторов	На 24:00 22.09.2023	На 24:00 23.10.2023	Результат за период		На 09:00 27.10.2023		
Количество теплоты, Гкал	1223,22	1263,91	45,68		1282,11		
Расход теплоносителя M1, т	35731,9	37074,9	1283,0		37441,9		
Расход теплоносителя M2, т	36572,0	37876,8	1304,0		38250,3		
Время наработки, ч	10424,3	580,2			10505,7		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.н, ч	163,8						

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

