

#119959#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104

Номер теплосчётчика: 1553192

Номер абонента:

Адрес установки: Каштановая Аллея, 16 ДС №27

Система 1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	32	0,075	30,0	---	---
2	32	0,075	30,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 21.02.2025 по 20.03.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.02	0,712	25,7	24,9	---	0,8	79,14	51,50	0,90	0,50	24,00
22.02	0,609	22,4	21,7	---	0,7	75,64	48,59	0,90	0,50	24,00
23.02	0,592	23,5	22,8	---	0,7	73,72	48,65	0,90	0,50	24,00
24.02	0,581	22,5	21,8	---	0,7	72,30	46,60	0,90	0,50	24,00
25.02	0,585	25,5	24,8	---	0,7	70,07	47,22	0,90	0,50	24,00
26.02	0,542	22,6	21,9	---	0,7	69,86	45,94	0,90	0,50	24,00
27.02	0,515	21,8	21,2	---	0,6	68,30	44,76	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,14	164,1	159,2	0,0	4,9	72,82	47,69	0,90	0,50	168,00
28.02	0,535	23,3	22,7	---	0,6	68,55	45,67	0,90	0,50	24,00
01.03	0,557	24,0	23,4	---	0,6	70,60	47,47	0,90	0,50	24,00
02.03	0,535	21,7	21,1	---	0,6	71,05	46,52	0,90	0,50	24,00
03.03	0,514	21,2	20,6	---	0,6	69,14	44,97	0,90	0,50	24,00
04.03	0,491	20,4	19,8	---	0,6	68,19	44,17	0,90	0,50	24,00
05.03	0,460	19,0	18,5	---	0,5	67,61	43,50	0,90	0,50	24,00
06.03	0,391	15,3	14,9	---	0,4	67,61	42,16	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,48	145,0	141,1	0,0	3,9	69,08	45,13	0,90	0,50	168,00
07.03	0,410	16,7	16,3	---	0,4	67,81	43,29	0,90	0,50	24,00
08.03	0,377	16,6	16,3	---	0,3	66,98	44,41	0,90	0,50	24,00
09.03	0,365	15,8	15,5	---	0,3	67,09	44,07	0,90	0,50	24,00
10.03	0,311	12,3	12,0	---	0,2	66,90	41,60	0,90	0,50	24,00
11.03	0,477	20,2	19,7	---	0,5	67,82	44,26	0,90	0,50	24,00
12.03	0,482	20,4	19,9	---	0,5	68,30	44,75	0,90	0,50	24,00
13.03	0,516	20,8	20,2	---	0,6	70,07	45,32	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,94	122,8	120,0	0,0	2,8	67,98	44,12	0,90	0,50	168,00
14.03	0,548	21,7	21,1	---	0,6	72,05	46,84	0,90	0,50	24,00
15.03	0,526	20,8	20,2	---	0,5	73,10	47,84	0,90	0,50	24,00
16.03	0,545	21,7	21,2	---	0,6	72,95	47,98	0,90	0,50	24,00
17.03	0,591	23,5	22,9	---	0,6	73,69	48,68	0,90	0,50	24,00
18.03	0,556	22,1	21,5	---	0,6	72,54	47,50	0,90	0,50	24,00
19.03	0,510	20,4	19,8	---	0,6	70,25	45,36	0,90	0,50	24,00
20.03	0,457	19,8	19,3	---	0,5	69,23	46,20	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,73	150,1	146,0	0,0	4,1	72,04	47,24	0,90	0,50	168,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	---	---	---	---	0,00
Итого:	14,29	581,9	566,2	0,0	15,7	70,66	46,18	0,90	0,50	672,0

dT= 24,48

Общее время работы теплосистемы, ч	672,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	672,0	=	672,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		14,29					
Показания интеграторов	На 24:00 20.02.2025	На 24:00 20.03.2025	Результат за период		На 23:00 24.03.2025		
Количество теплоты, Гкал	78,89	93,18	14,29		94,85		
Расход теплоносителя M1, т	3589,4	4171,3	581,9		4241,4		
Расход теплоносителя M2, т	3499,9	4066,1	566,2		4134,6		
Время наработки, ч	5962,0	6634,0	672,0		6729,3		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

