

# #93110#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель Детский Сад № 27, МАДОУ  
Адрес потребителя Каштановая аллея, 16 г.Калининград  
Номер абонента 4181  
Порядковый номер 4950  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1553192  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,082	7,542	7,232	0	7,412	7,145	0	24	24	0	0	61,8	50,8	0	9	5,1	0	-
22.07.2024	0,089	7,72	7,401	0	7,587	7,314	0	24	24	0	0	61,8	50,1	0	9	5,1	0	-
23.07.2024	0,09	7,951	7,626	0	7,814	7,537	0	24	24	0	0	61,5	50,1	0	9	5,1	0	-
24.07.2024	0,09	8,105	7,797	0	7,966	7,706	0	24	24	0	0	61,5	50,3	0	9	5,1	0	-
25.07.2024	0,094	8,291	7,999	0	8,149	7,906	0	24	24	0	0	61,4	50	0	9	5,1	0	-
26.07.2024	0,093	8,497	8,213	0	8,352	8,116	0	24	24	0	0	61,3	50,2	0	9	5,1	0	-
27.07.2024	0,083	7,776	7,505	0	7,643	7,415	0	24	24	0	0	61,5	50,8	0	9	5,1	0	-
28.07.2024	0,082	8,578	8,3	0	8,435	8,199	0	24	24	0	0	60,6	51	0	9	5,1	0	-
29.07.2024	0,093	9,31	9,003	0	9,154	8,895	0	24	24	0	0	60,7	50,6	0	9	5,1	0	-
30.07.2024	0,1	8,603	8,3	0	8,456	8,205	0	24	24	0	0	61,3	49,5	0	9	5,1	0	-
31.07.2024	0,096	8,616	8,307	0	8,469	8,21	0	24	24	0	0	61,3	50,1	0	9	5,1	0	-
01.08.2024	0,096	8,412	8,085	0	8,268	7,991	0	24	24	0	0	61,5	50	0	9	5,1	0	-
02.08.2024	0,097	8,175	7,843	0	8,034	7,752	0	24	24	0	0	61,7	49,7	0	9	5,1	0	-
03.08.2024	0,086	8,137	7,825	0	7,998	7,731	0	24	24	0	0	61,5	50,8	0	9	5,1	0	-
04.08.2024	0,085	7,911	7,604	0	7,775	7,513	0	24	24	0	0	61,6	50,8	0	9	5,1	0	-
05.08.2024	0,095	8,598	8,268	0	8,452	8,171	0	24	24	0	0	61,2	50	0	9	5,1	0	-
06.08.2024	0,095	8,13	7,814	0	7,99	7,723	0	24	24	0	0	61,6	49,9	0	9	5,1	0	-
07.08.2024	0,056	4,508	3,674	0	4,44	3,635	0	24	24	0	0	56,6	44,1	0	9	5,1	0	-
08.08.2024	0,002	0,642	0,014	0	0,641	0,014	0	24	24	0	0	25,4	22,8	0	9	5,1	0	-
09.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,7	21,4	0	9	5,1	0	-
10.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,4	21,2	0	9	5,1	0	-
11.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,1	20,9	0	9	5,1	0	-
12.08.2024	0	0	0,001	0	0	0	0	23,64	23,64	0	0	20,9	20,7	0	9	5,1	0	-
13.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,7	20,4	0	9	5,1	0	-
14.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,5	20,3	0	9	5,1	0	-
15.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,5	20,3	0	9	5,1	0	-
16.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,5	20,3	0	9	5,1	0	-
17.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,6	20,4	0	9	5,1	0	-
18.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,6	20,4	0	9	5,1	0	-
19.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,6	20,4	0	9	5,1	0	-
20.08.2024	0	0	0,103	0	0	0,103	0	24	24	0	0	20,6	20,3	0	9	5,1	0	-
Итого:	1,604	145,502	138,914	0	143,035	137,281	0	743,64	743,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,604																	

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,64

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	3,062	291,586	288,567	0	286,662	285,16	0	802,34	0,1
20.08.2024	4,665	437,087	427,478	0	429,695	422,444	0	1545,98	0,1

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.08.2024 11:32:13