

#131085#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дружба-4 ТСЖ, УК
Дрожжевая 4-ба, г.Калининград
4089
5076
ТЭМ-104
1552497
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,703	49,725	50,176	48,703	49,51	24	24	0	0	67,7	53,4	9	5,1	-
25.04.2025	0,708	51,492	52,092	50,436	51,393	24	24	0	0	67,7	53,7	9	5,1	-
26.04.2025	0,715	51,459	52,01	50,406	51,318	24	24	0	0	67,6	53,5	9	5,1	-
27.04.2025	0,756	53,07	53,631	51,975	52,918	24	24	0	0	67,9	53,4	9	5,1	-
28.04.2025	0,693	52,055	52,727	50,986	52,008	24	24	0	0	67,7	54,2	9	5,1	-
29.04.2025	0,657	50,375	51,057	49,336	50,35	23,99	23,99	0	0	67,8	54,6	9	5,1	-
30.04.2025	0,686	51,402	52,152	50,342	51,436	24	24	0	0	67,9	54,4	9	5,1	-
01.05.2025	0,676	51,416	52,176	50,357	51,455	24	24	0	0	67,8	54,5	9	5,1	-
02.05.2025	0,666	50,4	51,105	49,361	50,402	24	24	0	0	67,9	54,4	9	5,1	-
03.05.2025	0,683	50,684	51,463	49,633	50,756	24	24	0	0	68	54,4	9	5,1	-
04.05.2025	0,739	52,402	53,021	51,318	52,311	24	24	0	0	68	53,6	9	5,1	-
05.05.2025	0,7	51,898	52,484	50,83	51,771	24	24	0	0	67,8	54,1	9	5,1	-
06.05.2025	0,671	51,449	52,102	50,391	51,381	24	24	0	0	67,8	54,5	9	5,1	-
07.05.2025	0,694	53,062	53,699	51,977	52,963	24	24	0	0	67,6	54,4	9	5,1	-
08.05.2025	0,717	53,846	54,41	52,738	53,668	24	24	0	0	67,7	54,2	9	5,1	-
09.05.2025	0,713	53,805	54,303	52,699	53,557	24	24	0	0	67,7	54,3	9	5,1	-
10.05.2025	0,713	53,865	54,469	52,758	53,721	24	24	0	0	67,8	54,4	9	5,1	-
11.05.2025	0,742	54,709	55,527	53,58	54,773	24	24	0	0	67,8	54	9	5,1	-
12.05.2025	0,685	53,195	53,93	52,094	53,174	24	24	0	0	68	55	9	5,1	-
13.05.2025	0,715	54,584	55,307	53,451	54,533	24	24	0	0	68,1	54,8	9	5,1	-
14.05.2025	0,664	52,734	53,414	51,643	52,658	24	24	0	0	68	55,2	9	5,1	-
15.05.2025	0,711	54,619	55,416	53,477	54,635	24	24	0	0	68,3	55,1	9	5,1	-
16.05.2025	0,681	54,219	55,049	53,086	54,258	24	24	0	0	68,4	55,7	9	5,1	-
17.05.2025	0,717	55,521	56,322	54,357	55,521	24	24	0	0	68,4	55,3	9	5,1	-
18.05.2025	0,732	56,557	57,551	55,369	56,732	24	24	0	0	68,5	55,4	9	5,1	-
19.05.2025	0,676	55,736	56,615	54,57	55,791	24	24	0	0	68,4	56,1	9	5,1	-
20.05.2025	0,673	55,617	56,613	54,447	55,781	24	24	0	0	68,6	56,3	9	5,1	-
21.05.2025	0,653	55,271	56,145	54,107	55,312	23,98	23,98	0	0	68,6	56,6	9	5,1	-
22.05.2025	0,705	57,963	59,098	56,736	58,223	24	24	0	0	68,9	56,5	9	5,1	-
23.05.2025	0,722	59,018	60,172	57,764	59,283	24	24	0	0	69	56,5	9	5,1	-
Итого:	20,966	1602,148	1624,236	1568,927	1601,592	719,97	719,97	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,966													

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719,97

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	573,931	23958,154	24102,375	23391,113	23835,875	7111,95	0
23.05.2025	594,898	25560,305	25726,609	24960,041	25437,467	7831,83	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:39:32