#24844#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

| | |
|---|---|
| Потребитель | Мастер, ООО, УК |
| Адрес потребителя | Щедина 19-25, Калининград |
| Номер абонента | 4342 |
| Порядковый номер | 5101 |
| Тип теплосчётчика | ТЭМ-104 |
| Заводской номер | 1552486 |
| Номер системы | 1 |

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2021 | 0,491 | 24,449 | 25,045 | 23,975 | 24,805 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 45,3 | 9 | 5,1 | - |
| 25.09.2021 | 0,485 | 24,428 | 25,059 | 23,953 | 24,818 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 45,4 | 9 | 5,1 | - |
| 26.09.2021 | 0,5 | 24,188 | 24,811 | 23,719 | 24,58 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 44,7 | 9 | 5,1 | - |
| 27.09.2021 | 0,512 | 24,25 | 24,832 | 23,777 | 24,605 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 44,3 | 9 | 5,1 | - |
| 28.09.2021 | 0,498 | 24,113 | 24,693 | 23,645 | 24,459 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 44,9 | 9 | 5,1 | - |
| 29.09.2021 | 0,477 | 24,957 | 25,561 | 24,477 | 25,311 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 46 | 9 | 5,1 | - |
| 30.09.2021 | 0,955 | 39,787 | 40,279 | 38,977 | 39,934 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 43 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 3,918 | 186,172 | 190,28 | 182,523 | 188,512 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 3,918 | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Общее время работы системы, ч | 168 |
| Период нормальной работы системы, ч | 168 |

## Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2021 | 520,097 | 21000,75 | 21197,203 | 20489,473 | 20960,232 | 7904,11 | 0 |
| 30.09.2021 | 524,014 | 21186,922 | 21387,482 | 20671,994 | 21148,744 | 8072,11 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2021 15:59:48