

#121634#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Бульвар Л. Шевцовой 58, г.Калининград (отопление)

4113

4466

ВКТ-7

00104479

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,942	163,67	164,67	161,62	163,46	-1,84	24	0	0	52,3	40,2	12,05	0,7	0,7	-
25.02.2025	2,133	164,54	165,64	162,27	164,22	-1,95	24	0	0	54,8	41,6	13,18	0,7	0,7	-
26.02.2025	2,127	164,53	165,68	162,21	164,24	-2,03	24	0	0	55,1	42	13,14	0,7	0,7	-
27.02.2025	2,101	164,43	165,65	162,09	164,25	-2,16	24	0	0	55,1	42,1	12,98	0,7	0,7	-
28.02.2025	1,978	163,9	164,92	161,73	163,67	-1,94	24	0	0	53,1	40,9	12,25	0,7	0,7	-
01.03.2025	1,973	163,64	164,7	161,57	163,48	-1,91	24	0	0	52,6	40,3	12,24	0,7	0,7	-
02.03.2025	1,98	163,68	164,83	161,58	163,55	-1,97	24	0	0	52,7	40,4	12,28	0,7	0,7	-
03.03.2025	1,894	163,46	164,57	161,47	163,37	-1,9	24	0	0	51,6	39,9	11,76	0,7	0,7	-
04.03.2025	1,838	163,35	164,32	161,39	163,12	-1,73	24	0	0	51	39,6	11,41	0,7	0,7	-
05.03.2025	1,826	163,41	164,46	161,46	163,26	-1,8	24	0	0	51,2	39,9	11,32	0,7	0,7	-
06.03.2025	1,801	163,7	164,85	161,69	163,65	-1,96	24	0	0	51,5	40,4	11,15	0,7	0,7	-
07.03.2025	1,785	163,82	164,89	161,8	163,69	-1,89	24	0	0	51,6	40,6	11,05	0,7	0,7	-
08.03.2025	1,799	164,03	165,01	161,95	163,78	-1,83	24	0	0	51,9	40,8	11,12	0,7	0,7	-
09.03.2025	1,75	163,79	164,91	161,81	163,71	-1,9	24	0	0	51,5	40,6	10,84	0,7	0,7	-
10.03.2025	1,727	164,09	165,11	162,06	163,88	-1,82	24	0	0	51,5	40,8	10,69	0,7	0,7	-
11.03.2025	1,803	163,92	165,01	161,8	163,8	-2	24	0	0	51,9	40,8	11,16	0,7	0,7	-
12.03.2025	1,872	164,13	165,19	161,97	163,96	-1,99	24	0	0	52,5	40,9	11,58	0,7	0,7	-
13.03.2025	1,924	163,89	165	161,75	163,78	-2,03	24	0	0	52,6	40,7	11,91	0,7	0,7	-
14.03.2025	2,028	164,2	165,35	161,96	164,04	-2,08	24	0	0	53,8	41,3	12,55	0,7	0,7	-
15.03.2025	2,1	164,13	165,42	161,86	164,1	-2,24	24	0	0	54,7	41,7	12,99	0,7	0,7	-
16.03.2025	2,117	164,35	165,6	162,05	164,26	-2,21	24	0	0	54,8	41,7	13,09	0,7	0,7	-
17.03.2025	2,21	164,46	165,75	162,11	164,39	-2,28	24	0	0	55,8	42,1	13,66	0,7	0,7	-
18.03.2025	2,084	163,98	165,25	161,75	163,97	-2,22	24	0	0	54,2	41,3	12,9	0,7	0,7	-
19.03.2025	2,033	164,05	165,21	161,85	163,96	-2,11	24	0	0	53,6	41	12,59	0,7	0,7	-
20.03.2025	2,062	164,1	165,3	161,88	163,94	-2,06	24	0	0	54,4	41,6	12,75	0,7	0,7	-
21.03.2025	1,815	163,33	164,31	161,35	163,04	-1,69	24	0	0	51,3	40	11,27	0,7	0,7	-
22.03.2025	1,98	163,59	164,71	161,41	163,43	-2,02	24	0	0	53,5	41,2	12,29	0,7	0,7	-
23.03.2025	1,77	162,96	163,83	160,99	162,63	-1,64	24	0	0	50,8	39,7	11,01	0,7	0,7	-
Итого:	54,452	4589,13	4620,14	4529,43	4584,63	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,452														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	1028,214	83259,19	72396,4	82141,21	71815,98
23.03.2025	1082,666	87848,32	77016,54	86670,64	76400,61

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 7:22:53