

#126740#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Бульвар Л. Шевцовой 58, г.Калининград (отопление)

4113

4466

ВКТ-7

00104479

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,901	163,7	164,75	161,58	163,55	-1,97	24	0	0	52,4	40,6	11,78	0,7	0,7	-
25.03.2025	1,999	164,17	165,34	161,96	163,96	-2	24	0	0	54	41,6	12,36	0,7	0,7	-
26.03.2025	1,908	163,99	165,1	161,83	163,84	-2,01	24	0	0	53	41,2	11,79	0,7	0,7	-
27.03.2025	1,919	163,92	164,92	161,76	163,68	-1,92	24	0	0	53	41,1	11,9	0,7	0,7	-
28.03.2025	1,759	163,4	164,34	161,43	163,05	-1,62	24	0	0	51,4	40,5	10,93	0,7	0,7	-
29.03.2025	1,805	163,75	164,71	161,66	163,38	-1,72	24	0	0	52,1	41	11,18	0,7	0,7	-
30.03.2025	1,782	157,09	158,01	155,02	156,77	-1,75	23	0	0	53	41,5	11,52	0,7	0,7	-
31.03.2025	1,89	163,75	164,83	161,59	163,56	-1,97	24	0	0	53	41,2	11,71	0,7	0,7	-
01.04.2025	1,892	163,7	164,65	161,55	163,45	-1,9	24	0	0	52,5	40,8	11,74	0,7	0,7	-
02.04.2025	1,894	163,83	164,85	161,67	163,59	-1,92	24	0	0	52,8	41,1	11,73	0,7	0,7	-
03.04.2025	1,72	163,53	164,46	161,54	163,16	-1,62	24	0	0	51,2	40,5	10,67	0,7	0,7	-
04.04.2025	1,614	162,8	163,63	160,94	162,43	-1,49	24	0	0	49,2	39,2	10,07	0,7	0,7	-
05.04.2025	1,856	163,52	164,44	161,5	163,24	-1,74	24	0	0	51,8	40,2	11,51	0,7	0,7	-
06.04.2025	2,045	164,06	165,07	161,9	163,76	-1,86	24	0	0	53,6	41	12,66	0,7	0,7	-
07.04.2025	2,016	163,95	165,13	161,79	163,83	-2,04	24	0	0	53,6	41,1	12,49	0,7	0,7	-
08.04.2025	1,921	163,51	164,56	161,44	163,36	-1,92	24	0	0	52,1	40,2	11,93	0,7	0,7	-
09.04.2025	1,953	163,64	164,69	161,55	163,38	-1,83	24	0	0	52,8	40,7	12,1	0,7	0,7	-
10.04.2025	1,852	163,11	164,15	161,11	162,94	-1,83	24	0	0	51	39,5	11,54	0,7	0,7	-
11.04.2025	1,991	164,12	165,25	161,96	164	-2,04	24	0	0	53,3	41	12,32	0,7	0,7	-
12.04.2025	1,903	164,04	165,09	161,99	163,84	-1,85	24	0	0	52,5	40,7	11,77	0,7	0,7	-
13.04.2025	1,785	164,23	165,24	162,15	163,98	-1,83	24	0	0	51,9	40,9	11,02	0,7	0,7	-
14.04.2025	1,121	106,44	106,99	105,09	106,13	-1,04	24	0	0	52,2	41,5	10,69	0,7	0,7	-
Итого:	40,526	3538,25	3560,2	3493,01	3532,88	0	527	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,526														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

527

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	1082,666	87848,32	77016,54	86670,64	76400,61
14.04.2025	1123,192	91386,57	80576,74	90163,65	79933,49

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 8:55:18