

#131078#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Бульвар Л. Шевцовой 58, г.Калининград (ГВС)

4113

4536

ВКТ-7

00105631

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,794	0,473	31,07	23,2	30,53	22,96	7,57	24	0	0	61,5	47,2	14,31	0,7	0,7	-
25.04.2025	0,774	0,442	30,44	23,06	29,92	22,82	7,1	24	0	0	61,4	46,6	14,75	0,7	0,7	-
26.04.2025	0,933	0,61	33,13	22,88	32,53	22,64	9,89	24	0	0	61,5	47,1	14,34	0,7	0,7	-
27.04.2025	0,973	0,648	33,7	22,84	33,1	22,6	10,5	24	0	0	61,5	47	14,56	0,7	0,7	-
28.04.2025	0,853	0,521	31,57	22,82	31,02	22,58	8,44	24	0	0	61,5	46,6	14,82	0,7	0,7	-
29.04.2025	0,804	0,481	30,85	22,78	30,34	22,54	7,8	24	0	0	61,4	47	14,41	0,7	0,7	-
30.04.2025	0,81	0,484	30,84	22,73	30,3	22,49	7,81	24	0	0	61,4	46,8	14,68	0,7	0,7	-
01.05.2025	0,858	0,525	32,17	23,39	31,61	23,15	8,46	24	0	0	61,5	46,9	14,65	0,7	0,7	-
02.05.2025	0,847	0,513	31,88	23,28	31,35	23,04	8,31	24	0	0	61,6	47	14,55	0,7	0,7	-
03.05.2025	0,851	0,521	32,02	23,24	31,45	23	8,45	24	0	0	61,5	47,1	14,38	0,7	0,7	-
04.05.2025	0,896	0,571	32,87	23,31	32,31	23,07	9,24	24	0	0	61,6	47,3	14,28	0,7	0,7	-
05.05.2025	0,84	0,51	31,69	23,15	31,14	22,91	8,23	24	0	0	61,4	46,7	14,69	0,7	0,7	-
06.05.2025	0,823	0,493	31,33	23,08	30,81	22,84	7,97	24	0	0	61,4	46,7	14,72	0,7	0,7	-
07.05.2025	0,86	0,522	31,61	22,84	31,06	22,6	8,46	24	0	0	61,4	46,3	15,11	0,7	0,7	-
08.05.2025	0,903	0,567	32,49	22,92	31,93	22,68	9,25	24	0	0	61,4	46,7	14,74	0,7	0,7	-
09.05.2025	0,821	0,483	30,95	22,82	30,41	22,58	7,83	24	0	0	61,4	46,2	15,15	0,7	0,7	-
10.05.2025	0,883	0,559	31,85	22,52	31,31	22,28	9,03	24	0	0	61,4	46,6	14,82	0,7	0,7	-
11.05.2025	0,898	0,575	32,16	22,46	31,6	22,22	9,38	24	0	0	60,9	46,1	14,79	0,7	0,7	-
12.05.2025	0,809	0,49	30,91	22,42	30,41	22,18	8,23	24	0	0	59,6	45,4	14,26	0,7	0,7	-
13.05.2025	0,83	0,543	32,02	22,26	31,53	22,02	9,51	24	0	0	57,4	44,5	12,92	0,7	0,7	-
14.05.2025	0,827	0,532	31,99	22,22	31,5	21,98	9,52	24	0	0	56,5	43,6	12,97	0,7	0,7	-
15.05.2025	0,815	0,53	31,9	22,1	31,41	21,86	9,55	24	0	0	56,1	43,3	12,86	0,7	0,7	-
16.05.2025	0,808	0,522	31,72	22,05	31,24	21,81	9,43	24	0	0	55,9	43	12,95	0,7	0,7	-
17.05.2025	0,797	0,512	31,52	21,92	31,05	21,68	9,37	24	0	0	55,3	42,5	12,81	0,7	0,7	-
18.05.2025	0,899	0,634	33,98	21,84	33,5	21,6	11,9	24	0	0	54,2	42,5	11,74	0,7	0,7	-
19.05.2025	0,854	0,582	32,69	21,84	32,24	21,6	10,64	24	0	0	55,1	42,9	12,25	0,7	0,7	-
20.05.2025	0,817	0,549	32	21,76	31,53	21,52	10,01	24	0	0	55,1	42,8	12,33	0,7	0,7	-
21.05.2025	0,746	0,476	30,65	21,69	30,2	21,45	8,75	24	0	0	55,2	43	12,28	0,7	0,7	-
22.05.2025	0,792	0,525	31,32	21,5	30,86	21,26	9,6	24	0	0	55,2	42,9	12,29	0,7	0,7	-
23.05.2025	0,747	0,489	30,41	21,32	29,97	21,08	8,89	24	0	0	55,2	42,9	12,24	0,7	0,7	-
Итого:	25,162	0	953,73	676,24	938,16	669,04	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,162															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	665,946	26185,89	18349,15	25785,18	18184,21
23.05.2025	691,108	27139,62	19025,39	26723,34	18853,25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:06:13