

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/03/24г.-23/04/24г.

Абонент: Толстикова 47 Договор N: 000000000
Адрес: УК Мастер Тип расходомера:
Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
М сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
txv: догов., txд = 5.00°C G гвс max = 1.20 м3/ч G гвс min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 22185426, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x26FD

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч	КС
23.03.24 23	74.75	50.32	24.43	0.43	0.29	0.29	170.801	169.506	0.067	166.573	167.505	0.066	0.066	5.00	0.20	17.080	0.013	24	0	
24.03.24 23	74.83	49.60	25.23	0.43	0.30	0.29	171.189	169.814	0.069	166.930	167.858	0.068	0.068	5.00	0.20	17.670	0.013	24	0	
25.03.24 23	75.03	50.69	24.34	0.44	0.29	0.29	164.096	162.876	0.075	160.001	160.922	0.074	0.074	5.00	0.20	16.347	0.014	24	0	
26.03.24 23	74.88	51.23	23.65	0.44	0.29	0.29	158.299	157.174	0.074	154.366	155.245	0.073	0.073	5.00	0.20	15.323	0.014	24	0	
27.03.24 23	74.77	50.31	24.46	0.44	0.29	0.29	146.264	145.170	0.080	142.635	143.452	0.079	0.079	5.00	0.20	14.645	0.015	24	0	
28.03.24 23	74.80	52.05	22.76	0.45	0.29	0.29	146.875	145.925	0.077	143.235	144.082	0.076	0.076	5.00	0.20	13.689	0.015	24	0	
29.03.24 23	74.93	51.97	22.96	0.44	0.29	0.29	149.613	148.604	0.077	145.881	146.729	0.076	0.076	5.00	0.20	14.065	0.015	24	0	
30.03.24 23	74.86	51.91	22.95	0.44	0.28	0.29	137.350	136.479	0.083	133.938	134.759	0.082	0.082	5.00	0.20	12.912	0.016	24	0	
31.03.24 23	74.57	54.07	20.50	0.44	0.28	0.29	119.146	118.558	0.080	116.210	116.933	0.079	0.079	5.00	0.20	10.013	0.016	24	0	
01.04.24 23	74.57	54.72	19.85	0.45	0.28	0.29	120.781	120.216	0.078	117.802	118.537	0.077	0.077	5.00	0.20	9.831	0.016	24	0	
02.04.24 23	74.82	52.62	22.20	0.44	0.29	0.29	144.069	143.129	0.073	140.498	141.285	0.072	0.072	5.00	0.20	13.100	0.014	24	0	
03.04.24 23	74.81	51.36	23.45	0.43	0.29	0.29	179.745	178.345	0.076	175.279	176.136	0.075	0.075	5.00	0.20	17.253	0.015	24	0	
04.04.24 23	74.93	51.53	23.40	0.44	0.29	0.29	174.150	172.796	0.084	169.817	170.653	0.083	0.083	5.00	0.20	16.681	0.016	24	0	
05.04.24 23	74.78	52.03	22.75	0.44	0.29	0.29	153.014	151.917	0.088	149.215	150.002	0.087	0.087	5.00	0.20	14.260	0.017	24	0	
06.04.24 23	74.83	51.37	23.46	0.44	0.29	0.29	146.439	145.363	0.082	142.798	143.577	0.081	0.081	5.00	0.20	14.067	0.016	24	0	
07.04.24 23	74.83	52.65	22.18	0.44	0.29	0.29	133.609	132.730	0.087	130.291	131.004	0.086	0.086	5.00	0.20	12.138	0.018	24	0	
08.04.24 23	74.74	53.12	21.61	0.45	0.28	0.29	134.719	133.887	0.089	131.384	132.127	0.088	0.088	5.00	0.20	11.932	0.018	24	0	
09.04.24 23	74.31	50.29	24.01	0.43	0.28	0.29	72.464	71.963	0.088	70.686	71.099	0.087	0.087	5.00	0.20	7.135	0.015	24	0	
10.04.24 23	74.31	47.08	27.23	0.36	0.27	0.29	62.315	61.986	0.020	60.781	61.316	0.020	0.020	5.00	0.20	6.939	0.003	24	0	
11.04.24 23	74.22	53.38	20.84	0.38	0.27	0.29	66.275	65.745	0.000	64.653	64.847	0.000	0.000	5.00	0.20	5.648	0.000	24	0	
12.04.24 23	73.84	54.92	18.92	0.37	0.27	0.29	63.409	63.166	0.000	61.869	62.272	0.000	0.000	5.00	0.20	4.910	0.000	24	0	
13.04.24 23	73.74	53.69	20.05	0.38	0.27	0.29	66.416	66.114	0.000	64.806	65.220	0.000	0.000	5.00	0.20	5.450	0.000	24	0	
14.04.24 23	73.73	53.89	19.84	0.39	0.27	0.29	70.668	70.354	0.000	68.955	69.386	0.000	0.000	5.00	0.20	5.738	0.000	24	0	
15.04.24 23	73.74	55.30	18.44	0.39	0.27	0.29	70.730	70.503	0.000	69.016	69.494	0.000	0.000	5.00	0.20	5.338	0.000	24	0	
16.04.24 23	73.33	49.32	24.01	0.37	0.27	0.29	47.897	47.597	0.000	46.747	47.056	0.000	0.000	5.00	0.20	4.705	0.000	24	0	
17.04.24 23	73.55	49.69	23.86	0.37	0.27	0.29	50.254	50.016	0.000	49.043	49.437	0.000	0.000	5.00	0.20	4.904	0.000	24	0	
18.04.24 23	74.54	46.51	28.03	0.37	0.29	0.29	104.569	103.110	0.211	101.984	102.068	0.209	0.209	5.00	0.20	12.016	0.036	24	0	
19.04.24 23	74.84	45.51	29.32	0.38	0.30	0.29	135.446	133.375	0.064	132.080	132.097	0.063	0.063	5.00	0.20	16.242	0.011	24	0	
20.04.24 23	74.80	45.44	29.36	0.37	0.30	0.29	137.469	135.434	0.098	134.056	134.136	0.097	0.097	5.00	0.20	16.510	0.016	24	0	
21.04.24 23	74.77	45.98	28.78	0.37	0.30	0.29	148.041	145.822	0.063	144.373	144.391	0.062	0.062	5.00	0.20	17.423	0.011	24	0	
22.04.24 23	74.85	46.50	28.35	0.36	0.30	0.29	147.825	145.565	0.054	144.152	144.107	0.053	0.053	5.00	0.20	17.134	0.009	24	0	

23.04.24 23	74.95	46.89	28.06	0.37	0.30	0.29	152.107	149.762	0.053	148.319	148.237	0.052	0.052	5.00	0.20	17.451	0.009	24	0	
Итого/Средн	74.68	50.62	24.05	0.41	0.29	0.29	3946.043	3913.001	1.990	3848.371	3865.971	1.967	1.967	5.00	0.20	388.552	0.371	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.03.24 23	18619.096	18490.734	4.715	18129.638	18239.294	4.653	4.653	1767.524	0.934	2028	0
23.04.24 23	22565.139	22403.735	6.705	21978.010	22105.266	6.620	6.620	2156.076	1.305	2796	0
Итого	3946.043	3913.001	1.990	3848.371	3865.971	1.967	1.967	388.552	0.371	768	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

