

#121693#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Бульвар Л. Шевцовой 7, Калининград

4113

3559

ТЭМ-104

1443674

2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2025 | 0,929 | 132,141 | 131,172 | 130,445 | 129,883 | 24 | 24 | 0 | 0 | 53 | 45,9 | 9,1 | 5,1 | - |
| 25.02.2025 | 0,937 | 132,086 | 131,094 | 130,359 | 129,789 | 24 | 24 | 0 | 0 | 53,4 | 46,3 | 9,1 | 5,1 | - |
| 26.02.2025 | 0,867 | 132,141 | 131,195 | 130,523 | 129,961 | 24 | 24 | 0 | 0 | 51,8 | 45,3 | 9,1 | 5,1 | - |
| 27.02.2025 | 0,84 | 131,82 | 130,867 | 130,227 | 129,641 | 24 | 24 | 0 | 0 | 51,4 | 45 | 9,1 | 5,1 | - |
| 28.02.2025 | 0,864 | 132,125 | 131,156 | 130,484 | 129,898 | 24 | 24 | 0 | 0 | 52 | 45,5 | 9,1 | 5,1 | - |
| 01.03.2025 | 0,932 | 132,055 | 131,031 | 130,328 | 129,727 | 24 | 24 | 0 | 0 | 53,4 | 46,4 | 9,1 | 5,1 | - |
| 02.03.2025 | 0,934 | 132,281 | 131,305 | 130,578 | 130,016 | 24 | 24 | 0 | 0 | 53,1 | 46 | 9,1 | 5,1 | - |
| 03.03.2025 | 0,914 | 132,047 | 131,102 | 130,391 | 129,859 | 24 | 24 | 0 | 0 | 52,2 | 45,3 | 9,1 | 5,1 | - |
| 04.03.2025 | 0,893 | 131,828 | 130,906 | 130,219 | 129,695 | 24 | 24 | 0 | 0 | 51,7 | 44,9 | 9,1 | 5,1 | - |
| 05.03.2025 | 0,811 | 131,852 | 130,992 | 130,328 | 129,82 | 24 | 24 | 0 | 0 | 50,2 | 44 | 9,1 | 5,1 | - |
| 06.03.2025 | 0,763 | 131,688 | 130,859 | 130,211 | 129,703 | 24 | 24 | 0 | 0 | 49,7 | 43,9 | 9,1 | 5,1 | - |
| 07.03.2025 | 0,768 | 132,047 | 131,188 | 130,5 | 129,977 | 24 | 24 | 0 | 0 | 50,5 | 44,7 | 9,1 | 5,1 | - |
| 08.03.2025 | 0,748 | 132,188 | 131,32 | 130,648 | 130,109 | 24 | 24 | 0 | 0 | 50,4 | 44,7 | 9,1 | 5,1 | - |
| 09.03.2025 | 0,735 | 131,93 | 131,039 | 130,406 | 129,836 | 24 | 24 | 0 | 0 | 50,3 | 44,7 | 9,1 | 5,1 | - |
| 10.03.2025 | 0,689 | 132,195 | 131,344 | 130,703 | 130,133 | 24 | 24 | 0 | 0 | 49,8 | 44,6 | 9,1 | 5,1 | - |
| 11.03.2025 | 0,827 | 132,164 | 131,227 | 130,539 | 129,969 | 24 | 24 | 0 | 0 | 51,9 | 45,6 | 9,1 | 5,1 | - |
| 12.03.2025 | 0,813 | 132,188 | 131,273 | 130,578 | 130,023 | 24 | 24 | 0 | 0 | 51,4 | 45,3 | 9,1 | 5,1 | - |
| 13.03.2025 | 0,857 | 132 | 131,031 | 130,344 | 129,758 | 24 | 24 | 0 | 0 | 52,4 | 45,9 | 9,1 | 5,1 | - |
| 14.03.2025 | 0,951 | 132,562 | 131,523 | 130,773 | 130,164 | 24 | 24 | 0 | 0 | 54,3 | 47,1 | 9,1 | 5,1 | - |
| 15.03.2025 | 1,003 | 132,562 | 131,453 | 130,703 | 130,07 | 24 | 24 | 0 | 0 | 55,4 | 47,8 | 9,1 | 5,1 | - |
| 16.03.2025 | 1,012 | 132,789 | 131,688 | 130,914 | 130,281 | 24 | 24 | 0 | 0 | 55,5 | 47,9 | 9,1 | 5,1 | - |
| 17.03.2025 | 1,05 | 132,734 | 131,594 | 130,797 | 130,148 | 24 | 24 | 0 | 0 | 56,6 | 48,6 | 9,1 | 5,1 | - |
| 18.03.2025 | 0,979 | 132,336 | 131,305 | 130,539 | 129,961 | 24 | 24 | 0 | 0 | 54,4 | 47 | 9,1 | 5,1 | - |
| 19.03.2025 | 0,944 | 132,18 | 131,195 | 130,445 | 129,883 | 24 | 24 | 0 | 0 | 53,5 | 46,4 | 9,1 | 5,1 | - |
| 20.03.2025 | 0,89 | 132,531 | 131,555 | 130,812 | 130,25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 53,2 | 46,4 | 9,1 | 5,1 | - |
| 21.03.2025 | 0,788 | 132,016 | 131,117 | 130,438 | 129,875 | 24 | 24 | 0 | 0 | 51,2 | 45,2 | 9,1 | 5,1 | - |
| 22.03.2025 | 0,81 | 132,219 | 131,25 | 130,578 | 129,977 | 24 | 24 | 0 | 0 | 51,9 | 45,8 | 9,1 | 5,1 | - |
| 23.03.2025 | 0,768 | 131,969 | 131,047 | 130,398 | 129,805 | 24 | 24 | 0 | 0 | 51,1 | 45,3 | 9,1 | 5,1 | - |
| Итого: | 24,316 | 3700,674 | 3673,828 | 3654,208 | 3638,211 | 672 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 24,316 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 23.02.2025 | 704,61 | 89920,992 | 89196,68 | 88724,766 | 88324,531 | 28222,06 | 0,36 |
| 23.03.2025 | 728,926 | 93621,664 | 92870,508 | 92378,977 | 91962,742 | 28894,06 | 0,36 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:16:31