

# #24708#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель	Инженерная 4, ТСЖ, УК
Адрес потребителя	Инженерная 4, Калининград
Номер абонента	5753
Порядковый номер	5963
Тип теплосчётчика	ТЭМ-104
Заводской номер	1551906
Номер системы	1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,982	40,609	40,672	39,758	40,305	24	24	0	0	68,4	43,7	9	5,1	-
25.09.2022	0,976	39,977	40,047	39,141	39,695	24	24	0	0	68,6	43,8	9	5,1	-
26.09.2022	0,911	38,961	39,047	38,141	38,68	24	24	0	0	68,3	44,5	9	5,1	-
27.09.2022	0,944	39,539	39,617	38,719	39,258	24	24	0	0	68,4	44,1	9	5,1	-
28.09.2022	0,939	39,148	39,125	38,328	38,773	24	24	0	0	68,5	44,1	9	5,1	-
29.09.2022	1,511	57,086	56,797	55,859	56,32	24	24	0	0	69,2	42,2	9	5,1	-
30.09.2022	2,123	77,633	77,078	75,969	76,469	24	24	0	0	69,4	41,5	9	5,1	-
01.10.2022	1,847	66,758	66,359	65,312	65,844	24	24	0	0	69,4	41,2	9	5,1	-
02.10.2022	1,887	68,031	67,648	66,578	67,133	24	24	0	0	69,3	41	9	5,1	-
03.10.2022	1,788	65,164	64,812	63,758	64,305	24	24	0	0	69,5	41,5	9	5,1	-
04.10.2022	1,78	65,383	65,031	63,977	64,508	24	24	0	0	69,3	41,6	9	5,1	-
Итого:	15,688	598,289	596,233	585,54	591,29	264	264	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,688													

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	2669,17	92708,219	91371,742	90461,039	90520,656	23854,95	0
04.10.2022	2684,856	93306,508	91967,977	91046,578	91111,945	24118,94	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

