

#134115#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Хоум-Партнер, ООО, УК
Машиностроительная 98-108, г. Калининград
4317
4846
ТЭМ-104
1552899
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,839	127,67	128,33	0	124,664	125,762	0	24	24	0	0	73	66,3	0	9	5,1	0,1	-
25.05.2025	0,848	131,023	131,727	0	127,936	129,08	0	24	24	0	0	73	66,5	0	9	5,1	0,1	-
26.05.2025	0,759	142,322	143,264	0	138,977	140,301	0	24	24	0	0	72,9	67,6	0	9	5,1	0,1	-
27.05.2025	0,742	139,906	140,834	0	136,6	137,906	0	24	24	0	0	73,1	67,8	0	9	5,1	0,1	-
28.05.2025	0,79	127,129	127,865	0	124,098	125,244	0	24	24	0	0	73,5	67,2	0	9	5,1	0,1	-
29.05.2025	0,773	137,301	138,193	0	134,064	135,352	0	24	24	0	0	73	67,3	0	9	5,1	0,1	-
30.05.2025	0,762	139,053	139,967	0	135,77	137,074	0	24	24	0	0	73,1	67,6	0	9	5,1	0,1	-
31.05.2025	0,782	138,102	138,996	0	134,846	136,141	0	24	24	0	0	73	67,3	0	9	5,1	0,1	-
01.06.2025	0,78	133,943	134,775	0	130,781	132,014	0	24	24	0	0	73,1	67,2	0	9	5,1	0	-
02.06.2025	0,758	128,912	129,742	0	125,84	127,059	0	24	24	0	0	73,5	67,5	0	9	5,1	0	-
03.06.2025	0,759	137,855	138,727	0	134,621	135,879	0	24	24	0	0	72,9	67,3	0	9	5,1	0	-
04.06.2025	0,204	61,566	62,029	0	60,17	60,729	0	24	24	0	0	71,4	68	0	9	5,1	0	-
05.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	34	52,8	0	9	5,1	0	-
06.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	29,2	44,4	0	9	5,1	0	-
07.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	22,1	23,6	0	9	5,1	0	-
08.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	24	19,9	0	9	5,1	0	-
09.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	32,1	18,9	0	9	5,1	0	-
10.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	31,6	18,4	0	9	5,1	0	-
11.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	30,4	18	0	9	5,1	0	-
12.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	28	17,5	0	9	5,1	0	-
13.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	26,4	17	0	9	5,1	0	-
14.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	25,3	17,3	0	9	5,1	0	-
15.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	24,5	17,6	0	9	5,1	0	-
16.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	23,8	17,9	0	9	5,1	0	-
17.06.2025	0,414	60,633	60,893	0	59,287	59,76	0	24	24	0	0	70,6	63,8	0	9	5,1	0	-
18.06.2025	0,821	151,631	152,541	0	148,07	149,398	0	24	24	0	0	72,9	67,4	0	9	5,1	0	-
19.06.2025	0,773	151,59	152,533	0	148,016	149,35	0	24	24	0	0	73	67,9	0	9	5,1	0	-
20.06.2025	0,756	153,043	154,033	0	149,428	150,799	0	24	24	0	0	73,1	68,1	0	9	5,1	0	-
21.06.2025	0,77	152,434	153,406	0	148,852	150,215	0	24	24	0	0	72,9	67,8	0	9	5,1	0	-
22.06.2025	0,746	150,934	151,953	0	147,379	148,771	0	24	24	0	0	73	68	0	9	5,1	0	-
23.06.2025	0,728	151,961	152,996	0	148,385	149,787	0	24	24	0	0	72,9	68,1	0	9	5,1	0	-
Итого:	13,804	2517,008	2532,804	0	2457,784	2480,621	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,804																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	640,731	29689,775	29410,541	0	28942,594	29010,695	0	6320,04	0
23.06.2025	654,535	32206,783	31943,346	0	31400,375	31491,314	0	7064,01	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 11:24:44