

#117060#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 113, г. Калининград
4113
4702
ВКТ-7
00154098
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	1,944	-0,2	156,14	159,6	153,81	158,16	-4,35	24	0	0	56,5	44,4	12,15	0,69	0,69	-
25.01.2025	1,774	-0,187	155,51	159,04	153,41	157,62	-4,21	24	0	0	54,4	43,2	11,16	0,69	0,69	-
26.01.2025	1,714	-0,189	155,39	158,96	153,27	157,54	-4,27	24	0	0	53,6	42,8	10,82	0,69	0,69	-
27.01.2025	1,663	-0,186	155,44	159,03	153,39	157,59	-4,2	24	0	0	53,4	42,8	10,51	0,69	0,69	-
28.01.2025	1,545	-0,181	155,35	159,01	153,43	157,68	-4,25	24	0	0	51,8	42	9,84	0,69	0,69	-
29.01.2025	1,56	-0,183	155,77	159,44	153,82	158,07	-4,25	24	0	0	52,2	42,3	9,92	0,69	0,69	-
30.01.2025	1,608	-0,181	155,89	159,54	153,89	158,11	-4,22	24	0	0	52,8	42,6	10,18	0,69	0,69	-
31.01.2025	1,752	-0,199	157,21	160,81	155,01	159,37	-4,36	24	0	0	54,6	43,6	10,97	0,69	0,69	-
01.02.2025	1,89	-0,204	157,51	161,03	155,16	159,59	-4,43	24	0	0	56,4	44,6	11,77	0,69	0,69	-
02.02.2025	1,951	-0,205	157,66	161,16	155,29	159,71	-4,42	24	0	0	57,1	45	12,1	0,69	0,69	-
03.02.2025	2,012	-0,204	157,65	161,11	155,25	159,58	-4,33	24	0	0	57,7	45,2	12,43	0,69	0,69	-
04.02.2025	1,913	-0,196	156,78	160,26	154,5	158,82	-4,32	24	0	0	56,5	44,6	11,92	0,69	0,69	-
05.02.2025	1,965	-0,199	156,18	159,61	153,86	158,1	-4,24	24	0	0	57,2	44,9	12,24	0,69	0,69	-
06.02.2025	1,807	-0,193	156,24	159,77	154,08	158,33	-4,25	24	0	0	55	43,7	11,32	0,69	0,69	-
07.02.2025	1,976	-0,202	156,81	160,27	154,45	158,78	-4,33	24	0	0	57	44,7	12,28	0,69	0,69	-
08.02.2025	2,274	-0,214	156,99	160,29	154,33	158,64	-4,31	24	0	0	60,9	46,8	14,01	0,69	0,69	-
09.02.2025	2,405	-0,217	157,05	160,23	154,24	158,55	-4,31	24	0	0	62,6	47,8	14,77	0,69	0,69	-
10.02.2025	2,561	-0,216	157,07	160,07	154,11	158,31	-4,2	24	0	0	64,4	48,8	15,62	0,69	0,69	-
11.02.2025	2,593	-0,218	156,88	159,86	153,94	158,17	-4,23	24	0	0	64,4	48,6	15,85	0,69	0,69	-
12.02.2025	2,588	-0,212	156,42	159,39	153,47	157,64	-4,17	24	0	0	64,4	48,6	15,84	0,69	0,69	-
13.02.2025	2,433	-0,205	155,86	158,9	153,05	157,18	-4,13	24	0	0	62,8	47,9	14,98	0,69	0,69	-
14.02.2025	2,296	-0,2	155,58	158,72	152,93	157,08	-4,15	24	0	0	61,1	46,9	14,21	0,69	0,69	-
15.02.2025	2,325	-0,203	155,5	158,59	152,81	156,95	-4,14	24	0	0	61,4	47	14,38	0,69	0,69	-
16.02.2025	2,439	-0,205	156,47	159,51	153,67	157,81	-4,14	24	0	0	62,8	47,8	14,97	0,69	0,69	-
17.02.2025	2,392	-0,203	154,93	157,93	152,16	156,25	-4,09	24	0	0	62,3	47,5	14,81	0,69	0,69	-
18.02.2025	2,255	-0,197	154,11	157,2	151,53	155,61	-4,08	24	0	0	60,4	46,4	14,08	0,69	0,69	-
19.02.2025	2,251	-0,191	154,22	157,3	151,68	155,71	-4,03	24	0	0	60,2	46,2	14,01	0,69	0,69	-
20.02.2025	2,496	-0,206	155,42	158,38	152,56	156,66	-4,1	24	0	0	63,5	48,1	15,39	0,69	0,69	-
21.02.2025	2,329	-0,2	153,96	156,98	151,29	155,42	-4,13	24	0	0	61,4	46,9	14,54	0,69	0,69	-
22.02.2025	2,136	-0,199	154,04	157,19	151,59	155,75	-4,16	24	0	0	58,8	45,4	13,4	0,69	0,69	-
23.02.2025	2,122	-0,191	153,89	157,03	151,41	155,48	-4,07	24	0	0	59	45,7	13,3	0,69	0,69	-
Итого:	64,969	0	4833,92	4936,21	4757,39	4888,26	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,969															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	529,744	45525,61	46511,22	44883,85	46095,48
23.02.2025	594,713	50359,53	51447,43	49641,24	50983,74

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.02.2025 8:02:51