

#126794#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 113, г. Калининград

4113

4703

ВКТ-7

00154098

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,875	0,349	34,73	27,88	34,21	27,64	6,57	24	0	0	59	45,8	13,17	0,69	0,69	5,5
25.03.2025	0,85	0,332	34,17	27,71	33,68	27,47	6,21	24	0	0	59,1	45,8	13,25	0,69	0,69	4,4
26.03.2025	0,84	0,327	33,97	27,52	33,48	27,28	6,2	24	0	0	58,7	45,6	13,11	0,69	0,69	6,9
27.03.2025	0,876	0,353	34,42	27,44	33,93	27,2	6,73	24	0	0	58,6	45,4	13,19	0,69	0,69	5,7
28.03.2025	0,902	0,375	34,73	27,39	34,23	27,15	7,08	24	0	0	58,9	45,7	13,22	0,69	0,69	8,9
29.03.2025	0,874	0,359	34,37	27,28	33,85	27,04	6,81	24	0	0	58,6	45,6	13,01	0,69	0,69	9,9
30.03.2025	0,923	0,403	35,11	27,06	34,62	26,82	7,8	24	0	0	57,9	45,1	12,74	0,69	0,69	6,8
31.03.2025	0,941	0,411	35,41	27,24	34,9	27	7,9	24	0	0	58,2	45,4	12,88	0,69	0,69	5,9
01.04.2025	0,875	0,355	34,19	27,09	33,69	26,85	6,84	24	0	0	58,3	45,1	13,19	0,69	0,69	-
02.04.2025	0,888	0,367	34,24	27,02	33,75	26,78	6,97	24	0	0	58,5	45,3	13,24	0,69	0,69	-
03.04.2025	0,837	0,324	33,6	27,22	33,11	26,98	6,13	24	0	0	59,1	45,8	13,26	0,69	0,69	-
04.04.2025	0,853	0,339	33,65	26,98	33,17	26,74	6,43	24	0	0	58,8	45,5	13,3	0,69	0,69	-
05.04.2025	0,874	0,364	33,91	26,56	33,43	26,32	7,11	24	0	0	57,6	44,6	13,02	0,69	0,69	-
06.04.2025	0,887	0,373	33,96	26,37	33,48	26,13	7,35	24	0	0	57,2	44,1	13,09	0,69	0,69	-
07.04.2025	0,824	0,32	33,2	26,77	32,72	26,53	6,19	24	0	0	57,9	44,7	13,25	0,69	0,69	-
08.04.2025	0,857	0,347	33,69	26,64	33,2	26,4	6,8	24	0	0	57,6	44,5	13,11	0,69	0,69	-
09.04.2025	0,815	0,313	32,92	26,62	32,44	26,38	6,06	24	0	0	57,7	44,5	13,27	0,69	0,69	-
10.04.2025	0,859	0,355	33,76	26,48	33,28	26,24	7,04	24	0	0	56,8	43,9	12,89	0,69	0,69	-
11.04.2025	0,854	0,364	33,86	26,4	33,38	26,16	7,22	24	0	0	56,1	43,5	12,62	0,69	0,69	-
12.04.2025	0,789	0,317	32,88	26,34	32,4	26,1	6,3	24	0	0	55,9	43,4	12,52	0,69	0,69	-
13.04.2025	0,794	0,333	33,09	26,34	32,61	26,1	6,51	24	0	0	56	43,8	12,22	0,69	0,69	-
14.04.2025	0,761	0,31	30,44	24,05	30,02	23,81	6,21	24	0	0	56,6	43,8	12,77	0,69	0,69	-
15.04.2025	0,85	0,328	32,89	26,41	32,35	26,17	6,18	24	0	0	59,8	46	13,79	0,69	0,69	-
16.04.2025	0,833	0,299	33,71	27,98	33,17	27,74	5,43	24	0	0	60,8	46,8	13,94	0,69	0,69	-
17.04.2025	0,902	0,365	34,69	27,7	34,12	27,46	6,66	24	0	0	60,5	46,8	13,64	0,69	0,69	-
18.04.2025	0,777	0,265	33,19	28,1	32,65	27,86	4,79	24	0	0	60,8	47,3	13,44	0,69	0,69	-
19.04.2025	0,863	0,329	34,45	28,12	33,88	27,88	6	24	0	0	60,6	47,1	13,5	0,69	0,69	-
20.04.2025	0,799	0,274	33,6	28,26	33,05	28,02	5,03	24	0	0	60,6	46,9	13,65	0,69	0,69	-
21.04.2025	0,845	0,308	34,03	28,06	33,47	27,82	5,65	24	0	0	60,5	46,7	13,83	0,69	0,69	-
22.04.2025	0,805	0,269	33	27,7	32,48	27,46	5,02	24	0	0	60,5	46,4	14,11	0,69	0,69	-
23.04.2025	0,892	0,337	33,96	27,34	33,4	27,1	6,3	24	0	0	60,4	46,1	14,31	0,69	0,69	-
Итого:	26,414	0	1047,82	840,07	1032,15	832,63	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,414															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	482,859	19429,68	16127,51	19096,41	15960,73
23.04.2025	509,273	20477,5	16967,58	20128,56	16793,36

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:41:13