

#112972#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 113, г. Калининград

4113

4703

ВКТ-7

00154098

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	0,861	0,354	28,71	21,87	28,21	21,63	6,58	24	0	0	61,3	45,7	15,54	0,69	0,69	1,8
25.12.2024	0,868	0,327	27,93	21,68	27,44	21,44	6	24	0	0	64	47,2	16,82	0,69	0,69	2,1
26.12.2024	0,924	0,369	28,69	21,68	28,17	21,44	6,73	24	0	0	64	47,1	16,94	0,69	0,69	3,8
27.12.2024	0,93	0,391	28,42	21,05	27,93	20,81	7,12	24	0	0	64	47,5	16,5	0,69	0,69	5,3
28.12.2024	0,839	0,341	26,72	20,33	26,24	20,09	6,15	24	0	0	64,1	47,8	16,35	0,69	0,69	4,3
29.12.2024	0,837	0,342	26,71	20,22	26,23	19,98	6,25	24	0	0	63,5	47,4	16,12	0,69	0,69	3,9
30.12.2024	0,941	0,426	28,17	19,96	27,68	19,72	7,96	24	0	0	62,5	46,6	15,9	0,69	0,69	4,8
31.12.2024	0,92	0,417	28,04	19,73	27,56	19,49	8,07	24	0	0	61,2	45,9	15,26	0,69	0,69	5,5
01.01.2025	0,735	0,252	24,96	20,15	24,48	19,91	4,57	24	0	0	64,6	47,7	16,92	0,69	0,69	4,2
02.01.2025	0,804	0,315	25,99	19,94	25,51	19,7	5,81	24	0	0	63,5	47,1	16,41	0,69	0,69	4
03.01.2025	0,806	0,32	26,11	19,97	25,62	19,73	5,89	24	0	0	63,1	46,8	16,26	0,69	0,69	-0,5
04.01.2025	0,898	0,376	27,08	19,92	26,57	19,68	6,89	24	0	0	64	47,2	16,77	0,69	0,69	-0,9
05.01.2025	0,865	0,346	26,51	19,92	26,02	19,68	6,34	24	0	0	64,4	47,4	16,97	0,69	0,69	-1,8
06.01.2025	0,772	0,296	25,57	19,83	25,09	19,59	5,5	24	0	0	63	46,6	16,38	0,69	0,69	-1,4
07.01.2025	0,871	0,353	27,19	20,32	26,69	20,08	6,61	24	0	0	63,2	46,6	16,56	0,69	0,69	4,9
08.01.2025	0,936	0,403	28,72	20,84	28,21	20,6	7,61	24	0	0	62,2	46,2	16,07	0,69	0,69	2,3
09.01.2025	0,888	0,37	28,01	20,9	27,53	20,66	6,87	24	0	0	62,6	46,3	16,21	0,69	0,69	0,7
10.01.2025	0,841	0,327	27,23	20,82	26,75	20,58	6,17	24	0	0	62,7	46,2	16,48	0,69	0,69	-
11.01.2025	0,862	0,344	27,48	20,73	27	20,49	6,51	24	0	0	62,2	45,8	16,41	0,69	0,69	-
12.01.2025	0,919	0,404	28,56	20,5	28,07	20,26	7,81	24	0	0	60,9	45,3	15,58	0,69	0,69	-
13.01.2025	0,864	0,347	27,43	20,71	26,94	20,47	6,47	24	0	0	62,4	45,8	16,59	0,69	0,69	-
14.01.2025	0,856	0,332	27,24	20,67	26,76	20,43	6,33	24	0	0	62,4	45,6	16,74	0,69	0,69	-
15.01.2025	0,915	0,385	28,04	20,57	27,54	20,33	7,21	24	0	0	62,7	46,3	16,45	0,69	0,69	-
16.01.2025	0,933	0,375	33,34	26,3	32,75	25,97	6,78	24	0	0	62,8	48,2	14,58	0,69	0,69	-
17.01.2025	0,998	0,357	41,59	35,19	40,87	34,71	6,16	24	0	0	63,6	50,2	13,38	0,69	0,69	-
18.01.2025	0,964	0,342	41,35	35,18	40,63	34,7	5,93	24	0	0	63,1	50	13,09	0,69	0,69	-
19.01.2025	1,033	0,417	42,57	34,94	41,85	34,5	7,35	24	0	0	62,1	49,5	12,54	0,69	0,69	-
20.01.2025	1,044	0,41	42,64	35,2	41,89	34,75	7,14	24	0	0	62,9	50	12,91	0,69	0,69	-
21.01.2025	0,97	0,353	41,54	35,14	40,82	34,68	6,14	24	0	0	63	50,1	12,9	0,69	0,69	-
22.01.2025	0,946	0,344	41,23	34,95	40,5	34,51	5,99	24	0	0	62,8	50	12,72	0,69	0,69	-
23.01.2025	0,913	0,304	40,43	34,95	39,71	34,49	5,22	24	0	0	63,3	50,2	13,14	0,69	0,69	-
Итого:	27,753	0	954,2	744,16	937,26	735,1	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,753															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	400,727	16204,94	13484,63	15928,33	13345,63
23.01.2025	428,48	17159,14	14228,79	16865,59	14080,73

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2025 14:47:52