

#126792#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 105, г. Калининград (2-я очередь)
4113
4700
ВКТ-7
00155898
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,666	0	427,35	437,7	0	421,63	433,09	0	0	24	0	0	53,7	47,4	6,34	0,7	0,7	-
25.03.2025	2,471	0	425,81	436,02	0	420,41	431,66	0	0	24	0	0	52,1	46,3	5,88	0,7	0,7	-
26.03.2025	2,44	0	424,81	434,87	0	419,63	430,69	0	0	24	0	0	51,1	45,3	5,83	0,7	0,7	-
27.03.2025	2,502	0	424,73	434,89	0	419,43	430,62	0	0	24	0	0	51,8	45,8	5,98	0,7	0,7	-
28.03.2025	2,508	0	427,6	437,87	0	422,12	433,44	0	0	24	0	0	52,4	46,5	5,95	0,7	0,7	-
29.03.2025	2,134	0	425,66	435,56	0	420,82	431,61	0	0	24	0	0	49,2	44,1	5,08	0,7	0,7	-
30.03.2025	2,254	0	425,05	435,04	0	420,1	430,98	0	0	24	0	0	50	44,6	5,38	0,7	0,7	-
31.03.2025	2,289	0	424,8	434,77	0	419,8	430,71	0	0	24	0	0	50,2	44,8	5,46	0,7	0,7	-
01.04.2025	2,478	0	426,63	436,77	0	421,31	432,5	0	0	24	0	0	51,7	45,8	5,89	0,7	0,7	-
02.04.2025	2,229	0	425,35	435,28	0	420,4	431,24	0	0	24	0	0	49,8	44,5	5,32	0,7	0,7	-
03.04.2025	2,04	0	424,52	434,15	0	419,84	430,25	0	0	24	0	0	48,4	43,5	4,87	0,7	0,7	-
04.04.2025	2,23	0	424,89	434,69	0	419,96	430,7	0	0	24	0	0	49,7	44,4	5,32	0,7	0,7	-
05.04.2025	2,877	0	429,95	440,47	0	423,75	435,51	0	0	24	0	0	55,8	49	6,81	0,7	0,7	-
06.04.2025	3,097	0	430,87	441,61	0	424,28	436,4	0	0	24	0	0	57,6	50,3	7,31	0,7	0,7	-
07.04.2025	2,799	0	428,94	439,39	0	422,93	434,62	0	0	24	0	0	54,8	48,2	6,62	0,7	0,7	-
08.04.2025	2,793	0	428,14	438,54	0	422,23	433,82	0	0	24	0	0	54,5	47,9	6,63	0,7	0,7	-
09.04.2025	2,741	0	427,36	437,66	0	421,56	433,05	0	0	24	0	0	54	47,5	6,52	0,7	0,7	-
10.04.2025	2,923	0	429,28	439,82	0	423,13	434,93	0	0	24	0	0	55,8	48,8	6,91	0,7	0,7	-
11.04.2025	2,555	0	425,4	435,54	0	419,96	431,14	0	0	24	0	0	52,5	46,4	6,1	0,7	0,7	-
12.04.2025	2,791	0	429,45	439,82	0	423,41	434,97	0	0	24	0	0	55,1	48,5	6,6	0,7	0,7	-
13.04.2025	2,498	0	427,93	437,98	0	422,41	433,52	0	0	24	0	0	52,5	46,6	5,92	0,7	0,7	-
14.04.2025	1,726	0	293,72	300,8	0	289,68	297,49	0	0	24	0	0	54,5	48,5	5,98	0,7	0,7	-
Итого:	55,041	0	9258,24	9479,24	0	9138,79	9382,94	0	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,041																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	1080,235	153572,47	157363,43	0	151351,12	155618,08	0
14.04.2025	1135,276	162830,71	166842,67	0	160489,91	165001,02	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 8:57:57