

#126793#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 105, г. Калининград (2-я очередь)

4113

4701

ВКТ-7

00155898

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,905	0	79,41	70,06	0	78,09	69,08	0	9,01	24	0	0	60,3	55,1	5,22	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	0,848	0	78,35	70,08	0	77,04	69,1	0	7,94	24	0	0	60,5	55,2	5,32	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	0,859	0	78,34	69,76	0	77,06	68,77	0	8,29	24	0	0	60,1	54,8	5,26	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	0,894	0	78,9	69,72	0	77,62	68,75	0	8,87	24	0	0	60	54,8	5,28	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	0,851	0	78,2	69,85	0	76,93	68,89	0	8,04	24	0	0	60,3	55,1	5,27	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	0,855	0	78,31	69,62	0	77,05	68,66	0	8,39	24	0	0	60	54,8	5,16	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	0,847	0	77,98	69,16	0	76,74	68,2	0	8,54	24	0	0	59,2	54,2	4,99	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	0,986	0	80,15	69,04	0	78,84	68,1	0	10,74	24	0	0	59,6	54,6	5,03	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	0,878	0	78,52	69,35	0	77,29	68,43	0	8,86	24	0	0	59,6	54,5	5,12	0,7	0,7	-
02.04.2025	0,895	0	78,74	69,36	0	77,49	68,43	0	9,06	24	0	0	59,9	54,7	5,15	0,7	0,7	-
03.04.2025	0,874	0	78,53	69,63	0	77,21	68,67	0	8,54	24	0	0	60,5	55,3	5,2	0,7	0,7	-
04.04.2025	0,864	0	78,2	69,43	0	76,93	68,48	0	8,45	24	0	0	60,2	55	5,19	0,7	0,7	-
05.04.2025	0,893	0	78,28	68,75	0	77,05	67,81	0	9,24	24	0	0	59	53,9	5,11	0,7	0,7	-
06.04.2025	0,929	0	78,68	68,3	0	77,47	67,41	0	10,06	24	0	0	58,6	53,5	5,05	0,7	0,7	-
07.04.2025	0,891	0	78,28	68,96	0	77,05	68,04	0	9,01	24	0	0	59,3	54,1	5,23	0,7	0,7	-
08.04.2025	0,911	0	78,69	68,83	0	77,44	67,91	0	9,53	24	0	0	59,1	53,9	5,13	0,7	0,7	-
09.04.2025	0,892	0	78,21	68,79	0	76,99	67,87	0	9,12	24	0	0	59,1	53,9	5,2	0,7	0,7	-
10.04.2025	0,876	0	78,23	68,7	0	77,03	67,79	0	9,24	24	0	0	58,2	53,2	5	0,7	0,7	-
11.04.2025	0,892	0	78,68	68,51	0	77,49	67,61	0	9,88	24	0	0	57,3	52,5	4,82	0,7	0,7	-
12.04.2025	0,812	0	77,3	68,51	0	76,1	67,63	0	8,47	24	0	0	57,2	52,4	4,85	0,7	0,7	-
13.04.2025	0,885	0	78,65	68,45	0	77,44	67,57	0	9,87	24	0	0	57,4	52,7	4,71	0,7	0,7	-
14.04.2025	0,799	0	71,5	62,87	0	70,4	62,05	0	8,35	24	0	0	58,1	53,1	5,07	0,7	0,7	-
15.04.2025	0,881	0	77,84	69,05	0	76,49	68,04	0	8,45	24	0	0	61,3	55,9	5,35	0,7	0,7	-
16.04.2025	0,95	0	82,69	73,31	0	81,25	72,16	0	9,09	24	0	0	62,2	56,9	5,3	0,7	0,7	-
17.04.2025	0,953	0	82,77	72,96	0	81,32	71,84	0	9,48	24	0	0	61,8	56,7	5,1	0,7	0,7	-
18.04.2025	0,883	0	82,11	73,52	0	80,67	72,35	0	8,32	24	0	0	62,1	57	5,09	0,7	0,7	-
19.04.2025	0,883	0	82,21	73,65	0	80,77	72,51	0	8,26	24	0	0	62	56,9	5,1	0,7	0,7	-
20.04.2025	0,92	0	83,01	73,93	0	81,54	72,78	0	8,76	24	0	0	62	56,8	5,2	0,7	0,7	-
21.04.2025	0,875	0	82,27	73,94	0	80,82	72,81	0	8,01	24	0	0	61,9	56,7	5,22	0,7	0,7	-
22.04.2025	0,916	0	82,25	73,38	0	80,81	72,23	0	8,58	24	0	0	61,9	56,5	5,32	0,7	0,7	-
23.04.2025	0,856	0	81,03	73,18	0	79,59	72,07	0	7,52	24	0	0	61,9	56,4	5,43	0,7	0,7	-
Итого:	27,453	0	2456,31	2172,65	0	2416,01	2142,04	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,453																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	2312,622	98393,73	68425,99	0	96539,84	67340,34	0
23.04.2025	2340,075	100850,04	70598,64	0	98955,85	69482,38	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:45:18