

#24485#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель Мастер, ООО, УК
 Адрес потребителя Ульяны Громовой, 105, г. Калининград (2-я очередь)
 Номер абонента 4342
 Порядковый номер 4701
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00155898
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2022	0,893	0	85,98	77,4	0	84,47	76,2	0	8,27	24	0	0	62,2	57,3	4,98	0,7	0,7	-
25.04.2022	0,951	0	86,67	77,18	0	85,15	75,98	0	9,17	24	0	0	62,2	57,3	4,99	0,7	0,7	-
26.04.2022	0,916	0	85,62	76,72	0	84,13	75,52	0	8,61	24	0	0	62,2	57,2	5,07	0,7	0,7	-
27.04.2022	0,964	0	85,89	76,48	0	84,4	75,28	0	9,12	24	0	0	62,3	57	5,24	0,7	0,7	-
28.04.2022	1,022	0	86,82	76,43	0	85,31	75,23	0	10,08	24	0	0	62,2	57	5,25	0,7	0,7	-
29.04.2022	0,952	0	85,71	76,55	0	84,22	75,35	0	8,87	24	0	0	62,2	56,9	5,33	0,7	0,7	-
30.04.2022	0,984	0	86,18	76,44	0	84,66	75,24	0	9,42	24	0	0	62,2	56,9	5,31	0,7	0,7	-
01.05.2022	0,96	0	85,72	76,53	0	84,19	75,33	0	8,86	24	0	0	62,3	56,9	5,4	0,7	0,7	-
02.05.2022	0,994	0	86,1	76,25	0	84,59	75,05	0	9,54	24	0	0	62,2	56,9	5,34	0,7	0,7	-
03.05.2022	1,021	0	86,47	76,25	0	84,95	75,06	0	9,89	24	0	0	62,2	56,8	5,39	0,7	0,7	-
04.05.2022	1,026	0	86,52	76,24	0	85,02	75,05	0	9,97	24	0	0	62,2	56,8	5,41	0,7	0,7	-
05.05.2022	0,976	0	85,72	76,35	0	84,22	75,15	0	9,07	24	0	0	62,2	56,8	5,43	0,7	0,7	-
06.05.2022	0,997	0	85,55	75,79	0	84,05	74,61	0	9,44	24	0	0	62,3	56,8	5,46	0,7	0,7	-
07.05.2022	1,005	0	86,92	77	0	85,38	75,8	0	9,58	24	0	0	62,3	56,9	5,39	0,7	0,7	-
08.05.2022	1,101	0	88,42	76,89	0	86,87	75,69	0	11,18	24	0	0	62,3	57	5,32	0,7	0,7	-
09.05.2022	0,958	0	86,4	77,29	0	84,9	76,09	0	8,81	24	0	0	62,3	56,9	5,39	0,7	0,7	-
10.05.2022	1,014	0	87,06	76,95	0	85,53	75,75	0	9,78	24	0	0	62,3	57	5,33	0,7	0,7	-
11.05.2022	0,969	0	86,79	77,25	0	85,26	76,05	0	9,21	24	0	0	62,2	57	5,22	0,7	0,7	-
12.05.2022	0,946	0	86,32	77,28	0	84,82	76,08	0	8,74	24	0	0	62,3	57	5,32	0,7	0,7	-
13.05.2022	0,963	0	86,39	77,09	0	84,85	75,89	0	8,96	24	0	0	62,2	56,9	5,34	0,7	0,7	-
14.05.2022	1,006	0	86,8	76,86	0	85,27	75,66	0	9,61	24	0	0	62,3	56,9	5,4	0,7	0,7	-
15.05.2022	0,982	0	86,24	76,69	0	84,72	75,49	0	9,23	24	0	0	62,2	56,8	5,41	0,7	0,7	-
16.05.2022	0,937	0	85,73	76,86	0	84,23	75,66	0	8,57	24	0	0	62,2	56,9	5,33	0,7	0,7	-
17.05.2022	0,968	0	86,17	76,81	0	84,69	75,61	0	9,08	24	0	0	62,2	56,9	5,31	0,7	0,7	-
18.05.2022	1,003	0	86,69	76,75	0	85,2	75,55	0	9,65	24	0	0	62,2	56,9	5,31	0,7	0,7	-
19.05.2022	0,959	0	86,23	76,91	0	84,74	75,71	0	9,03	24	0	0	62,2	57	5,23	0,7	0,7	-
20.05.2022	0,985	0	86,5	76,62	0	84,96	75,42	0	9,54	24	0	0	62,2	57	5,18	0,7	0,7	-
21.05.2022	0,977	0	85,89	76,28	0	84,38	75,08	0	9,3	24	0	0	62,3	57	5,28	0,7	0,7	-
22.05.2022	0,966	0	85,65	76,32	0	84,15	75,12	0	9,03	24	0	0	62,2	56,9	5,37	0,7	0,7	-
23.05.2022	0,941	0	85,28	76,38	0	83,8	75,18	0	8,62	24	0	0	62,2	56,9	5,38	0,7	0,7	-
Итого:	29,336	0	2588,43	2300,84	0	2543,11	2264,88	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,336																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2022	925,952	68376,31	59049,78	0	67167,46	58183,61	0
23.05.2022	955,288	70964,74	61350,62	0	69710,57	60448,49	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.05.2022 17:35:59