

#121680#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 109, г. Калининград

4113

4736

ВКТ-7

00158942

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	0,735	0,343	32,76	26,89	32,21	26,65	5,56	24	0	0	61,3	46,5	14,78	0,7	0,7	-
25.02.2025	0,631	0,271	29,63	25,04	29,12	24,83	4,29	24	0	0	61,4	46,5	14,87	0,7	0,7	-
26.02.2025	0,811	0,41	35,87	28,91	35,27	28,67	6,6	24	0	0	61,4	47,2	14,18	0,7	0,7	-
27.02.2025	0,662	0,26	33,45	28,98	32,91	28,74	4,17	24	0	0	61,3	47,1	14,19	0,7	0,7	-
28.02.2025	0,661	0,258	33,28	28,8	32,73	28,56	4,17	24	0	0	61,3	47,1	14,18	0,7	0,7	-
01.03.2025	0,701	0,305	33,63	28,38	33,07	28,14	4,93	24	0	0	61,2	46,8	14,35	0,7	0,7	-
02.03.2025	0,751	0,357	34,13	27,9	33,56	27,66	5,9	24	0	0	60,7	46,4	14,27	0,7	0,7	-
03.03.2025	0,718	0,318	33,39	27,92	32,87	27,68	5,19	24	0	0	61	46,5	14,45	0,7	0,7	-
04.03.2025	0,673	0,28	32,63	27,81	32,12	27,57	4,55	24	0	0	61	46,5	14,42	0,7	0,7	-
05.03.2025	0,705	0,308	32,9	27,6	32,37	27,36	5,01	24	0	0	61,2	46,7	14,51	0,7	0,7	-
06.03.2025	0,697	0,306	33,2	27,87	32,66	27,63	5,03	24	0	0	61,1	46,9	14,15	0,7	0,7	-
07.03.2025	0,64	0,253	33,26	28,92	32,72	28,68	4,04	24	0	0	61,3	47,5	13,77	0,7	0,7	-
08.03.2025	0,682	0,297	33,93	28,79	33,37	28,55	4,82	24	0	0	61,2	47,6	13,67	0,7	0,7	-
09.03.2025	0,682	0,299	33,74	28,57	33,19	28,33	4,86	24	0	0	61	47,4	13,6	0,7	0,7	-
10.03.2025	0,663	0,278	33,32	28,53	32,78	28,29	4,49	24	0	0	61,3	47,6	13,67	0,7	0,7	-
11.03.2025	0,705	0,326	33,78	28,24	33,24	28	5,24	24	0	0	61,1	47,3	13,76	0,7	0,7	-
12.03.2025	0,671	0,29	33,16	28,2	32,64	27,96	4,68	24	0	0	61,1	47,2	13,9	0,7	0,7	-
13.03.2025	0,686	0,299	33,11	27,96	32,58	27,72	4,86	24	0	0	61	46,9	14,06	0,7	0,7	-
14.03.2025	0,671	0,279	32,63	27,81	32,13	27,57	4,56	24	0	0	60,9	46,7	14,22	0,7	0,7	-
15.03.2025	0,68	0,29	32,6	27,57	32,1	27,33	4,77	24	0	0	60,7	46,4	14,29	0,7	0,7	-
16.03.2025	0,794	0,416	34,23	26,96	33,68	26,72	6,96	24	0	0	59,9	45,8	14,08	0,7	0,7	-
17.03.2025	0,696	0,31	32,44	27,08	31,93	26,84	5,09	24	0	0	60,6	46,1	14,54	0,7	0,7	-
18.03.2025	0,684	0,306	32,07	26,75	31,58	26,51	5,07	24	0	0	60,2	45,8	14,42	0,7	0,7	-
19.03.2025	0,754	0,381	33,04	26,42	32,52	26,18	6,34	24	0	0	59,9	45,6	14,31	0,7	0,7	-
20.03.2025	0,718	0,346	32,24	26,22	31,74	25,98	5,76	24	0	0	60,2	45,8	14,39	0,7	0,7	-
21.03.2025	0,632	0,26	30,68	26,11	30,2	25,87	4,33	24	0	0	60	45,7	14,31	0,7	0,7	-
22.03.2025	0,677	0,315	31,33	25,83	30,85	25,59	5,26	24	0	0	59,7	45,4	14,31	0,7	0,7	-
23.03.2025	0,709	0,368	32,1	25,27	31,61	25,03	6,58	24	0	0	57,2	44	13,13	0,7	0,7	-
Итого:	19,489	0	922,53	771,33	907,75	764,64	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,489															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	365,279	15076,11	12175,27	14815,51	12048,83
23.03.2025	384,768	15998,64	12946,6	15723,26	12813,47

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.03.2025 18:28:29