

#27971#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 109, г. Калининград
4113

Заводской номер счётчика 00158942	Показания прибора, Гкал 23.08.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	0	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	18,992	2,539	16.453

Подпись исполнителя



#27970#

Отчёт за период с 23.07.2023 по 23.08.2023.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4735
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00158942
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,3	22,4	-0,08	0,7	0,7
25.07.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,7	22,8	-0,1	0,7	0,7
26.07.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,4	22,5	-0,13	0,7	0,7
27.07.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22	22,2	-0,15	0,7	0,7
28.07.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,9	22	-0,14	0,7	0,7
29.07.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,1	22,2	-0,11	0,7	0,7
30.07.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,6	22,7	-0,08	0,7	0,7
31.07.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,6	22,7	-0,11	0,7	0,7
01.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,4	22,5	-0,13	0,7	0,7
02.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,4	22,5	-0,12	0,7	0,7
03.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,8	22,9	-0,12	0,7	0,7
04.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,8	22,9	-0,11	0,7	0,7
05.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,8	22,9	-0,1	0,7	0,7
06.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,8	22,9	-0,04	0,7	0,7
07.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,6	22,7	-0,14	0,7	0,7
08.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,1	21,4	-0,26	0,7	0,7
09.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,2	21,4	-0,18	0,7	0,7
10.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,2	21,4	-0,15	0,7	0,7
11.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,6	21,8	-0,14	0,7	0,7
12.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22	22,1	-0,12	0,7	0,7
13.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,6	22,7	-0,1	0,7	0,7
14.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,7	22,8	-0,09	0,7	0,7
15.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,4	23,5	-0,05	0,7	0,7
16.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,1	24,1	-0,05	0,7	0,7
17.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,7	23,8	-0,13	0,7	0,7
18.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24	24	-0,06	0,7	0,7
19.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,4	24,4	-0,01	0,7	0,7
20.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,7	24,8	-0,02	0,7	0,7
21.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,5	24,7	-0,13	0,7	0,7
22.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,1	24,3	-0,16	0,7	0,7
23.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,7	23,9	-0,16	0,7	0,7
Итого:	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744	0	-	22,78	22,9	-0,11	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.07.2023	0	0	0	0	0	0	0
23.08.2023	0	0	0	0	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#27246#

Отчёт за период с 23.07.2023 по 23.08.2023.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 4736
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00158942
Номер системы 2
Отчёт сформирован 28.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2023	-	0,556	0,262	21,81	17,4	21,41	17,16	4,25	24	0	0	61,3	44,1	17,16	0,7	0,7
25.07.2023	-	0,525	0,222	21,46	17,72	21,08	17,48	3,6	24	0	0	61,3	43,9	17,35	0,7	0,7
26.07.2023	-	0,573	0,268	22,16	17,64	21,78	17,4	4,38	24	0	0	61,3	43,9	17,42	0,7	0,7
27.07.2023	-	0,569	0,267	22,01	17,54	21,63	17,3	4,33	24	0	0	61,3	43,8	17,5	0,7	0,7
28.07.2023	-	0,56	0,256	21,88	17,62	21,5	17,38	4,12	24	0	0	61,3	43,6	17,68	0,7	0,7
29.07.2023	-	0,515	0,214	21,14	17,6	20,78	17,36	3,42	24	0	0	61,3	43,7	17,64	0,7	0,7
30.07.2023	-	0,526	0,231	21,31	17,52	20,96	17,28	3,68	24	0	0	61,3	43,9	17,4	0,7	0,7
31.07.2023	-	0,502	0,205	20,95	17,55	20,6	17,31	3,29	24	0	0	61,3	43,8	17,44	0,7	0,7
01.08.2023	-	0,55	0,249	21,63	17,41	21,26	17,17	4,09	24	0	0	61,3	43,8	17,5	0,7	0,7
02.08.2023	-	0,546	0,249	21,54	17,42	21,18	17,18	4	24	0	0	61,3	43,8	17,51	0,7	0,7
03.08.2023	-	0,541	0,244	21,38	17,26	21	17,02	3,98	24	0	0	61,3	44	17,32	0,7	0,7
04.08.2023	-	0,545	0,246	21,71	17,58	21,31	17,34	3,97	24	0	0	61,3	44	17,3	0,7	0,7
05.08.2023	-	0,528	0,237	21,1	17,16	20,73	16,92	3,81	24	0	0	61,4	43,9	17,49	0,7	0,7
06.08.2023	-	0,54	0,252	21,29	17,09	20,92	16,85	4,07	24	0	0	61,1	43,9	17,26	0,7	0,7
07.08.2023	-	0,547	0,256	21,38	17,12	20,99	16,88	4,11	24	0	0	61,2	43,7	17,53	0,7	0,7
08.08.2023	-	0,592	0,29	21,92	17,1	21,54	16,86	4,68	24	0	0	61,3	43,2	18,1	0,7	0,7
09.08.2023	-	0,567	0,262	21,9	17,51	21,5	17,27	4,23	24	0	0	61,3	43,5	17,8	0,7	0,7
10.08.2023	-	0,593	0,294	21,7	16,78	21,31	16,54	4,77	24	0	0	61,3	43,2	18,17	0,7	0,7
11.08.2023	-	0,538	0,244	20,79	16,77	20,44	16,53	3,91	24	0	0	61,3	43,1	18,22	0,7	0,7
12.08.2023	-	0,545	0,246	20,84	16,75	20,49	16,51	3,98	24	0	0	61,3	43,2	18,09	0,7	0,7
13.08.2023	-	0,581	0,292	21,52	16,65	21,15	16,41	4,74	24	0	0	61,4	43,6	17,73	0,7	0,7
14.08.2023	-	0,516	0,224	20,52	16,8	20,18	16,56	3,62	24	0	0	61,3	43,6	17,76	0,7	0,7
15.08.2023	-	0,5	0,219	20,43	16,81	20,07	16,57	3,5	24	0	0	61,3	44	17,28	0,7	0,7
16.08.2023	-	0,476	0,2	20,1	16,81	19,78	16,57	3,21	24	0	0	61,3	44,4	16,92	0,7	0,7
17.08.2023	-	0,519	0,24	20,75	16,79	20,41	16,55	3,86	24	0	0	61,4	44,3	17,11	0,7	0,7
18.08.2023	-	0,517	0,24	20,77	16,75	20,4	16,51	3,89	24	0	0	61,4	44,4	16,96	0,7	0,7
19.08.2023	-	0,359	0,18	13,37	10,43	13,16	10,29	2,87	24	0	0	61,6	44	17,56	0,7	0,7
20.08.2023	-	0,517	0,248	20,78	16,67	20,43	16,43	4	24	0	0	61,4	44,8	16,54	0,7	0,7
21.08.2023	-	0,497	0,222	20,46	16,77	20,1	16,53	3,57	24	0	0	61,3	44,5	16,86	0,7	0,7
22.08.2023	-	0,529	0,251	20,86	16,69	20,5	16,45	4,05	24	0	0	61,4	44,3	17,1	0,7	0,7
23.08.2023	-	0,484	0,203	19,96	16,65	19,66	16,41	3,25	24	0	0	61,3	44	17,33	0,7	0,7
Итого:	-	16,453	7,513	649,42	524,36	638,25	517,02	121,23	744	0	-	61,32	43,87	17,45	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2023	2,539	97,56	77,22	95,81	76,18
23.08.2023	18,992	746,98	601,58	734,06	593,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения