

#126808#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Коммунистическая 48А-Г, Калининград

4342

4970

ВКТ-7

00091849

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,461	-0,536	209,59	217,43	204,28	214,25	-9,97	24	0	1	75,8	56,2	19,7	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	3,519	-0,538	210,31	218,18	204,98	215,02	-10,04	24	0	1	75,8	55,9	19,91	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	3,466	-0,542	211,14	219,01	205,79	215,82	-10,03	24	0	1	75,8	56,2	19,59	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	3,498	-0,531	212,58	220,22	207,16	217	-9,84	24	0	1	75,9	56,3	19,56	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	3,479	-0,543	216,21	223,97	210,69	220,62	-9,93	24	0	1	76,1	56,9	19,21	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	3,403	-0,558	217,98	226,01	212,43	222,61	-10,18	24	0	1	76	57,2	18,77	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	3,44	-0,557	213,03	221,18	207,62	217,92	-10,3	24	0	1	75,8	56,4	19,38	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	3,527	-0,544	216,04	223,87	210,58	220,59	-10,01	24	0	1	75,9	56,5	19,44	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	3,513	-0,541	212,96	220,83	207,57	217,61	-10,04	24	0	1	75,8	56,2	19,65	0,7	0,7	-
02.04.2025	3,504	-0,544	214,46	222,31	208,99	219,03	-10,04	24	0	1	76	56,5	19,49	0,7	0,7	-
03.04.2025	3,449	-0,561	218,35	226,4	212,79	223	-10,21	24	0	1	76,1	57,1	18,95	0,7	0,7	-
04.04.2025	3,385	-0,595	218,74	227,38	213,17	223,95	-10,78	24	0	1	75,9	57,1	18,77	0,7	0,7	-
05.04.2025	3,532	-0,568	209,68	218,1	204,36	214,94	-10,58	24	0	1	76	55,8	20,18	0,7	0,7	-
06.04.2025	3,61	-0,561	207,56	215,89	202,29	212,84	-10,55	24	0	1	75,9	55,2	20,72	0,7	0,7	-
07.04.2025	3,584	-0,582	213,55	222,15	208,12	218,94	-10,82	24	0	1	76	55,8	20,12	0,7	0,7	-
08.04.2025	3,578	-0,587	213,91	222,56	208,48	219,39	-10,91	24	0	1	76	55,9	20,09	0,7	0,7	-
09.04.2025	3,538	-0,601	216,52	225,42	211,05	222,13	-11,08	24	0	1	76	56,2	19,72	0,7	0,7	-
10.04.2025	3,487	-0,557	206,42	214,83	201,29	211,83	-10,54	24	0	1	75,3	55,1	20,22	0,7	0,7	-
11.04.2025	3,323	-0,525	207,89	215,87	202,87	212,87	-10	24	0	1	73,9	54,8	19,1	0,7	0,7	-
12.04.2025	3,383	-0,526	209,66	217,61	204,57	214,59	-10,02	24	0	1	73,9	54,7	19,22	0,7	0,7	-
13.04.2025	3,338	-0,551	217,76	226,01	212,49	222,8	-10,31	24	0	1	74	55,6	18,4	0,7	0,7	-
14.04.2025	3,213	-0,522	211,68	219,44	206,53	216,25	-9,72	24	0	1	74,1	55,9	18,19	0,7	0,7	-
15.04.2025	3,125	-0,515	207,41	215,14	202,4	212,04	-9,64	24	0	1	73,9	55,8	18,1	0,7	0,7	-
16.04.2025	1,732	-0,355	166,11	171,34	162,1	168,44	-6,34	24	0	1	73,7	60,7	13,05	0,7	0,7	-
17.04.2025	0,555	-0,178	119,28	121,93	116,44	119,48	-3,04	24	0	0	73	66,5	6,52	0,7	0,7	-
18.04.2025	0,518	-0,179	120,88	123,56	118,04	121,1	-3,06	24	0	0	72,6	66,5	6,1	0,7	0,7	-
19.04.2025	0,512	-0,211	119,29	122,48	116,49	120,05	-3,56	24	0	0	72,5	66,1	6,39	0,7	0,7	-
20.04.2025	0,504	-0,22	120,38	123,74	117,56	121,27	-3,71	24	0	0	72,7	66,3	6,37	0,7	0,7	-
21.04.2025	0,529	-0,185	121,06	123,85	118,22	121,38	-3,16	24	0	0	72,7	66,5	6,24	0,7	0,7	-
22.04.2025	0,533	-0,176	120,43	123,05	117,61	120,62	-3,01	24	0	0	72,4	66,2	6,22	0,7	0,7	-
23.04.2025	0,512	-0,204	118,96	122,05	116,16	119,61	-3,45	24	0	0	72,6	66,2	6,38	0,7	0,7	-
Итого:	84,75	0	5899,82	6111,81	5753,12	6017,99	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	84,75															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	1591,118	115449,77	119692,09	112967,58	118137,66
23.04.2025	1675,868	121349,59	125803,9	118720,7	124155,65

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 12:04:25