

#131140#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Коммунистическая 48А-Г, Калининград
4342
4970
ВКТ-7
00091849
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,496	-0,239	117,89	121,48	115,11	119,07	-3,96	24	0	0	72,6	66	6,55	0,7	0,7	-
25.04.2025	0,483	-0,251	120,45	124,23	117,62	121,79	-4,17	24	0	1	72,5	66,1	6,44	0,7	0,7	-
26.04.2025	0,545	-0,258	120,89	124,75	118,09	122,32	-4,23	24	0	1	72,5	65,5	6,95	0,7	0,7	-
27.04.2025	0,576	-0,248	118,67	122,46	115,88	120,09	-4,21	24	0	1	72,7	65,3	7,33	0,7	0,7	-
28.04.2025	0,532	-0,228	120,17	123,62	117,35	121,19	-3,84	24	0	0	72,5	65,8	6,67	0,7	0,7	-
29.04.2025	0,494	-0,264	122,23	126,18	119,36	123,69	-4,33	24	0	1	72,7	66,2	6,55	0,7	0,7	-
30.04.2025	0,476	-0,27	120,08	124,14	117,26	121,69	-4,43	24	0	1	72,7	66,1	6,56	0,7	0,7	-
01.05.2025	0,504	-0,261	119,17	123,16	116,4	120,75	-4,35	24	0	1	72,6	65,8	6,79	0,7	0,7	-
02.05.2025	0,464	-0,278	119,46	123,67	116,68	121,26	-4,58	24	0	1	72,6	66	6,58	0,7	0,7	-
03.05.2025	0,431	-0,265	119,61	123,61	116,82	121,14	-4,32	24	0	1	72,8	66,6	6,16	0,7	0,7	-
04.05.2025	0,487	-0,273	117,62	121,75	114,86	119,39	-4,53	24	0	1	72,5	65,7	6,84	0,7	0,7	-
05.05.2025	0,461	-0,26	114,55	118,56	111,88	116,23	-4,35	24	0	1	72,5	65,8	6,68	0,7	0,7	-
06.05.2025	0,466	-0,267	115,31	119,31	112,58	116,98	-4,4	24	0	1	72,5	65,8	6,72	0,7	0,7	-
07.05.2025	0,47	-0,266	115,67	119,76	113	117,44	-4,44	24	0	1	72,2	65,5	6,72	0,7	0,7	-
08.05.2025	0,51	-0,265	113,82	117,87	111,15	115,62	-4,47	24	0	1	72,3	65,1	7,22	0,7	0,7	-
09.05.2025	0,476	-0,266	114,16	118,23	111,48	115,92	-4,44	24	0	1	72,4	65,5	6,88	0,7	0,7	-
10.05.2025	0,496	-0,263	113,16	117,15	110,5	114,87	-4,37	24	0	1	72,4	65,4	7,06	0,7	0,7	-
11.05.2025	0,523	-0,261	112,44	116,44	109,81	114,23	-4,42	24	0	1	72,3	64,9	7,38	0,7	0,7	-
12.05.2025	0,493	-0,263	111,81	115,81	109,16	113,54	-4,38	24	0	1	72,6	65,5	7,13	0,7	0,7	-
13.05.2025	0,47	-0,263	111,75	115,75	109,12	113,49	-4,37	24	0	1	72,5	65,6	6,92	0,7	0,7	-
14.05.2025	0,462	-0,262	112,15	116,14	109,53	113,85	-4,32	24	0	1	72,6	65,8	6,82	0,7	0,7	-
15.05.2025	0,51	-0,266	114,27	118,28	111,56	115,96	-4,4	24	0	1	72,8	65,7	7,16	0,7	0,7	-
16.05.2025	0,483	-0,263	116,37	120,36	113,63	117,99	-4,36	24	0	1	72,9	66,2	6,78	0,7	0,7	-
17.05.2025	0,498	-0,25	113,77	117,54	111,05	115,25	-4,2	24	0	1	72,9	65,9	6,98	0,7	0,7	-
18.05.2025	0,503	-0,25	113,56	117,35	110,88	115,07	-4,19	24	0	1	72,7	65,7	7,02	0,7	0,7	-
19.05.2025	0,472	-0,249	114,71	118,48	112,02	116,16	-4,14	24	0	1	72,6	65,9	6,65	0,7	0,7	-
20.05.2025	0,498	-0,25	116,52	120,28	113,77	117,91	-4,14	24	0	1	72,7	66	6,76	0,7	0,7	-
21.05.2025	0,49	-0,251	117,51	121,3	114,76	118,93	-4,17	24	0	1	72,6	66	6,68	0,7	0,7	-
22.05.2025	0,482	-0,253	118,17	121,99	115,42	119,57	-4,15	24	0	1	72,7	66,1	6,57	0,7	0,7	-
23.05.2025	0,472	-0,256	118,44	122,32	115,66	119,92	-4,26	24	0	1	72,6	66,1	6,53	0,7	0,7	-
Итого:	14,723	0	3494,38	3611,97	3412,39	3541,31	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,723															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	1675,868	121349,59	125803,9	118720,7	124155,65
23.05.2025	1690,591	124843,97	129415,87	122133,09	127696,96

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:39:08