

#88588#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Коммунистическая 48А-Г, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 4970
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091849
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,44	-0,249	124,42	128,54	121,89	126,37	-4,48	24	0	1	67	61,1	5,85	0,7	0,7	-
25.05.2024	0,385	-0,281	125,41	130,07	122,87	127,86	-4,99	24	0	1	66,7	61,1	5,62	0,7	0,7	-
26.05.2024	0,413	-0,283	125,54	130,27	123,03	128,05	-5,02	24	0	1	66,6	60,7	5,84	0,7	0,7	-
27.05.2024	0,216	-0,122	66,75	69,17	65,7	68,27	-2,57	24	0	1	58,3	53	5,35	0,7	0,7	-
28.05.2024	0,382	-0,271	125,27	129,85	122,8	127,7	-4,9	24	0	1	65,8	60,3	5,52	0,7	0,7	-
29.05.2024	0,223	-0,151	78,1	81,01	76,77	79,85	-3,08	24	0	1	60,4	55,3	5,11	0,7	0,7	-
30.05.2024	0,362	-0,238	117,07	121,38	114,93	119,53	-4,6	24	0	1	63	57,6	5,45	0,7	0,7	-
31.05.2024	0,375	-0,243	119,74	124,03	117,53	122,12	-4,59	24	0	1	63,6	58,1	5,49	0,7	0,7	-
01.06.2024	0,326	-0,257	124,16	128,64	121,82	126,58	-4,76	24	0	1	64,1	59,1	4,99	0,7	0,7	-
02.06.2024	0,363	-0,239	120,56	124,89	118,39	122,94	-4,55	24	0	1	63,4	58,1	5,3	0,7	0,7	-
03.06.2024	0,348	-0,233	118,77	122,93	116,59	121	-4,41	24	0	1	63,5	58,3	5,19	0,7	0,7	-
04.06.2024	0,356	-0,238	122,17	126,35	119,85	124,28	-4,43	24	0	1	64,8	59,7	5,18	0,7	0,7	-
05.06.2024	0,359	-0,239	120,92	125,14	118,66	123,12	-4,46	24	0	1	64,1	58,8	5,25	0,7	0,7	-
06.06.2024	0,353	-0,237	119,73	123,93	117,54	122	-4,46	24	0	1	63,5	58,2	5,22	0,7	0,7	-
07.06.2024	0,334	-0,234	119,01	123,18	116,83	121,27	-4,44	24	0	1	63,2	58,2	5,07	0,7	0,7	-
08.06.2024	0,379	-0,243	122,8	127,08	120,49	125,09	-4,6	24	0	1	63,8	58,4	5,39	0,7	0,7	-
09.06.2024	0,373	-0,244	122,88	127,14	120,57	125,16	-4,59	24	0	1	63,8	58,4	5,33	0,7	0,7	-
10.06.2024	0,37	-0,23	117,31	121,41	115,16	119,57	-4,41	24	0	1	63,1	57,7	5,44	0,7	0,7	-
11.06.2024	0,382	-0,231	119,7	123,86	117,51	121,92	-4,41	24	0	1	63,5	58,1	5,43	0,7	0,7	-
12.06.2024	0,374	-0,237	120,5	124,73	118,28	122,78	-4,5	24	0	1	63,5	58,2	5,37	0,7	0,7	-
13.06.2024	0,356	-0,23	114,59	118,66	112,49	116,86	-4,37	24	0	1	63,4	58	5,41	0,7	0,7	-
14.06.2024	0,38	-0,22	113,03	117,06	111	115,3	-4,3	24	0	1	62,8	57,1	5,64	0,7	0,7	-
15.06.2024	0,356	-0,232	115,29	119,39	113,18	117,58	-4,4	24	0	1	63,1	57,7	5,4	0,7	0,7	-
16.06.2024	0,376	-0,229	115,62	119,74	113,46	117,89	-4,43	24	0	1	63,4	57,8	5,56	0,7	0,7	-
17.06.2024	0,357	-0,228	113,84	117,9	111,77	116,11	-4,34	24	0	1	63	57,6	5,45	0,7	0,7	-
18.06.2024	0,343	-0,232	117,48	121,66	115,37	119,78	-4,41	24	0	1	63,1	57,9	5,2	0,7	0,7	-
19.06.2024	0,328	-0,242	120,39	124,69	118,17	122,73	-4,56	24	0	1	63,6	58,5	5,06	0,7	0,7	-
20.06.2024	0,335	-0,245	120,26	124,61	118,06	122,68	-4,62	24	0	1	63,5	58,4	5,14	0,7	0,7	-
21.06.2024	0,337	-0,255	122,57	127,08	120,28	125,05	-4,77	24	0	1	64	58,9	5,15	0,7	0,7	-
22.06.2024	0,349	-0,233	115,99	120,31	113,94	118,48	-4,54	24	0	1	62,4	57	5,36	0,7	0,7	-
23.06.2024	0,344	-0,234	116,95	121,24	114,89	119,38	-4,49	24	0	1	62,6	57,4	5,25	0,7	0,7	-
Итого:	10,974	0	3616,82	3745,94	3549,82	3687,3	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,974															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2024	979,766	71632,57	74228,16	70194,14	73337,8
23.06.2024	990,74	75249,39	77974,1	73743,96	77025,1

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2024 8:56:54