

#134123#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Коммунистическая 48А-Г, Калининград

4342

4970

ВКТ-7

00091849

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,462	-0,246	117,86	121,66	115,14	119,23	-4,09	24	0	1	72,5	66,1	6,4	0,7	0,7	-
25.05.2025	0,46	-0,255	117,04	120,91	114,32	118,52	-4,2	24	0	1	72,5	66,1	6,44	0,7	0,7	-
26.05.2025	0,466	-0,254	117,12	120,99	114,39	118,61	-4,22	24	0	1	72,4	65,9	6,52	0,7	0,7	-
27.05.2025	0,415	-0,264	119,15	123,17	116,37	120,71	-4,34	24	0	1	72,6	66,6	6,04	0,7	0,7	-
28.05.2025	0,416	-0,277	120,93	125,03	118,07	122,5	-4,43	24	0	1	73	67	6,04	0,7	0,7	-
29.05.2025	0,429	-0,263	121,11	125,12	118,3	122,63	-4,33	24	0	1	72,5	66,5	6,04	0,7	0,7	-
30.05.2025	0,401	-0,274	121,44	125,61	118,61	123,07	-4,46	24	0	1	72,6	66,7	5,89	0,7	0,7	-
31.05.2025	0,43	-0,264	120,63	124,63	117,81	122,15	-4,34	24	0	1	72,6	66,4	6,12	0,7	0,7	-
01.06.2025	0,452	-0,26	119,83	123,79	117,03	121,33	-4,3	24	0	1	72,7	66,4	6,31	0,7	0,7	-
02.06.2025	0,383	-0,27	121,83	125,87	118,95	123,33	-4,38	24	0	1	73	67,3	5,7	0,7	0,7	-
03.06.2025	0,407	-0,263	117,64	121,65	114,88	119,23	-4,35	24	0	1	72,4	66,4	6,03	0,7	0,7	-
04.06.2025	0,088	-0,094	41,12	42,66	40,16	41,78	-1,62	24	0	1	72,4	67,6	4,84	0,7	0,7	-
05.06.2025	0,001	0,001	0,05	0	0,05	0	0,05	24	0	1	27,7	34,4	-6,76	0,7	0,7	-
06.06.2025	0,002	0,005	0,33	0,21	0,33	0,21	0,12	24	0	1	24,8	34,2	-9,41	0,7	0,7	-
07.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,4	23,6	-1,28	0,7	0,7	-
08.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,2	21,2	-0,01	0,7	0,7	-
09.06.2025	0,004	0,008	1,03	0,77	1,03	0,77	0,26	24	0	1	21,6	25,9	-4,31	0,7	0,7	-
10.06.2025	0,001	0,001	0,09	0,05	0,09	0,05	0,04	22	2	1	20,4	20,7	-0,25	0,7	0,7	-
11.06.2025	0,005	0,009	1,27	0,95	1,27	0,95	0,32	24	0	1	20,5	23,2	-2,65	0,7	0,7	-
12.06.2025	0,004	0,004	0,84	0,74	0,84	0,74	0,1	24	0	1	20,1	22	-1,9	0,7	0,7	-
13.06.2025	0,001	0,001	0,6	0,6	0,6	0,6	0	24	0	1	19,8	21,5	-1,69	0,7	0,7	-
14.06.2025	0,004	0,005	0,44	0,47	0,44	0,47	-0,03	24	0	1	19,9	21,6	-1,69	0,7	0,7	-
15.06.2025	0,008	0,009	0,74	0,65	0,74	0,65	0,09	24	0	1	19,9	22,1	-2,15	0,7	0,7	-
16.06.2025	0,005	0,006	1,24	1,06	1,24	1,06	0,18	24	0	1	20,1	21,7	-1,55	0,7	0,7	-
17.06.2025	0,346	-0,075	50,96	52,41	50,06	51,74	-1,68	24	0	1	59,9	51,2	8,66	0,7	0,7	-
18.06.2025	0,69	-0,076	121,97	123,07	119,15	120,68	-1,53	24	0	0	72,2	65,6	6,63	0,7	0,7	-
19.06.2025	0,697	-0,045	124,44	125,03	121,51	122,56	-1,05	24	0	0	72,4	66,1	6,32	0,7	0,7	-
20.06.2025	0,637	-0,048	126,16	126,87	123,2	124,31	-1,11	24	0	0	72,6	66,8	5,77	0,7	0,7	-
21.06.2025	0,619	-0,05	125,05	125,74	122,13	123,24	-1,11	24	0	0	72,3	66,6	5,65	0,7	0,7	-
22.06.2025	0,635	-0,051	124,64	125,37	121,72	122,86	-1,14	24	0	0	72,5	66,6	5,84	0,7	0,7	-
23.06.2025	0,634	-0,052	125,42	126,13	122,48	123,61	-1,13	24	0	0	72,4	66,6	5,78	0,7	0,7	-
Итого:	9,102	0	2160,97	2211,21	2110,91	2167,59	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,102															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	1690,591	124843,97	129415,87	122133,09	127696,96
23.06.2025	1699,693	127004,94	131627,08	124244	129864,55

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 12:49:23