

#121677#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Шторм, ЖСК, УК

Баграмяна 28-32, Калининград

63

4985

ВКТ-7

00123412

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	5,501	-0,196	254,16	255,06	0	247,59	251,7	-4,11	24	0	0	76,6	53,5	23,11	0,7	0,7	-
25.02.2025	5,491	-0,202	266,08	267,28	0	259,57	263,88	-4,31	24	0	0	74,3	52,3	22,04	0,7	0,7	-
26.02.2025	5,321	-0,199	260,16	261,38	0	253,81	258,05	-4,24	24	0	0	74,2	52,3	21,85	0,7	0,7	-
27.02.2025	5,151	-0,213	265,15	266,83	0	258,94	263,52	-4,58	24	0	0	72,5	51,7	20,82	0,7	0,7	-
28.02.2025	5,23	-0,211	263,91	265,42	0	257,61	262,1	-4,49	24	0	0	73,2	52	21,23	0,7	0,7	-
01.03.2025	5,563	-0,202	271,17	272,22	0	264,34	268,57	-4,23	24	0	0	75,5	53,6	21,91	0,7	0,7	-
02.03.2025	5,384	-0,195	258,21	259,3	0	251,74	255,91	-4,17	24	0	0	75,3	53	22,27	0,7	0,7	-
03.03.2025	5,086	-0,193	258,8	260,08	0	252,65	256,75	-4,1	24	0	0	73,3	52,3	20,99	0,7	0,7	-
04.03.2025	5,113	-0,129	231,77	231,99	0	226,32	229,3	-2,98	24	0	0	72,9	49,6	23,26	0,7	0,7	-
05.03.2025	5,242	-0,085	227,78	227,23	0	222,49	224,78	-2,29	24	0	0	72,3	48,3	24,07	0,7	0,7	-
06.03.2025	4,797	-0,081	207,53	207,16	0	202,69	204,88	-2,19	24	0	0	72,5	48,3	24,21	0,7	0,7	-
07.03.2025	4,977	-0,082	220,46	219,99	0	215,33	217,57	-2,24	24	0	0	72,3	48,7	23,64	0,7	0,7	-
08.03.2025	4,812	-0,078	216,55	216,05	0	211,52	213,63	-2,11	24	0	0	72,3	49	23,25	0,7	0,7	-
09.03.2025	4,721	-0,081	214,83	214,48	0	209,87	212,05	-2,18	24	0	0	72	49	23,02	0,7	0,7	-
10.03.2025	4,216	-0,074	190,75	190,54	0	186,33	188,38	-2,05	24	0	0	72,4	49,3	23,18	0,7	0,7	-
11.03.2025	5,06	-0,085	223,91	223,46	0	218,65	220,96	-2,31	24	0	0	72,8	49,1	23,68	0,7	0,7	-
12.03.2025	5,143	-0,082	224,09	223,52	0	218,78	220,98	-2,2	24	0	0	73,3	49,3	24,02	0,7	0,7	-
13.03.2025	5,413	-0,075	219,39	218,43	0	213,91	215,91	-2	24	0	0	75,2	49,4	25,76	0,7	0,7	-
14.03.2025	5,605	-0,06	213,57	212,16	0	208	209,71	-1,71	24	0	0	77,1	49,7	27,38	0,7	0,7	-
15.03.2025	5,717	-0,059	216,3	214,78	0	210,6	212,29	-1,69	24	0	0	77,5	49,9	27,56	0,7	0,7	-
16.03.2025	5,931	-0,06	222,43	220,78	0	216,54	218,2	-1,66	24	0	0	77,8	50	27,79	0,7	0,7	-
17.03.2025	6,073	-0,057	224,63	222,8	0	218,58	220,19	-1,61	24	0	0	78,4	50,3	28,15	0,7	0,7	-
18.03.2025	5,648	-0,064	221,56	220,23	0	215,9	217,69	-1,79	24	0	0	76,3	49,7	26,59	0,7	0,7	-
19.03.2025	5,426	-0,073	223,32	222,38	0	217,83	219,87	-2,04	24	0	0	74,5	49,1	25,39	0,7	0,7	-
20.03.2025	5,06	-0,077	219,22	218,59	0	213,98	216,13	-2,15	24	0	0	73,3	49,2	24,15	0,7	0,7	-
21.03.2025	4,793	-0,086	218,73	218,39	0	213,72	215,98	-2,26	24	0	0	71,8	48,8	22,96	0,7	0,7	-
22.03.2025	4,925	-0,074	220,18	219,53	0	215,01	217,05	-2,04	24	0	0	72,8	49,4	23,4	0,7	0,7	-
23.03.2025	4,882	-0,08	223,9	223,4	0	218,75	220,92	-2,17	24	0	0	71,8	49	22,82	0,7	0,7	-
Итого:	146,281	0	6478,54	6473,46	0	6321,05	6396,95	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	146,281																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	716,53	34805,63	35250,62	0	33930,37	34791,52
23.03.2025	862,811	41284,17	41724,08	0	40251,42	41188,47

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:18:58