

#116964#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Шкиль Олег Павлович, ИП

Ленинский проспект 18, Калининград (бывшая Якитория)

4882

4780

ВКТ-7

00122838

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	0,072	3,49	3,5	3,49	3,5	-0,01	24	0	0	76,9	56,8	20,14	0,7	0,7	-
22.01.2025	0,073	3,47	3,47	3,47	3,47	0	24	0	0	77,4	56,4	20,99	0,7	0,7	-
23.01.2025	0,074	3,5	3,52	3,5	3,52	-0,02	24	0	0	76,8	56,4	20,41	0,7	0,7	-
24.01.2025	0,071	4,07	4,11	4,07	4,11	-0,04	24	0	0	73,6	56,4	17,22	0,7	0,7	-
25.01.2025	0,081	4,99	5,05	4,9	5,05	-0,15	24	0	0	71,5	55,8	15,71	0,7	0,7	-
26.01.2025	0,07	5,39	5,47	5,31	5,47	-0,16	24	0	0	69,3	56,1	13,19	0,7	0,7	-
27.01.2025	0,071	5,05	5,12	5,01	5,12	-0,11	24	0	0	70,1	56,3	13,8	0,7	0,7	-
28.01.2025	0,069	5,02	5,08	4,98	5,08	-0,1	24	0	0	69,7	56,5	13,18	0,7	0,7	-
29.01.2025	0,075	5,53	5,61	5,44	5,61	-0,17	24	0	0	69,6	55,8	13,79	0,7	0,7	-
30.01.2025	0,072	5,25	5,32	5,17	5,32	-0,15	24	0	0	69,7	56,8	12,89	0,7	0,7	-
31.01.2025	0,069	4,87	4,92	4,83	4,92	-0,09	24	0	0	71	56,5	14,52	0,7	0,7	-
01.02.2025	0,071	4,31	4,33	4,3	4,33	-0,03	24	0	0	72,9	56,7	16,16	0,7	0,7	-
02.02.2025	0,077	4,06	4,07	4,02	4,07	-0,05	24	0	0	75,3	56,6	18,7	0,7	0,7	-
03.02.2025	0,078	3,91	3,92	3,89	3,92	-0,03	24	0	0	75,7	56,7	18,98	0,7	0,7	-
04.02.2025	0,07	4,13	4,15	4,13	4,15	-0,02	24	0	0	73,7	57	16,76	0,7	0,7	-
05.02.2025	0,075	4,26	4,29	4,23	4,29	-0,06	24	0	0	73,8	56,7	17,16	0,7	0,7	-
06.02.2025	0,072	4,53	4,58	4,5	4,58	-0,08	24	0	0	72,4	57,2	15,17	0,7	0,7	-
07.02.2025	0,074	4,1	4,11	4,08	4,11	-0,03	24	0	0	75,1	57,4	17,7	0,7	0,7	-
08.02.2025	0,076	3,22	3,21	3,21	3,21	0	24	0	0	79,7	57,2	22,57	0,7	0,7	-
09.02.2025	0,074	2,91	2,91	2,91	2,91	0	24	0	0	81,7	56,6	25,08	0,7	0,7	-
10.02.2025	0,076	2,76	2,74	2,76	2,74	0,02	24	0	0	82,7	56,7	26,06	0,7	0,7	-
11.02.2025	0,075	2,83	2,83	2,82	2,83	-0,01	24	0	0	82,4	56,8	25,66	0,7	0,7	-
12.02.2025	0,078	2,87	2,87	2,87	2,87	0	24	0	0	82,2	56,4	25,86	0,7	0,7	-
13.02.2025	0,072	2,8	2,79	2,8	2,79	0,01	24	0	0	81,6	56,6	25,01	0,7	0,7	-
14.02.2025	0,077	3,03	3,03	3,02	3,03	-0,01	24	0	0	80,9	55,8	25,14	0,7	0,7	-
15.02.2025	0,089	3,3	3,3	3,27	3,3	-0,03	24	0	0	81,2	55	26,17	0,7	0,7	-
16.02.2025	0,077	2,88	2,87	2,88	2,87	0,01	24	0	0	81,8	55,8	25,98	0,7	0,7	-
17.02.2025	0,078	3,07	3,07	3,06	3,07	-0,01	24	0	0	80,6	56,2	24,45	0,7	0,7	-
18.02.2025	0,074	3	2,99	3	2,99	0,01	24	0	0	79,7	56,8	22,87	0,7	0,7	-
19.02.2025	0,07	3,03	3,04	3,03	3,04	-0,01	24	0	0	79,6	57	22,65	0,7	0,7	-
20.02.2025	0,072	2,83	2,82	2,83	2,82	0,01	24	0	0	82	56,8	25,13	0,7	0,7	-
Итого:	2,302	118,46	119,09	117,78	119,09	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,302														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.01.2025	24,475	1790,89	1804,43	1764,33	1801,39
20.02.2025	26,777	1909,35	1923,52	1882,11	1920,48

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.02.2025 7:34:24