

#94504#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент: ООО Мастер

Адрес: Великолукская, 24-30

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.05 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00247966

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0xVDCSF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.2024	62,17	55,35	6,82	28,54	28,06	23,75	23,51	4,55	4,2	3,8	0,443	0,253	24	0	
24.08.2024	62,22	55,51	6,71	29,76	29,25	23,78	23,53	5,72	4,2	3,8	0,513	0,32	24	0	
25.08.2024	62,21	55,5	6,71	29,25	28,74	23,89	23,65	5,09	4,2	3,8	0,476	0,284	24	0	
26.08.2024	62,17	55,43	6,74	29,31	28,8	23,73	23,49	5,31	4,2	3,8	0,489	0,297	24	0	
27.08.2024	62,17	55,37	6,8	28,67	28,18	23,72	23,48	4,7	4,2	3,8	0,451	0,261	24	0	
28.08.2024	62,16	55,27	6,89	27,96	27,47	22,63	22,4	5,07	4,2	3,8	0,469	0,283	24	0	*
29.08.2024	62,21	55,55	6,66	28,84	28,35	23,97	23,73	4,62	4,2	3,8	0,446	0,26	24	0	
30.08.2024	62,24	55,65	6,59	28,88	28,39	23,89	23,65	4,74	4,2	3,8	0,448	0,267	24	0	
31.08.2024	62,21	55,59	6,62	29,54	29,05	23,82	23,58	5,47	4,2	3,8	0,497	0,307	24	0	
01.09.2024	62,23	55,61	6,62	29,67	29,15	23,78	23,54	5,61	4,2	3,8	0,503	0,312	24	0	
02.09.2024	62,17	55,5	6,67	29,17	28,67	23,79	23,55	5,12	4,2	3,8	0,477	0,286	24	0	
03.09.2024	62,18	55,49	6,69	28,34	27,85	23,82	23,58	4,27	4,2	3,8	0,423	0,237	24	0	
04.09.2024	62,24	55,78	6,46	29,94	29,41	24,93	24,66	4,75	4,2	3,8	0,456	0,266	24	0	
05.09.2024	62,22	55,64	6,58	28,74	28,24	23,74	23,5	4,74	4,2	3,8	0,452	0,264	24	0	
06.09.2024	62,21	55,63	6,58	28,29	27,8	23,72	23,48	4,32	4,2	3,8	0,423	0,241	24	0	
07.09.2024	62,22	55,66	6,56	28,5	28	23,68	23,44	4,56	4,2	3,8	0,44	0,254	24	0	
08.09.2024	62,26	55,71	6,55	28,79	28,28	23,67	23,43	4,85	4,2	3,8	0,456	0,27	24	0	
09.09.2024	62,35	56,55	5,8	35,16	34,5	30,74	30,32	4,18	4,2	3,8	0,439	0,24	24	0	
10.09.2024	62,32	56,78	5,54	38,36	37,66	33,28	32,8	4,86	4,2	3,8	0,484	0,277	24	0	
11.09.2024	62,3	56,68	5,62	38,25	37,55	33,21	32,73	4,82	4,2	3,8	0,483	0,274	24	0	
12.09.2024	62,26	56,57	5,69	38,34	37,63	33,01	32,53	5,1	4,2	3,8	0,503	0,287	24	0	
13.09.2024	62,26	56,53	5,73	38,63	37,94	33,14	32,66	5,28	4,2	3,8	0,516	0,298	24	0	
14.09.2024	62,25	56,48	5,77	38,77	38,08	33,06	32,58	5,5	4,2	3,8	0,531	0,312	24	0	
15.09.2024	62,35	56,63	5,72	39,53	38,83	33,06	32,58	6,25	4,2	3,8	0,576	0,358	24	0	
16.09.2024	62,26	56,24	6,02	34,27	33,66	29,35	28,96	4,7	4,2	3,8	0,467	0,263	24	0	
17.09.2024	62,32	56,62	5,7	38,05	37,35	32,92	32,44	4,91	4,2	3,8	0,489	0,279	24	0	
18.09.2024	62,3	56,63	5,67	38,25	37,55	32,8	32,32	5,23	4,2	3,8	0,511	0,297	24	0	
19.09.2024	62,31	56,59	5,72	37,79	37,1	32,76	32,28	4,82	4,2	3,8	0,484	0,271	24	0	
20.09.2024	62,27	56,53	5,74	37,54	36,84	32,75	32,27	4,57	4,2	3,8	0,471	0,258	24	0	
21.09.2024	62,29	56,57	5,72	38,37	37,69	32,64	32,16	5,53	4,2	3,8	0,53	0,314	24	0	
22.09.2024	62,31	56,52	5,79	38,16	37,48	32,27	31,79	5,69	4,2	3,8	0,539	0,326	24	0	
23.09.2024	62,24	56,04	6,2	33,39	32,8	27,96	27,59	5,21	4,2	3,8	0,494	0,293	24	0	
Итого:				1055	1036,35	887,26	876,21	160,14			15,379	9,009	768	0	
Средние:	62,24	56	6,24						4,2	3,8					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2424:00	38578,35	37897,92	30653,18	30205,23	7692,69	653,295	428,803	26941	377
23/09/2424:00	39633,4	38934,27	31540,44	31081,44	7852,83	668,674	437,812	27709	377
Итого:	1055,05	1036,35	887,26	876,21	160,14	15,379	9,009	768	0

Период нормальной работы 768 ч

Период отсутствия учета тепл. энергии 0 ч

Время работы прибора после сброса 28099 ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« 24 » 09 2024