

#35594#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Великолуцкая 24-30, Калининград

4342

6826

ВКТ-7

00247966

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	0,832	-0,11	118,1	120,82	116,84	119,91	-3,07	24	0	1	47,7	39,6	8,11	0,6	0,4	-
13.10.2023	1,525	-0,266	248,27	254,67	245,58	252,68	-7,1	24	0	0	48,1	40,7	7,36	0,6	0,4	-
14.10.2023	1,414	-0,249	240,43	246,45	237,79	244,53	-6,74	24	0	0	47,9	40,9	7,08	0,6	0,4	-
15.10.2023	1,54	-0,255	237,79	243,76	235,08	241,79	-6,71	24	0	0	49,2	41,4	7,72	0,6	0,4	-
16.10.2023	1,823	-0,264	235,42	241,07	232,35	238,9	-6,55	24	0	0	52,7	43,6	9,06	0,6	0,4	-
17.10.2023	1,636	-0,266	227,87	233,94	225,08	231,87	-6,79	24	0	0	51,2	42,6	8,55	0,6	0,4	-
18.10.2023	1,487	-0,26	225,95	232,22	223,41	230,3	-6,89	24	0	0	49,2	41,3	7,9	0,6	0,4	-
19.10.2023	1,863	-0,28	226,84	232,74	223,77	230,6	-6,83	24	0	0	53,8	44,2	9,66	0,6	0,4	-
20.10.2023	2,024	-0,268	220,75	226,22	217,53	223,96	-6,43	24	0	0	56	45,3	10,62	0,6	0,4	-
21.10.2023	1,799	-0,243	218,83	224,15	215,97	222,12	-6,15	24	0	0	53	43,5	9,55	0,6	0,4	-
22.10.2023	1,449	-0,217	217,71	222,89	215,31	221,21	-5,9	24	0	0	48,3	40,5	7,82	0,6	0,4	-
23.10.2023	1,43	-0,214	214,96	220,1	212,56	218,42	-5,86	24	0	0	48,2	40,4	7,81	0,6	0,4	-
Итого:	18,822	0	2632,92	2699,03	2601,27	2676,29	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,822															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

288

288

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
11.10.2023	828,925	96508,81	98018,18	95161,65	97072,21
23.10.2023	847,747	99141,73	100717,21	97762,92	99748,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2023 13:21:32