

#126774#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 117, г. Калининград

4113

4734

ВКТ-7

00170013

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,616	0,342	36,19	29,18	35,68	28,86	6,82	24	0	0	58,2	50,6	7,59	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	0,605	0,339	35,93	29,07	35,41	28,74	6,67	24	0	0	58,4	50,8	7,57	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	0,645	0,379	36,57	28,84	36,04	28,54	7,5	24	0	0	58	50,7	7,31	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	0,647	0,384	36,61	28,81	36,09	28,52	7,57	24	0	0	57,8	50,5	7,34	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	0,642	0,376	36,46	28,84	35,93	28,55	7,38	24	0	0	58,2	50,7	7,48	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	0,666	0,399	36,89	28,69	36,33	28,39	7,94	24	0	0	57,9	50,7	7,23	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	0,692	0,431	37,28	28,43	36,74	28,12	8,62	24	0	0	57,1	50,2	6,97	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	0,648	0,386	36,52	28,54	36	28,25	7,75	24	0	0	57,5	50,3	7,22	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	0,656	0,394	36,51	28,44	36	28,15	7,85	24	0	0	57,6	50,3	7,29	0,7	0,7	-
02.04.2025	0,659	0,391	36,54	28,47	36	28,19	7,81	24	0	0	57,7	50,4	7,34	0,7	0,7	-
03.04.2025	0,621	0,359	36,03	28,81	35,51	28,45	7,06	24	0	0	58,3	51	7,33	0,7	0,7	-
04.04.2025	0,622	0,362	35,77	28,41	35,25	28,12	7,13	24	0	0	58,1	50,7	7,36	0,7	0,7	-
05.04.2025	0,63	0,371	35,71	27,99	35,23	27,72	7,51	24	0	0	56,9	49,6	7,31	0,7	0,7	-
06.04.2025	0,68	0,413	36,44	27,71	35,93	27,47	8,46	24	0	0	56,5	49,2	7,33	0,7	0,7	-
07.04.2025	0,602	0,341	35,56	28,41	35,05	28,15	6,9	24	0	0	57,1	49,7	7,45	0,7	0,7	-
08.04.2025	0,629	0,362	35,98	28,33	35,47	28,08	7,39	24	0	0	56,9	49,6	7,34	0,7	0,7	-
09.04.2025	0,626	0,364	35,99	28,31	35,47	28,07	7,4	24	0	0	57	49,7	7,3	0,7	0,7	-
10.04.2025	0,613	0,358	35,93	28,3	35,44	28,06	7,38	24	0	0	56,1	48,9	7,17	0,7	0,7	-
11.04.2025	0,589	0,34	35,68	28,34	35,2	28,1	7,1	24	0	0	55,4	48,3	7,01	0,7	0,7	-
12.04.2025	0,668	0,407	36,98	28,2	36,48	27,96	8,52	24	0	0	55,2	48,3	6,93	0,7	0,7	-
13.04.2025	0,654	0,405	37,01	28,33	36,51	28,09	8,42	24	0	0	55,3	48,6	6,73	0,7	0,7	-
14.04.2025	0,59	0,356	33,57	26,08	33,12	25,82	7,3	24	0	0	55,9	48,8	7,08	0,7	0,7	-
15.04.2025	0,686	0,413	36,76	28,61	36,16	28,22	7,94	24	0	0	59,1	51,5	7,6	0,7	0,7	-
16.04.2025	0,631	0,35	37,29	30,48	36,64	30	6,64	24	0	0	60,1	52,4	7,75	0,7	0,7	-
17.04.2025	0,741	0,455	39,04	30,17	38,39	29,72	8,67	24	0	0	59,8	52,3	7,49	0,7	0,7	-
18.04.2025	0,703	0,427	38,6	30,4	37,94	29,92	8,02	24	0	0	60,1	52,6	7,42	0,7	0,7	-
19.04.2025	0,737	0,452	39,18	30,48	38,53	30	8,53	24	0	0	60	52,5	7,52	0,7	0,7	-
20.04.2025	0,617	0,338	37,45	30,83	36,81	30,35	6,46	24	0	0	59,9	52,3	7,57	0,7	0,7	-
21.04.2025	0,654	0,373	37,94	30,71	37,31	30,24	7,07	24	0	0	59,9	52,2	7,62	0,7	0,7	-
22.04.2025	0,653	0,366	37,53	30,3	36,91	29,86	7,05	24	0	0	59,8	52,1	7,73	0,7	0,7	-
23.04.2025	0,622	0,337	36,71	30,13	36,11	29,68	6,43	24	0	0	59,8	51,9	7,87	0,7	0,7	-
Итого:	20,044	0	1136,65	896,64	1119,68	886,39	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,044															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	33,992	1890,35	1517,15	1858,4	1494,91
23.04.2025	54,036	3027	2413,79	2978,08	2381,3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 11:18:43