

#121572#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель Школа №13, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Свердлова 27, Калининград
Номер абонента 3830
Порядковый номер 6515
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 15024863
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	11,866	0	109,371	0	0	106,711	0	0	24	0	73,1	47,4	0,5	0,4	-
22.02.2025	11,769	0	112,048	0	0	109,388	0	0	24	0	70,2	47	0,5	0,4	-
23.02.2025	10,65	0	111,995	0	0	109,52	0	0	24	0	68,8	46,2	0,5	0,4	-
24.02.2025	10,275	0	110,757	0	0	108,395	0	0	24	0	67,4	45,3	0,5	0,4	-
25.02.2025	10,298	0	113,19	0	0	110,857	0	0	24	0	66,6	44,7	0,5	0,4	-
26.02.2025	10,056	0	111,681	0	0	109,441	0	0	24	0	67	45,3	0,51	0,4	-
27.02.2025	10,171	0	114,245	0	0	111,926	0	0	24	0	67,3	45,8	0,51	0,4	-
28.02.2025	10,113	0	114,679	0	0	112,327	0	0	24	0	66,8	45,4	0,5	0,4	-
01.03.2025	9,946	0	113,24	0	0	110,956	0	0	24	0	66,7	45,6	0,5	0,4	-
02.03.2025	9,531	0	110,24	0	0	108,019	0	0	24	0	66,7	45,8	0,5	0,4	-
03.03.2025	9,597	0	111,753	0	0	109,502	0	0	24	0	65,8	45	0,5	0,4	-
04.03.2025	9,739	0	113,886	0	0	111,655	0	0	24	0	66,7	45,4	0,5	0,39	-
05.03.2025	9,886	0	113,391	0	0	111,113	0	0	24	0	67	46,1	0,5	0,39	-
06.03.2025	9,964	0	115,706	0	0	113,354	0	0	24	0	67,4	46,7	0,51	0,39	-
07.03.2025	10,01	0	118,031	0	0	115,612	0	0	24	0	64,9	45,2	0,49	0,39	-
08.03.2025	9,008	0	111,644	0	0	109,501	0	0	24	0	63,2	44,1	0,51	0,42	-
09.03.2025	8,168	0	103,884	0	0	101,99	0	0	24	0	62,9	44	0,51	0,42	-
10.03.2025	8,123	0	104,241	0	0	102,36	0	0	24	0	62	43,8	0,51	0,42	-
11.03.2025	8,358	0	111,524	0	0	109,556	0	0	24	0	63,1	43,3	0,5	0,41	-
12.03.2025	8,376	0	102,9	0	0	101,032	0	0	24	0	63,3	43,1	0,51	0,42	-
13.03.2025	8,749	0	105,652	0	0	103,723	0	0	24	0	62,3	43,7	0,5	0,41	-
14.03.2025	8,712	0	114,105	0	0	112,061	0	0	24	0	67,5	46,1	0,51	0,4	-
15.03.2025	10,253	0	116,326	0	0	113,929	0	0	24	0	68,8	47,2	0,51	0,4	-
16.03.2025	10,114	0	113,849	0	0	111,421	0	0	24	0	68,3	47	0,51	0,4	-
17.03.2025	10,01	0	114,365	0	0	111,962	0	0	24	0	69,1	46,5	0,5	0,4	-
18.03.2025	10,698	0	115,306	0	0	112,828	0	0	24	0	67,2	45,7	0,51	0,4	-
19.03.2025	10,356	0	117,262	0	0	114,871	0	0	24	0	66,1	45,3	0,5	0,4	-
20.03.2025	9,952	0	116,531	0	0	114,216	0	0	24	0	64,7	44,7	0,5	0,4	-
Итого:	274,748	0	3141,802	0	0	3078,226	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	65,622														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	2138,052	27798,18	0	0	27260,838	0	0	9424	0
20.03.2025	2412,803	30939,983	0	0	30339,064	0	0	10096	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2025 8:08:52