

#121570#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 68, Калининград

4395

6547

ТВ7 (АСЦП)

15025839

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	11,404	0	367,12	0	0	362,495	0	0	24	0	52,1	44,6	0,49	0,44	-
25.02.2025	10,97	0	367,035	0	0	362,548	0	0	24	0	51,4	44,1	0,49	0,44	-
26.02.2025	8,874	0	362,78	0	0	359,243	0	0	24	0	46,1	40,2	0,49	0,44	-
27.02.2025	8,215	0	358,65	0	0	355,413	0	0	24	0	44,4	38,9	0,49	0,44	-
28.02.2025	9,934	0	358,755	0	0	354,943	0	0	24	0	47,9	41,3	0,48	0,44	-
01.03.2025	11,058	0	358,795	0	0	354,482	0	0	24	0	51	43,5	0,48	0,44	-
02.03.2025	9,622	0	358,645	0	0	354,911	0	0	24	0	47,5	41	0,49	0,44	-
03.03.2025	8,417	0	304,31	0	0	301,265	0	0	24	0	46,6	39,9	0,48	0,44	-
04.03.2025	8,713	0	358,925	0	0	355,613	0	0	24	0	44,7	38,9	0,49	0,44	-
05.03.2025	7,519	0	358,87	0	0	355,969	0	0	24	0	42,1	37,1	0,49	0,45	-
06.03.2025	7,336	0	355,74	0	0	352,957	0	0	24	0	41,5	36,5	0,49	0,44	-
07.03.2025	7,769	0	358,695	0	0	355,612	0	0	24	0	43,3	38,1	0,49	0,44	-
08.03.2025	7,667	0	358,655	0	0	355,544	0	0	24	0	43,4	38,3	0,49	0,44	-
09.03.2025	7,435	0	358,63	0	0	355,586	0	0	24	0	43,2	38,2	0,49	0,44	-
10.03.2025	6,479	0	358,37	0	0	355,678	0	0	24	0	40,8	36,5	0,49	0,44	-
11.03.2025	8,572	0	358,515	0	0	355,147	0	0	24	0	45,1	39,4	0,48	0,44	-
12.03.2025	7,368	0	304,015	0	0	301,278	0	0	24	0	44,3	38,4	0,42	0,39	-
13.03.2025	10,122	0	367,62	0	0	363,619	0	0	24	0	48,5	41,9	0,5	0,46	-
14.03.2025	11,106	0	364,7	0	0	360,261	0	0	24	0	51,2	43,8	0,5	0,46	-
15.03.2025	11,987	0	365,49	0	0	360,678	0	0	24	0	53,4	45,4	0,5	0,46	-
16.03.2025	11,417	0	365,515	0	0	360,901	0	0	24	0	52,1	44,6	0,5	0,46	-
17.03.2025	12,937	0	365,865	0	0	360,68	0	0	24	0	55,4	46,8	0,5	0,45	-
18.03.2025	10,846	0	365,39	0	0	360,99	0	0	24	0	50,8	43,6	0,5	0,46	-
19.03.2025	10,262	0	365,135	0	0	361,103	0	0	24	0	48,8	42,1	0,5	0,46	-
20.03.2025	9,408	0	365,075	0	0	361,182	0	0	24	0	47,8	41,5	0,5	0,46	-
21.03.2025	8,77	0	364,965	0	0	361,473	0	0	24	0	45,7	39,9	0,51	0,47	-
22.03.2025	8,981	0	368,025	0	0	364,268	0	0	24	0	46,8	40,9	0,5	0,46	-
23.03.2025	8,535	0	364,94	0	0	361,519	0	0	24	0	45,1	39,5	0,51	0,46	-
Итого:	261,723	0	10029,225	0	0	9925,358	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	62,511														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	1862,762	70389,3	0	0	69644,556	0	0	8657	475
23.03.2025	2124,485	80418,525	0	0	79569,914	0	0	9329	475

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 9:33:42