

#126673#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Зеленая 68, Калининград

4395

5056

SKS-3

12461

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	TempNar, °C
24.03.2025	3,86	11928,17	145,2	148,7	24	24	0	0	256	71	46	10	5,5
25.03.2025	3,31	11932,39	121,8	125	24	24	0	0	256	71	45	10	4,4
26.03.2025	2,8	11936,03	110,9	113,6	24	24	0	0	256	71	47	10	6,9
27.03.2025	3,29	11939,12	124,9	127,8	24	24	0	0	256	71	46	10	5,7
28.03.2025	3,78	11942,71	140,7	144	24	24	0	0	256	71	46	10	8,9
29.03.2025	3,76	11946,84	142,6	146,1	24	24	0	0	256	71	46	10	9,9
30.03.2025	3,27	11950,97	123,7	126,8	24	24	0	0	256	71	46	10	6,8
31.03.2025	2,79	11954,55	108,3	111,1	24	24	0	0	256	71	46	10	5,9
01.04.2025	3,08	11957,64	116,7	119,7	24	24	0	0	256	71	46	10	-
02.04.2025	3,66	11961,02	138,5	141,8	24	24	0	0	256	72	47	10	-
03.04.2025	3,98	11965,03	138,6	141,7	24	24	0	0	256	74	47	10	-
04.04.2025	3,78	11969,37	142,6	145,9	24	24	0	0	256	72	47	10	-
05.04.2025	3,64	11973,51	139,7	142,9	24	24	0	0	256	71	46	10	-
06.04.2025	3,71	11977,5	139,6	143,2	24	24	0	0	256	71	46	10	-
07.04.2025	3,72	11981,57	140,3	143,7	24	24	0	0	256	71	46	10	-
08.04.2025	3,61	11985,66	141,1	144,7	24	24	0	0	256	71	47	10	-
09.04.2025	3,46	11989,64	132	135,5	24	24	0	0	256	71	46	10	-
10.04.2025	2,66	11993,44	108,7	111,8	24	24	0	0	256	71	47	10	-
11.04.2025	2,38	11996,41	87,2	89,9	24	24	0	0	256	71	44	10	-
12.04.2025	1,62	11999,05	74,3	77,1	24	24	0	0	256	70	50	10	-
13.04.2025	1,43	12000,92	74,3	77,2	24	24	0	0	256	70	52	10	-
14.04.2025	0,99	12002,59	55,4	57,6	24	24	0	0	256	69	51	10	-
15.04.2025	0,88	12003,77	55,5	57,7	24	24	0	0	256	68	52	10	-
16.04.2025	0,92	12004,82	55,2	57,4	24	24	0	0	256	68	52	10	-
17.04.2025	0,9	12005,92	55,2	57,2	24	24	0	0	256	68	52	10	-
18.04.2025	0,91	12006,97	53,8	55,7	24	24	0	0	256	67	50	10	-
19.04.2025	0,97	12008,03	54,9	56,8	24	24	0	0	256	68	51	10	-
20.04.2025	0,94	12009,16	54	55,9	24	24	0	0	256	68	51	10	-
21.04.2025	1,03	12010,26	53,2	55,2	24	24	0	0	256	68	49	10	-
22.04.2025	1,21	12011,45	52,8	54,7	24	24	0	0	256	68	46	10	-
23.04.2025	1,62	12012,82	52,7	54,4	24	24	0	0	256	68	39	10	-
Итого:	77,96	0	3134,4	3220,8	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	67,045												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	13792,69	477544,4	486565,9	96280,39	907,15
23.04.2025	13870,65	480678,8	489786,7	97024,39	907,15

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:30:28