

#131045#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК
Зеленая 68, Калининград
4395
5056
SKS-3
12461
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	TempNar, °C
24.04.2025	1,43	12014,59	52	53,7	24	24	0	0	256	68	42	10	-
25.04.2025	1,18	12016,18	53,8	55,7	24	24	0	0	256	68	47	10	-
26.04.2025	0,94	12017,51	54,4	56,3	24	24	0	0	256	68	51	10	-
27.04.2025	1,03	12018,6	54,8	56,5	24	24	0	0	256	68	50	10	-
28.04.2025	0,93	12019,78	54,3	56,3	24	24	0	0	256	68	51	10	-
29.04.2025	1	12020,86	54,5	56,3	24	24	0	0	256	68	50	10	-
30.04.2025	0,91	12022,02	51,2	52,5	24	23,98	0,02	0	256	64	47	10	-
01.05.2025	1,06	12023,04	57,9	59,7	24	24	0	0	2312	68	50	10	-
02.05.2025	1,04	12024,24	55,3	56,9	24	24	0	0	256	67	49	10	-
03.05.2025	1,41	12025,41	54,8	56,6	24	24	0	0	256	66	42	10	-
04.05.2025	1,18	12026,97	55,4	57,3	24	24	0	0	264	67	47	10	-
05.05.2025	1,4	12028,29	56,2	58	24	24	0	0	256	68	44	10	-
06.05.2025	1,4	12029,84	56,1	58,1	24	24	0	0	256	68	45	10	-
07.05.2025	1,3	12031,41	56,7	58,4	24	24	0	0	256	68	47	10	-
08.05.2025	1,23	12032,82	55,7	57,6	24	24	0	0	256	68	47	10	-
09.05.2025	1,22	12034,18	53,9	55,5	24	24	0	0	256	68	46	10	-
10.05.2025	1,28	12035,54	54,5	56,2	24	24	0	0	2304	68	45	10	-
11.05.2025	1,3	12036,96	44,5	45,2	24	23,89	0,11	0	256	62	41	10	-
12.05.2025	1,48	12038,37	53,1	54,9	24	23,98	0,02	0	264	67	42	10	-
13.05.2025	1,18	12039,94	118,6	124,8	24	24	0	0	264	69	59	10	-
14.05.2025	1,18	12041,35	118,6	123,5	24	24	0	0	2304	69	59	10	-
15.05.2025	1,07	12042,77	123,7	127,8	24	24	0	0	256	69	60	10	-
16.05.2025	1,03	12044,08	127	131,9	24	24	0	0	256	70	61	10	-
17.05.2025	0,92	12045,39	122,7	127,4	24	24	0	0	256	69	61	10	-
18.05.2025	1,04	12046,53	120	124,6	24	24	0	0	256	69	60	10	-
19.05.2025	0,96	12047,86	121,1	125,6	24	24	0	0	256	69	60	10	-
20.05.2025	0,93	12049,08	123,1	127,7	24	24	0	0	256	70	61	10	-
21.05.2025	1,01	12050,27	119,7	124,2	24	24	0	0	256	69	60	10	-
22.05.2025	0,98	12051,57	123,4	127,7	24	24	0	0	256	69	60	10	-
23.05.2025	0,96	12052,85	123,3	127,5	24	24	0	0	256	69	60	10	-
Итого:	33,98	0	2370,3	2454,4	720	719,85	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,223												

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719,85

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	13870,65	480678,8	489786,7	97024,39	907,15
23.05.2025	13904,63	483049,1	492241,1	97744,23	907,31

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.05.2025 16:07:05