

#126671#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 16.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Генерала Толстикова 39-43, Калининград
4342
6591
ТВ7 (ASCII)
15025837
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	6,416	0	228,038	0	0	225,02	0	0	24	0	53,5	46,8	0,47	0,01	-
25.03.2025	6,146	0	227,505	0	0	224,571	0	0	24	0	52,7	46,3	0,47	0,12	-
26.03.2025	6,127	0	227,599	0	0	224,713	0	0	24	0	52,3	45,9	0,48	0	-
27.03.2025	6,305	0	227,639	0	0	224,661	0	0	24	0	53,1	46,5	0,47	0	-
28.03.2025	5,514	0	227,009	0	0	224,348	0	0	24	0	50,3	44,5	0,47	0	-
29.03.2025	5,297	0	227,231	0	0	224,623	0	0	24	0	49,7	44,2	0,47	0	-
30.03.2025	5,83	0	227,484	0	0	224,691	0	0	24	0	51,4	45,3	0,48	0	-
31.03.2025	5,837	0	226,944	0	0	224,147	0	0	24	0	51,5	45,4	0,48	0	-
01.04.2025	6,325	0	227,471	0	0	224,481	0	0	24	0	53,3	46,7	0,47	0	-
02.04.2025	5,667	0	227,105	0	0	224,373	0	0	24	0	50,9	45	0,47	0	-
03.04.2025	5,227	0	226,894	0	0	224,342	0	0	24	0	49,3	43,9	0,48	0	-
04.04.2025	5,642	0	227,249	0	0	224,525	0	0	24	0	50,8	44,9	0,48	0	-
05.04.2025	7,169	0	228,637	0	0	225,279	0	0	24	0	56,4	48,9	0,48	0,01	-
06.04.2025	7,569	0	228,904	0	0	225,38	0	0	24	0	57,8	49,9	0,47	0,04	-
07.04.2025	7,033	0	228,223	0	0	224,947	0	0	24	0	55,7	48,3	0,47	0,06	-
08.04.2025	6,952	0	227,929	0	0	224,708	0	0	24	0	55,3	48	0,48	0	-
09.04.2025	6,813	0	227,789	0	0	224,617	0	0	24	0	54,8	47,7	0,48	0	-
10.04.2025	7,232	0	228,033	0	0	224,682	0	0	24	0	56,4	48,8	0,47	0,01	-
11.04.2025	6,436	0	227,58	0	0	224,605	0	0	24	0	53,1	46,4	0,48	0	-
12.04.2025	6,045	0	227,137	0	0	224,292	0	0	24	0	51,9	45,6	0,47	0,01	-
13.04.2025	5,227	0	226,268	0	0	223,717	0	0	24	0	49,3	43,8	0,47	0	-
14.04.2025	2,96	0	146,391	0	0	144,892	0	0	24	0	47	42,3	0,39	0	-
15.04.2025	0	0	0,317	0	0	0,317	0	0	24	0	19,7	21,5	0,31	0	-
16.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,4	17,6	0,31	0	-
Итого:	133,769	0	4925,376	0	0	4861,931	0	0	576	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,95														

Общее время работы системы, ч 576

Период нормальной работы системы, ч 576

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1288,39	46055,124	0	0	45442,338	0	0	8722	459
16.04.2025	1422,159	50980,498	0	0	50304,268	0	0	9298	459

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 10:54:33