

#126672#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Генерала Толстикова 39-43, Калининград
4342
6592
ТВ7 (АСЦП)
15025837
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,869	0	32,145	24,579	0	31,615	24,313	0	24	0	60,2	48,6	0,68	0,74	6,8
25.03.2025	2,69	0	30,75	24,021	0	30,234	23,758	0	24	0	60,7	48,8	0,74	0,68	5,5
26.03.2025	2,806	0	31,478	23,939	0	30,956	23,677	0	24	0	60,2	48,8	0,68	0,67	4,4
27.03.2025	2,815	0	31,375	23,964	0	30,852	23,703	0	24	0	60,3	48,6	0,57	0,6	6,9
28.03.2025	2,737	0	30,781	23,938	0	30,258	23,672	0	24	0	61,1	49,1	0,77	0,69	5,7
29.03.2025	2,797	0	38,019	31,622	0	37,369	31,245	0	24	0	61,4	51,1	0,8	0,83	8,9
30.03.2025	3,51	0	49,885	40,965	0	49,029	40,446	0	24	0	61,4	52,7	0,68	0,77	9,9
31.03.2025	2,705	0	38,064	31,683	0	37,42	31,3	0	24	0	60,8	51,1	0,47	0,41	6,8
01.04.2025	3,195	0	33,111	23,938	0	32,556	23,672	0	24	0	60,2	48,7	0,26	0,11	5,9
02.04.2025	2,632	0	30,566	24,147	0	30,05	23,88	0	24	0	60,7	48,7	0,54	0,42	-
03.04.2025	2,766	0	32,076	25,138	0	31,534	24,856	0	24	0	61	49,5	0,76	0,71	-
04.04.2025	2,682	0	30,664	23,942	0	30,143	23,677	0	24	0	60,8	49	0,58	0,49	-
05.04.2025	2,938	0	31,92	23,842	0	31,394	23,585	0	24	0	59,5	47,8	0,07	0,04	-
06.04.2025	2,893	0	31,853	23,73	0	31,344	23,487	0	24	0	58,3	46,7	0,01	0,02	-
07.04.2025	2,925	0	31,661	23,711	0	31,14	23,459	0	24	0	59,8	47,9	0,35	0,5	-
08.04.2025	2,592	0	30,351	23,809	0	29,855	23,558	0	24	0	59,5	47,7	0,37	0,48	-
09.04.2025	2,852	0	31,9	24,2	0	31,382	23,946	0	24	0	59,4	47,8	0,61	0,65	-
10.04.2025	2,665	0	31,667	24,768	0	31,165	24,516	0	24	0	58,4	46,9	0,28	0,35	-
11.04.2025	2,545	0	31,426	24,743	0	30,945	24,496	0	24	0	57,7	46,7	0,59	0,66	-
12.04.2025	2,527	0	31,181	24,727	0	30,703	24,484	0	24	0	57,8	46,6	0,75	0,77	-
13.04.2025	2,983	0	33,36	24,332	0	32,857	24,087	0	24	0	57,4	47	0,77	0,81	-
14.04.2025	2,605	0	31,465	24,538	0	30,971	24,281	0	24	0	58,9	48,1	1,03	0,98	-
15.04.2025	2,547	0	31,059	24,483	0	30,565	24,224	0	24	0	59	48,1	0,92	0,79	-
16.04.2025	2,483	0	30,754	24,581	0	30,259	24,319	0	24	0	59,3	48,2	0,72	0,64	-
17.04.2025	2,556	0	31,494	24,382	0	31,011	24,129	0	24	0	57,8	47,5	0,61	0,61	-
18.04.2025	2,265	0	30,093	24,584	0	29,62	24,324	0	24	0	58,6	48	0,72	0,7	-
19.04.2025	2,583	0	31,552	24,295	0	31,068	24,043	0	24	0	57,8	47,5	0,56	0,57	-
20.04.2025	2,527	0	31,256	24,294	0	30,776	24,042	0	24	0	57,8	47,5	0,51	0,51	-
21.04.2025	2,456	0	30,089	23,789	0	29,61	23,538	0	24	0	58,8	47,8	0,53	0,48	-
22.04.2025	2,511	0	29,981	24,111	0	29,472	23,845	0	24	0	60,9	48,9	0,54	0,5	-
23.04.2025	2,594	0	30,32	24,281	0	29,796	24,007	0	24	0	61,7	49,6	0,69	0,62	-
Итого:	84,251	0	1002,296	783,076	0	985,949	774,569	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,123														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	911,14	11214,757	9051,358	0	11023,06	8947,79	0	8722	459
23.04.2025	995,392	12217,054	9834,432	0	12009,012	9722,359	0	9466	459

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:50:04