

#131044#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Генерала Толстикова 39-43, Калининград
4342
6592
ТВ7 (АССII)
15025837
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	2,565	0	29,181	23,254	0	28,672	22,995	0	24	0	61,6	48,9	0,41	0,36	-
25.04.2025	2,574	0	28,954	23,095	0	28,447	22,841	0	24	0	61,4	48,4	0,07	0,06	-
26.04.2025	2,867	0	30,259	22,979	0	29,739	22,73	0	24	0	60,9	48,1	0,11	0,11	-
27.04.2025	3,043	0	31,285	22,854	0	30,764	22,611	0	24	0	60,1	47,8	0,34	0,33	-
28.04.2025	2,742	0	29,845	23,049	0	29,34	22,804	0	24	0	60,8	48,2	0,67	0,6	-
29.04.2025	2,486	0	28,782	23,025	0	28,301	22,782	0	24	0	60,6	48,1	0,75	0,7	-
30.04.2025	2,591	0	29,007	22,867	0	28,52	22,624	0	24	0	60,8	48	0,66	0,63	-
01.05.2025	2,712	0	29,636	22,671	0	29,14	22,431	0	24	0	60,4	48	0,48	0,52	-
02.05.2025	2,774	0	29,849	22,589	0	29,352	22,349	0	24	0	60,4	48,1	0,66	0,67	-
03.05.2025	2,606	0	29,09	22,625	0	28,604	22,386	0	24	0	60,3	47,9	0,6	0,6	-
04.05.2025	2,827	0	30,406	22,45	0	29,917	22,217	0	24	0	59	47,3	0,38	0,42	-
05.05.2025	2,716	0	29,714	22,591	0	29,222	22,354	0	24	0	59,7	47,4	0,21	0,2	-
06.05.2025	2,661	0	29,571	22,828	0	29,089	22,595	0	24	0	59,5	47	0,48	0,38	-
07.05.2025	2,663	0	29,921	23,282	0	29,435	23,045	0	24	0	59,2	46,7	0,28	0,23	-
08.05.2025	2,526	0	29,417	23,364	0	28,944	23,13	0	24	0	58,9	46,4	0,27	0,26	-
09.05.2025	2,667	0	30,004	23,255	0	29,526	23,025	0	24	0	58,8	46,4	0,5	0,47	-
10.05.2025	2,475	0	29,144	23,26	0	28,683	23,032	0	24	0	58,6	46,1	0,48	0,47	-
11.05.2025	3,235	0	32,912	22,77	0	32,413	22,551	0	24	0	57,2	45,8	0,5	0,5	-
12.05.2025	2,566	0	29,39	23,108	0	28,927	22,882	0	24	0	58,7	46,1	0,65	0,57	-
13.05.2025	2,752	0	30,015	22,524	0	29,546	22,304	0	24	0	58,4	46,3	0,66	0,63	-
14.05.2025	2,567	0	28,862	22,13	0	28,413	21,915	0	24	0	58,2	46	0,55	0,52	-
15.05.2025	2,891	0	30,156	21,878	0	29,685	21,667	0	24	0	58	45,7	0,34	0,37	-
16.05.2025	2,703	0	29,177	22,059	0	28,719	21,848	0	24	0	58,3	45,6	0,4	0,39	-
17.05.2025	2,777	0	29,975	22,095	0	29,518	21,885	0	24	0	57,5	45,5	0,51	0,54	-
18.05.2025	2,786	0	30,084	21,778	0	29,639	21,577	0	24	0	56,5	44,9	0,58	0,57	-
19.05.2025	2,76	0	29,763	21,827	0	29,315	21,623	0	24	0	57,3	45,4	0,73	0,67	-
20.05.2025	2,586	0	28,871	21,829	0	28,432	21,623	0	24	0	57,6	45,6	0,77	0,73	-
21.05.2025	2,685	0	29,382	21,624	0	28,94	21,417	0	24	0	57,4	45,9	0,71	0,72	-
22.05.2025	2,531	0	28,589	21,639	0	28,154	21,433	0	24	0	57,4	45,7	0,63	0,61	-
23.05.2025	2,488	0	28,324	21,684	0	27,89	21,474	0	24	0	57,8	45,9	0,57	0,57	-
Итого:	80,822	0	889,565	676,983	0	875,286	670,15	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,304														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	995,392	12217,054	9834,432	0	12009,012	9722,359	0	9466	459
23.05.2025	1076,212	13106,621	10511,417	0	12884,297	10392,51	0	10186	459

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:11:11