

#121676#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 53-55, Калининград
4113
5110
ВКТ-7
00159686
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	0,873	0,4	44,67	37,42	43,95	36,99	6,96	24	0	0	58,5	45,9	12,59	0,7	0,7	-
25.02.2025	0,997	0,5	46,03	37,27	45,3	36,83	8,47	24	0	0	60	46,7	13,28	0,7	0,7	-
26.02.2025	0,947	0,461	45,04	37,03	44,32	36,58	7,74	24	0	0	60,2	47	13,16	0,7	0,7	-
27.02.2025	0,916	0,444	44,65	36,88	43,92	36,44	7,48	24	0	0	59,9	47,1	12,85	0,7	0,7	-
28.02.2025	0,872	0,416	44,1	36,53	43,38	36,17	7,21	24	0	0	58,4	45,9	12,47	0,7	0,7	-
01.03.2025	0,95	0,494	45,08	35,93	44,36	35,62	8,74	24	0	0	57,6	45,1	12,49	0,7	0,7	-
02.03.2025	0,921	0,478	44,99	35,92	44,28	35,61	8,67	24	0	0	56,7	44,7	11,97	0,7	0,7	-
03.03.2025	0,949	0,495	44,73	35,62	44,02	35,33	8,69	24	0	0	57,8	45,1	12,64	0,7	0,7	-
04.03.2025	0,868	0,415	43,13	35,46	42,42	35,18	7,24	24	0	0	57,8	45,1	12,76	0,7	0,7	-
05.03.2025	0,938	0,486	44,3	35,37	43,58	35,08	8,5	24	0	0	58,1	45,5	12,64	0,7	0,7	-
06.03.2025	0,911	0,468	43,8	35,29	43,08	34,98	8,1	24	0	0	58,4	45,8	12,55	0,7	0,7	-
07.03.2025	0,932	0,493	44,23	35,25	43,51	34,94	8,57	24	0	0	58,4	46,1	12,36	0,7	0,7	-
08.03.2025	0,855	0,418	42,68	35,02	41,96	34,69	7,27	24	0	0	58,6	46,2	12,36	0,7	0,7	-
09.03.2025	0,934	0,507	44,05	34,74	43,33	34,43	8,9	24	0	0	58,1	46,1	12,02	0,7	0,7	-
10.03.2025	0,85	0,418	42,42	34,9	41,71	34,54	7,17	24	0	0	59	46,6	12,4	0,7	0,7	-
11.03.2025	0,862	0,433	42,29	34,34	41,57	34,04	7,53	24	0	0	58,5	46,2	12,37	0,7	0,7	-
12.03.2025	0,852	0,418	41,92	34,28	41,2	33,99	7,21	24	0	0	58,7	46,1	12,61	0,7	0,7	-
13.03.2025	0,888	0,453	42,43	34,13	41,73	33,88	7,85	24	0	0	58,3	45,6	12,7	0,7	0,7	-
14.03.2025	0,904	0,459	42,78	34,29	42,08	34,05	8,03	24	0	0	58,2	45,4	12,84	0,7	0,7	-
15.03.2025	0,893	0,463	42,34	33,76	41,68	33,52	8,16	24	0	0	57,4	44,7	12,68	0,7	0,7	-
16.03.2025	0,905	0,486	42,77	33,54	42,08	33,3	8,78	24	0	0	56,5	44,2	12,31	0,7	0,7	-
17.03.2025	0,93	0,496	42,86	33,58	42,2	33,34	8,86	24	0	0	57	44,2	12,77	0,7	0,7	-
18.03.2025	0,901	0,464	42,42	33,71	41,75	33,47	8,28	24	0	0	57,1	44,3	12,79	0,7	0,7	-
19.03.2025	0,874	0,435	41,86	33,73	41,23	33,49	7,74	24	0	0	57,3	44,5	12,81	0,7	0,7	-
20.03.2025	0,829	0,39	41	33,77	40,34	33,53	6,81	24	0	0	57,8	44,9	12,9	0,7	0,7	-
21.03.2025	0,865	0,425	41,29	33,51	40,61	33,27	7,34	24	0	0	58,5	45,4	13,09	0,7	0,7	-
22.03.2025	0,902	0,473	41,75	33,02	41,06	32,78	8,28	24	0	0	58	45,1	12,89	0,7	0,7	-
23.03.2025	0,919	0,516	42,59	32,72	41,96	32,48	9,48	24	0	0	56	44,1	11,89	0,7	0,7	-
Итого:	25,237	0	1212,2	977,01	1192,61	968,55	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,237															

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	69,11	3048,05	2394,47	3000,18	2368,49
23.03.2025	94,347	4260,25	3371,48	4192,79	3337,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:46:07