

#50063#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
 Адрес потребителя Интернациональная 53-55, Калининград  
 Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 5109  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00159686  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2023	1,679	0	234,92	234,3	0	232,67	232,62	0	0	24	0	0	45,7	38,5	7,22	0,7	0,7	-
25.10.2023	1,865	0	235,18	234,48	0	232,7	232,74	0	0	24	0	0	47,6	39,5	8,04	0,7	0,7	-
26.10.2023	2,268	0	236,74	235,86	0	233,79	233,94	0	0	24	0	0	51,9	42,2	9,72	0,7	0,7	-
27.10.2023	2,316	0	236,72	235,87	0	233,7	233,95	0	0	24	0	0	52,2	42,2	9,92	0,7	0,7	-
28.10.2023	2,253	0	236,36	235,6	0	233,46	233,72	0	0	24	0	0	51,2	41,5	9,67	0,7	0,7	-
29.10.2023	2,344	0	236,25	235,38	0	233,26	233,44	0	0	24	0	0	52,3	42,2	10,07	0,7	0,7	-
30.10.2023	1,682	0	233,43	232,98	0	231,22	231,34	0	0	24	0	0	45,4	38,1	7,3	0,7	0,7	-
31.10.2023	1,669	0	233,81	233,32	0	231,55	231,66	0	0	24	0	0	45,6	38,3	7,24	0,7	0,7	-
01.11.2023	1,797	0	234,19	233,65	0	231,87	232,02	0	0	24	0	0	46,3	38,6	7,76	0,7	0,7	-
02.11.2023	1,871	0	234,82	234,23	0	232,36	232,48	0	0	24	0	0	47,6	39,6	8,07	0,7	0,7	-
03.11.2023	1,676	0	234,06	233,61	0	231,86	231,97	0	0	24	0	0	45,4	38,1	7,25	0,7	0,7	-
04.11.2023	1,716	0	233,85	233,4	0	231,62	231,87	0	0	24	0	0	45,5	38,1	7,43	0,7	0,7	-
05.11.2023	1,901	0	234,62	234,05	0	232,15	232,38	0	0	24	0	0	47,7	39,5	8,21	0,7	0,7	-
06.11.2023	1,693	0	233,26	232,78	0	231,06	231,27	0	0	24	0	0	45,3	37,9	7,35	0,7	0,7	-
07.11.2023	1,806	0	234,01	233,46	0	231,66	231,81	0	0	24	0	0	46,6	38,8	7,81	0,7	0,7	-
08.11.2023	1,874	0	234,45	233,85	0	232,03	232,17	0	0	24	0	0	47,5	39,4	8,1	0,7	0,7	-
09.11.2023	1,92	0	234,69	234,08	0	232,19	232,4	0	0	24	0	0	47,9	39,6	8,28	0,7	0,7	-
10.11.2023	1,919	0	235,45	234,87	0	232,93	233,19	0	0	24	0	0	47,9	39,6	8,27	0,7	0,7	-
11.11.2023	1,866	0	235,14	234,55	0	232,73	232,87	0	0	24	0	0	47,4	39,4	8,03	0,7	0,7	-
12.11.2023	1,891	0	235,37	234,77	0	232,86	233,09	0	0	24	0	0	47,7	39,6	8,14	0,7	0,7	-
13.11.2023	2,008	0	235,53	234,87	0	232,89	233,17	0	0	24	0	0	48,9	40,2	8,64	0,7	0,7	-
14.11.2023	2,135	0	235,93	235,21	0	233,2	233,33	0	0	24	0	0	49,9	40,8	9,18	0,7	0,7	-
15.11.2023	2,16	0	235,29	234,71	0	232,55	232,87	0	0	24	0	0	50	40,6	9,32	0,7	0,7	-
16.11.2023	2,411	0	236,54	235,72	0	233,53	233,78	0	0	24	0	0	52,4	42	10,35	0,7	0,7	-
17.11.2023	2,856	0	237,76	236,69	0	234,17	234,45	0	0	24	0	0	57,3	45,1	12,22	0,7	0,7	-
18.11.2023	2,899	0	238,21	237,09	0	234,51	234,78	0	0	24	0	0	57,9	45,6	12,39	0,7	0,7	-
19.11.2023	2,931	0	238,52	237,48	0	234,76	235,1	0	0	24	0	0	58,2	45,7	12,5	0,7	0,7	-
20.11.2023	2,914	0	238,14	237,11	0	234,47	234,77	0	0	24	0	0	58	45,6	12,44	0,7	0,7	-
21.11.2023	3,195	0	238,47	237,38	0	234,44	234,91	0	0	24	0	0	60,8	47,2	13,65	0,7	0,7	-
22.11.2023	3,042	0	238	236,85	0	234,12	234,44	0	0	24	0	0	59,6	46,6	13,01	0,7	0,7	-
23.11.2023	2,716	0	236,71	235,84	0	233,22	233,65	0	0	24	0	0	56,3	44,6	11,67	0,7	0,7	-
Итого:	67,273	0	7306,42	7284,04	0	7219,53	7226,18	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	67,273																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.10.2023	1230,277	123585,99	130935,17	0	121973,05	129862,1	0
23.11.2023	1297,55	130892,41	138219,21	0	129192,58	137088,28	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 27.11.2023 7:33:05