

#24290#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Интернациональная 53-55, Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 5110
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00159686
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2021	0,864	0,441	36,93	28,88	36,4	28,64	7,76	24	0	0	57,4	42,7	14,64	0,7	0,7	-
25.11.2021	0,878	0,461	37,23	28,78	36,7	28,54	8,16	24	0	0	57,2	42,6	14,53	0,7	0,7	-
26.11.2021	0,943	0,521	38,06	28,51	37,49	28,27	9,22	24	0	0	57,1	42,4	14,73	0,7	0,7	-
27.11.2021	0,939	0,5	37,52	28,49	36,93	28,25	8,68	24	0	0	58,5	43,2	15,28	0,7	0,7	-
28.11.2021	1,002	0,599	39,5	28,31	38,97	28,07	10,9	24	0	0	56,4	42,5	13,89	0,7	0,7	-
29.11.2021	0,918	0,459	37,58	29,43	36,98	29,19	7,79	24	0	0	59,4	43,8	15,61	0,7	0,7	-
30.11.2021	0,953	0,527	38,08	28,47	37,52	28,23	9,29	24	0	0	57,4	42,5	14,84	0,7	0,7	-
01.12.2021	1,006	0,559	38,24	28,29	37,57	28,05	9,52	24	0	0	59,2	43,4	15,82	0,7	0,7	-
02.12.2021	0,913	0,489	37,33	28,34	36,8	28,1	8,7	24	0	0	56,9	42	14,93	0,7	0,7	-
03.12.2021	0,88	0,427	35,86	28,3	35,31	28,06	7,25	24	0	0	59,1	43	16,1	0,7	0,7	-
04.12.2021	1,025	0,575	38,29	28,14	37,68	27,9	9,78	24	0	0	59,1	43,1	16	0,7	0,7	-
05.12.2021	0,986	0,555	38,23	28,08	37,65	27,84	9,81	24	0	0	57,6	42,5	15,07	0,7	0,7	-
06.12.2021	0,942	0,453	35,87	28,07	35,23	27,83	7,4	24	0	0	61,1	43,6	17,53	0,7	0,7	-
07.12.2021	1,057	0,561	37,69	28,13	37	27,89	9,11	24	0	0	61,7	43,9	17,74	0,7	0,7	-
08.12.2021	1,088	0,592	38,24	28,11	37,59	27,87	9,72	24	0	0	61,1	43,4	17,71	0,7	0,7	-
09.12.2021	1,078	0,585	38,23	28,13	37,56	27,89	9,67	24	0	0	60,7	43,2	17,49	0,7	0,7	-
10.12.2021	0,974	0,501	36,76	27,98	36,16	27,74	8,42	24	0	0	59,7	42,7	17,02	0,7	0,7	-
11.12.2021	0,953	0,493	36,44	27,7	35,86	27,46	8,4	24	0	0	59	42,4	16,61	0,7	0,7	-
12.12.2021	1,08	0,638	38,89	27,3	38,28	27,06	11,22	24	0	0	58	42,1	15,91	0,7	0,7	-
13.12.2021	0,925	0,485	35,01	26,34	34,47	26,11	8,36	23	1	1	59	42,4	16,57	0,7	0,7	-
14.12.2021	0,966	0,535	37,33	27,51	36,78	27,27	9,51	24	0	0	57,2	41,7	15,51	0,7	0,7	-
15.12.2021	0,839	0,43	35,52	27,39	35,03	27,15	7,88	24	0	0	55,7	40,9	14,76	0,7	0,7	-
16.12.2021	0,838	0,442	35,72	27,29	35,23	27,05	8,18	24	0	0	55	40,6	14,38	0,7	0,7	-
17.12.2021	0,874	0,476	36,15	27,19	35,66	26,95	8,71	24	0	0	55,2	40,6	14,55	0,7	0,7	-
18.12.2021	0,901	0,508	36,76	27,17	36,28	26,93	9,35	24	0	0	54,8	40,5	14,36	0,7	0,7	-
19.12.2021	0,927	0,55	37,85	26,98	37,36	26,74	10,62	24	0	0	53,4	40	13,41	0,7	0,7	-
20.12.2021	0,933	0,488	35,65	26,9	35,09	26,66	8,43	24	0	0	58,2	41,7	16,47	0,7	0,7	-
21.12.2021	0,916	0,45	35,16	27,35	34,58	27,11	7,47	24	0	0	60,2	43,1	17,17	0,7	0,7	-
22.12.2021	0,966	0,495	35,84	27,28	35,23	27,04	8,19	24	0	0	60,5	43	17,49	0,7	0,7	-
23.12.2021	0,95	0,477	35,47	27,21	34,88	26,97	7,91	24	0	0	60,4	42,9	17,53	0,7	0,7	-
Итого:	28,514	0	1111,43	836,05	1094,27	828,86	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,514															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2021	255,008	11045,42	8700,39	10869,64	8622,68
23.12.2021	283,522	12156,85	9536,44	11963,91	9451,54

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.12.2021 8:20:25