

#121564#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мой Дом, ООО, УК
Зеленая 81-85, Калининград
2404
1043
SKM-01
30831
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2025	5,45	173,1	24	0	73	45,9	-
25.02.2025	5,75	202,4	24	0	71,3	47	-
26.02.2025	5,19	174,9	24	0	70,5	45	-
27.02.2025	5,03	175,2	24	0	69,3	44,6	-
28.02.2025	5,4	199,5	24	0	69,6	46,3	-
01.03.2025	5,67	194	24	0	72,3	47,1	-
02.03.2025	5,48	180,7	24	0	71,7	45,7	-
03.03.2025	5,1	175,8	24	0	69,9	45	-
04.03.2025	4,91	173,4	24	0	68,8	44,5	-
05.03.2025	4,47	151,8	24	0	68,6	43,2	-
06.03.2025	4,34	146,6	24	0	68,4	42,9	-
07.03.2025	4,38	152,7	24	0	68,4	43,5	-
08.03.2025	4,35	155,6	24	0	68,4	44	-
09.03.2025	4,31	152,3	24	0	68,5	43,8	-
10.03.2025	3,93	132,2	24	0	68,4	42,7	-
11.03.2025	4,69	168,9	24	0	69	45,1	-
12.03.2025	4,6	161,7	24	0	69,3	44,8	-
13.03.2025	5,1	170,5	24	0	71,8	46,1	-
14.03.2025	5,56	186,9	24	0	73,5	47,8	-
15.03.2025	5,63	183,9	24	0	74,8	48,1	-
16.03.2025	5,78	183,6	24	0	74,4	47,2	-
17.03.2025	6,01	199,8	24	0	75,4	49,5	-
18.03.2025	5,31	172,6	24	0	73,1	46,7	-
19.03.2025	5,08	171,7	24	0	71,4	45,8	-
20.03.2025	4,76	167,1	24	0	69,8	44,8	-
21.03.2025	4,59	165,3	24	0	68,8	44,7	-
22.03.2025	4,62	164,7	24	0	69,4	44,7	-
23.03.2025	4,79	167,8	24	0	68,8	44,1	-
Итого:	140,28	4804,7	672	0	0	0	0
Гкал	120,64						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.02.2025	26781,17	937115,4	183191,32
23.03.2025	26921,45	941920,1	183863,32

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.03.2025 10:28:09