

#126668#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мой Дом, ООО, УК

Зеленая 81-85, Калининград

2404

1043

SKM-01

30831

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2025	4,64	167,7	24	0	68,7	44,7	5,5
25.03.2025	4,42	162,4	24	0	68,7	44,6	4,4
26.03.2025	4,46	153,5	24	0	68,6	43,7	6,9
27.03.2025	4,51	154,4	24	0	69	44	5,7
28.03.2025	4,04	135,8	24	0	68,3	42,7	8,9
29.03.2025	3,94	131,9	24	0	68,4	42,6	9,9
30.03.2025	4,38	149,8	24	0	68,3	43,2	6,8
31.03.2025	4,46	153,3	24	0	68,7	43,6	5,9
01.04.2025	4,66	167,9	24	0	68,7	44,8	-
02.04.2025	4,29	148,8	24	0	68,6	43,6	-
03.04.2025	3,77	127,3	24	0	68,3	42,7	-
04.04.2025	4,16	147,7	24	0	68,5	44,1	-
05.04.2025	5,07	181,9	24	0	71,5	47,4	-
06.04.2025	5,6	187,4	24	0	73,9	48,2	-
07.04.2025	4,81	155,6	24	0	72,7	46	-
08.04.2025	4,75	166,7	24	0	70,9	46,4	-
09.04.2025	4,84	170,2	24	0	70,7	45,9	-
10.04.2025	5,11	182,3	24	0	71,4	47,2	-
11.04.2025	4,66	165,7	24	0	69,6	45,1	-
12.04.2025	4,36	156,4	24	0	68,6	44	-
13.04.2025	3,8	124,7	24	0	68,2	42	-
14.04.2025	3,34	108,3	24	0	67,9	41,6	-
15.04.2025	3,21	105,8	24	0	67,8	41,7	-
16.04.2025	2,69	91,9	24	0	67,5	42,8	-
17.04.2025	1,41	56	24	0	66,2	45,5	-
18.04.2025	1,43	57,5	24	0	66	45,6	-
19.04.2025	1,48	59,6	24	128	66	45,4	-
20.04.2025	1,45	58	24	0	66,1	45,6	-
21.04.2025	1,39	56,7	24	0	66,1	45,7	-
22.04.2025	1,41	57,3	24	0	65,9	45,7	-
23.04.2025	1,32	54,7	24	128	66	46	-
Итого:	113,86	3997,2	744	0	0	0	0
Гкал	97,919						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.03.2025	26921,45	941920,1	183863,32
23.04.2025	27035,31	945917,3	184607,31

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:17:08