

#131043#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мой Дом, ООО, УК

Зеленая 81-85, Калининград

2404

1043

SKM-01

30831

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2025	1,36	56,3	24	128	65,6	45,8	-
25.04.2025	1,43	58,2	24	0	66	45,7	-
26.04.2025	1,48	58,7	24	0	66,1	45,3	-
27.04.2025	1,52	59,8	24	0	66,1	45,2	-
28.04.2025	1,43	57,1	24	0	66	45,4	-
29.04.2025	1,44	57,9	24	0	66	45,5	-
30.04.2025	1,49	58,6	24	0	66	45,1	-
01.05.2025	1,41	56	24	0	66,1	45,3	-
02.05.2025	1,36	54,7	24	0	66	45,4	-
03.05.2025	1,35	57,4	23,09	128	65,5	46	-
04.05.2025	1,58	63,3	24	0	66	45,5	-
05.05.2025	1,45	57,5	24	0	66,2	45,5	-
06.05.2025	1,53	60,3	24	0	66,2	45,3	-
07.05.2025	1,45	58,1	24	0	66	45,5	-
08.05.2025	1,53	60,1	24	0	66,2	45,2	-
09.05.2025	1,43	57,8	24	0	66,1	45,5	-
10.05.2025	1,43	57,3	24	128	66,1	45,5	-
11.05.2025	1,65	63,6	24	128	66,2	45,2	-
12.05.2025	1,41	57,3	23,18	128	66	45,6	-
13.05.2025	1,5	60,5	24	0	66	45,6	-
14.05.2025	1,48	59	24	0	66,3	45,4	-
15.05.2025	1,58	62,4	24	0	66,1	45,2	-
16.05.2025	1,5	59,7	24	0	66,1	45,3	-
17.05.2025	1,49	59,3	24	0	66,2	45,3	-
18.05.2025	1,73	66	24	128	66,4	44,8	-
19.05.2025	1,45	58	23,99	128	66,4	45,2	-
20.05.2025	1,49	59,9	24	0	66,2	45,5	-
21.05.2025	1,43	58,3	24	0	66	45,7	-
22.05.2025	1,47	60,9	24	0	65,6	45,7	-
23.05.2025	1,46	61,1	24	0	65,8	45,8	-
Итого:	44,31	1775,1	718,26	0	0	0	0
Гкал	38,106						

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718,26

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.04.2025	27035,31	945917,3	184607,31
23.05.2025	27079,62	947692,4	185325,57

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:33:22